水質検査結果表　（浄水）　　採水日：平成22年8月9日

	検査項目	基準値	浄水					
			中樽公園	古木場公民館	南山神社	上山谷消防倉庫	北川内公民館	岳公民館
1	一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	0.00005 mg/L未満	0.00005 mg/L未満	0.00005 mg/L未満	0.00005 mg/L未満	0.00005 mg/L未満	0.00005 mg/L未満
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満
8	六価クロム化合物	0.05 mg/L以下	0.005 mg/L未満	0.005 mg/L未満	0.005 mg/L未満	0.005 mg/L未満	0.005 mg/L未満	0.005 mg/L未満
9	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.7 mg/L
11	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.08 mg/L未満	0.08 mg/L未満	0.08 mg/L未満	0.08 mg/L未満	0.08 mg/L未満	0.08 mg/L未満
12	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1 mg/L未満	0.1 mg/L未満	0.1 mg/L未満	0.1 mg/L未満	0.1 mg/L未満	0.1 mg/L未満
13	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満
14	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	0.005 mg/L未満	0.005 mg/L未満	0.005 mg/L未満	0.005 mg/L未満	0.005 mg/L未満	0.005 mg/L未満
15	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04 mg/L以下	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満
16	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満
17	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満
18	トリクロロエチレン	0.03 mg/L以下	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満
19	ベンゼン	0.01 mg/L以下	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満
20	塩素酸	0.6 mg/L以下	0.16 mg/L	0.17 mg/L	0.18 mg/L	0.50 mg/L	0.17 mg/L	0.04 mg/L
21	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満
22	クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.028 mg/L	0.031 mg/L	0.031 mg/L	0.031 mg/L	0.033 mg/L	0.0008 mg/L
23	ジクロロ酢酸	0.04 mg/L以下	0.004 mg/L未満	0.004 mg/L未満	0.004 mg/L未満	0.004 mg/L未満	0.004 mg/L未満	0.004 mg/L未満
24	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.0022 mg/L	0.0012 mg/L	0.0015 mg/L	0.0031 mg/L	0.0024 mg/L	0.0044 mg/L
25	臭素酸	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満
26	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.04 mg/L	0.04 mg/L	0.04 mg/L	0.05 mg/L	0.04 mg/L	0.01 mg/L
27	トリクロロ酢酸	0.2 mg/L以下	0.02 mg/L未満	0.02 mg/L未満	0.02 mg/L未満	0.02 mg/L未満	0.02 mg/L未満	0.02 mg/L未満
28	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.0068 mg/L	0.0068 mg/L	0.0068 mg/L	0.010 mg/L	0.0076 mg/L	0.0019 mg/L
29	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	0.0015 mg/L	0.0005 mg/L未満	0.0007 mg/L	0.0027 mg/L	0.0019 mg/L	0.0037 mg/L
30	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	0.008 mg/L未満	0.008 mg/L未満	0.008 mg/L未満	0.008 mg/L未満	0.008 mg/L未満	0.008 mg/L未満
31	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.01 mg/L未満	0.01 mg/L未満	0.01 mg/L未満	0.01 mg/L未満	0.01 mg/L未満	0.01 mg/L
32	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.02 mg/L未満	0.02 mg/L未満	0.02 mg/L	0.06 mg/L	0.02 mg/L未満	0.02 mg/L
33	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0.03 mg/L未満	0.03 mg/L未満	0.03 mg/L未満	0.03 mg/L未満	0.03 mg/L未満	0.03 mg/L未満
34	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.01 mg/L未満	0.01 mg/L未満	0.01 mg/L未満	0.01 mg/L未満	0.01 mg/L未満	0.01 mg/L未満
35	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	5.5 mg/L	5.2 mg/L	5.5 mg/L	8.7 mg/L	5.9 mg/L	5.6 mg/L
36	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.005 mg/L未満	0.005 mg/L未満	0.005 mg/L未満	0.005 mg/L未満	0.005 mg/L未満	0.005 mg/L未満
37	塩化物イオン	200 mg/L以下	9.6 mg/L	9.9 mg/L	10 mg/L	11 mg/L	9.9 mg/L	6.1 mg/L
38	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300 mg/L以下	12 mg/L	13 mg/L	14 mg/L	11 mg/L	13 mg/L	25 mg/L
39	蒸発残留物	500 mg/L以下	74 mg/L	84 mg/L	74 mg/L	84 mg/L	76 mg/L	78 mg/L
40	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	0.02 mg/L未満	0.02 mg/L未満	0.02 mg/L未満	0.02 mg/L未満	0.02 mg/L未満	0.02 mg/L未満
41	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満
42	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満
43	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	0.005 mg/L未満	0.005 mg/L未満	0.005 mg/L未満	0.005 mg/L未満	0.005 mg/L未満	0.005 mg/L未満
44	フェノール類	0.005 mg/L以下	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満
45	有機物等	3 mg/L以下	1.0 mg/L	1.0 mg/L	1.1 mg/L	1.2 mg/L	1.0 mg/L	0.4 mg/L
46	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	6.9	6.8	6.9	7.0	7.0	7.4
47	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
48	臭　　気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	色　　度	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満
50	濁　　度	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満