

備考

備考

備考

備考

備考

備考

備考

有田町長 松尾 佳昭 御中

水道法第20条登録水質検査機関第203号

株式会社 CRC食品環境衛生研究所
〒813-0062 福岡県福岡市東区松島5丁目4番6号
TEL:092-623-2211 FAX:092-623-2212

水質検査報告書

2024年5月1日に受入れしました試料の検査結果は下記の通りです。

検査責任者 森時 達行

採水地点又は試料名		中樽公園給水栓（白川浄水場上地区系）					
採取年月日	2024年5月1日	気温		17.0℃			
採取時刻	12:47	水温		17.6℃			
採取者	清家 大志	****		****			
天候	雨	****		****			
検査項目	結果	単位	基準値	検査項目	結果	単位	基準値
一般細菌	0	個/mL	100以下	総トリハロメタン	0.033	mg/L	0.1以下
大腸菌	不検出	/100mL	検出しないこと	トリクロロ酢酸	0.022	mg/L	0.03以下
カドミウム及びその化合物	0.0003未満	mg/L	0.003以下	ブロモジクロロメタン	0.007	mg/L	0.03以下
水銀及びその化合物	0.00005未満	mg/L	0.0005以下	ブロモホルム	0.001未満	mg/L	0.09以下
セレン及びその化合物	0.001未満	mg/L	0.01以下	ホルムアルデヒド	0.008未満	mg/L	0.08以下
鉛及びその化合物	0.001未満	mg/L	0.01以下	亜鉛及びその化合物	0.01未満	mg/L	1以下
ヒ素及びその化合物	0.001未満	mg/L	0.01以下	アルミニウム及びその化合物	0.03	mg/L	0.2以下
六価クロム化合物	0.002未満	mg/L	0.02以下	鉄及びその化合物	0.03未満	mg/L	0.3以下
亜硝酸態窒素	0.004未満	mg/L	0.04以下	銅及びその化合物	0.01未満	mg/L	1以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満	mg/L	0.01以下	ナトリウム及びその化合物	8.3	mg/L	200以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2	mg/L	10以下	マンガン及びその化合物	0.005未満	mg/L	0.05以下
フッ素及びその化合物	0.08未満	mg/L	0.8以下	塩化物イオン	9.1	mg/L	200以下
ホウ素及びその化合物	0.1未満	mg/L	1以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	11	mg/L	300以下
四塩化炭素	0.0002未満	mg/L	0.002以下	蒸発残留物	35	mg/L	500以下
1,4-ジオキサン	0.005未満	mg/L	0.05以下	陰イオン界面活性剤	0.02未満	mg/L	0.2以下
シス-1,2-ジ'クロロエチン及びトランス-1,2-ジ'クロロエチン	0.004未満	mg/L	0.04以下	ジェオスミン	0.000001未満	mg/L	0.00001以下
ジクロロメタン	0.002未満	mg/L	0.02以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満	mg/L	0.00001以下
テトラクロロエチレン	0.001未満	mg/L	0.01以下	非イオン界面活性剤	0.005未満	mg/L	0.02以下
トリクロロエチレン	0.001未満	mg/L	0.01以下	フェノール類	0.0005未満	mg/L	0.005以下
ベンゼン	0.001未満	mg/L	0.01以下	有機物(全有機炭素:TOC)	0.9	mg/L	3以下
塩素酸	0.10	mg/L	0.6以下	pH値	7.3(21℃)	—	5.8~8.6
クロロ酢酸	0.002未満	mg/L	0.02以下	味	異常なし	—	異常でないこと
クロロホルム	0.025	mg/L	0.06以下	臭気	異常なし	—	異常でないこと
ジクロロ酢酸	0.003未満	mg/L	0.03以下	色度	1未満	度	5以下
ジブロモクロロメタン	0.001	mg/L	0.1以下	濁度	0.1未満	度	2以下
臭素酸	0.001未満	mg/L	0.01以下	以下余白			

判定 検査方法は厚生労働省告示第261号による厚生労働大臣が定める方法。
上記水質項目については、水道法基準に適合である。

備考

有田町長 松尾 佳昭 御中

水道法第20条登録水質検査機関第203号

株式会社 CRC食品環境衛生研究所
〒813-0062 福岡県福岡市東区松島5丁目7番6号
TEL:092-623-2211 FAX:092-623-2212

水質検査報告書

2024年5月1日に受入れしました試料の検査結果は下記の通りです。

検査責任者 森時 達行

採水地点又は試料名 境野公民館給水栓（白川浄水場下地区系）							
採取年月日	2024年5月1日	気温	17.3℃				
採取時刻	12:30	水温	17.6℃				
採取者	清家 大志	****	****				
天候	雨	****	****				
検査項目	結果	単位	基準値	検査項目	結果	単位	基準値
一般細菌	0	個/mL	100以下	総トリハロメタン	0.037	mg/L	0.1以下
大腸菌	不検出	/100mL	検出しないこと	トリクロロ酢酸	0.016 注	mg/L	0.03以下
カドミウム及びその化合物	0.0003未満	mg/L	0.003以下	ブロモジクロロメタン	0.007	mg/L	0.03以下
水銀及びその化合物	0.00005未満	mg/L	0.0005以下	プロモホルム	0.001未満	mg/L	0.09以下
セレン及びその化合物	0.001未満	mg/L	0.01以下	ホルムアルデヒド	0.008未満	mg/L	0.08以下
鉛及びその化合物	0.001未満	mg/L	0.01以下	亜鉛及びその化合物	0.01未満	mg/L	1以下
ヒ素及びその化合物	0.001未満	mg/L	0.01以下	アルミニウム及びその化合物	0.02	mg/L	0.2以下
六価クロム化合物	0.002未満	mg/L	0.02以下	鉄及びその化合物	0.03未満	mg/L	0.3以下
亜硝酸態窒素	0.004未満	mg/L	0.04以下	銅及びその化合物	0.01未満	mg/L	1以下
シアン化合物及び塩化シアン	0.001未満	mg/L	0.01以下	ナトリウム及びその化合物	8.3	mg/L	200以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2	mg/L	10以下	マンガン及びその化合物	0.005未満	mg/L	0.05以下
フッ素及びその化合物	0.08未満	mg/L	0.8以下	塩化物イオン	9.0	mg/L	200以下
ホウ素及びその化合物	0.1未満	mg/L	1以下	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	11	mg/L	300以下
四塩化炭素	0.0002未満	mg/L	0.002以下	蒸発残留物	38	mg/L	500以下
1,4-ジオキサン	0.005未満	mg/L	0.05以下	陰イオン界面活性剤	0.02未満	mg/L	0.2以下
1,1,1,2-ジクロロエタン及び1,1,2,2-ジクロロエタン	0.004未満	mg/L	0.04以下	ジェオスミン	0.000001未満	mg/L	0.00001以下
ジクロロメタン	0.002未満	mg/L	0.02以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満	mg/L	0.00001以下
テトラクロロエチレン	0.001未満	mg/L	0.01以下	非イオン界面活性剤	0.005未満	mg/L	0.02以下
トリクロロエチレン	0.001未満	mg/L	0.01以下	フェノール類	0.0005未満	mg/L	0.005以下
ベンゼン	0.001未満	mg/L	0.01以下	有機物（全有機炭素：TOC）	0.9	mg/L	3以下
塩素酸	0.11	mg/L	0.6以下	pH値	7.3(21℃)	—	5.8～8.6
クロロ酢酸	0.002未満	mg/L	0.02以下	味	異常なし	—	異常でないこと
クロロホルム	0.029 注	mg/L	0.06以下	臭気	異常なし	—	異常でないこと
ジクロロ酢酸	0.017	mg/L	0.03以下	色度	1未満	度	5以下
ジブロモクロロメタン	0.001	mg/L	0.1以下	濁度	0.1未満	度	2以下
臭素酸	0.001未満	mg/L	0.01以下	以下余白			

判定 検査方法は厚生労働省告示第261号による厚生労働大臣が定める方法。
上記水質項目については、水道法基準に適合である。

備考

有田町長 松尾 佳昭 御中

水道法第20条登録水質検査機関第203号

株式会社 CRC食品環境衛生研究所
〒813-0062 福岡県福岡市東区松島5丁目2番6号
TEL:092-623-2211 FAX:092-623-2212

水質検査報告書

2024年5月1日に受入れしました試料の検査結果は下記の通りです。

検査責任者 森時 達行

採水地点又は試料名 おおやま保育園給水栓（竜門浄水場系）							
採取年月日		2024年5月1日		気温		16.4℃	
採取時刻		11:02		水温		17.7℃	
採取者		清家 大志		****		****	
天候		雨		****		****	
検査項目	結果	単位	基準値	検査項目	結果	単位	基準値
一般細菌	0	個/mL	100以下	総トリハロメタン	0.032	mg/L	0.1以下
大腸菌	不検出	/100mL	検出しないこと	トリクロロ酢酸	0.016	mg/L	0.03以下
カドミウム及びその化合物	0.0003未満	mg/L	0.003以下	ブロモジクロロメタン	0.008	mg/L	0.03以下
水銀及びその化合物	0.00005未満	mg/L	0.0005以下	ブロモホルム	0.001未満	mg/L	0.09以下
セレン及びその化合物	0.001未満	mg/L	0.01以下	ホルムアルデヒド	0.008未満	mg/L	0.08以下
鉛及びその化合物	0.001未満	mg/L	0.01以下	亜鉛及びその化合物	0.01未満	mg/L	1以下
ヒ素及びその化合物	0.001未満	mg/L	0.01以下	アルミニウム及びその化合物	0.02未満	mg/L	0.2以下
六価クロム化合物	0.002未満	mg/L	0.02以下	鉄及びその化合物	0.03未満	mg/L	0.3以下
亜硝酸態窒素	0.004未満	mg/L	0.04以下	銅及びその化合物	0.01未満	mg/L	1以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満	mg/L	0.01以下	ナトリウム及びその化合物	9.0	mg/L	200以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.3	mg/L	10以下	マンガン及びその化合物	0.005未満	mg/L	0.05以下
フッ素及びその化合物	0.08未満	mg/L	0.8以下	塩化物イオン	11	mg/L	200以下
ホウ素及びその化合物	0.1未満	mg/L	1以下	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	9	mg/L	300以下
四塩化炭素	0.0002未満	mg/L	0.002以下	蒸発残留物	46	mg/L	500以下
1,4-ジオキサン	0.005未満	mg/L	0.05以下	陰イオン界面活性剤	0.02未満	mg/L	0.2以下
1,1,1,2,2-ペルフルオロエタン及び1,1,1,2,2,2-ペルフルオロエタン	0.004未満	mg/L	0.04以下	ジオスミン	0.000001未満	mg/L	0.00001以下
ジクロロメタン	0.002未満	mg/L	0.02以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満	mg/L	0.00001以下
テトラクロロエチレン	0.001未満	mg/L	0.01以下	非イオン界面活性剤	0.005未満	mg/L	0.02以下
トリクロロエチレン	0.001未満	mg/L	0.01以下	フェノール類	0.0005未満	mg/L	0.005以下
ベンゼン	0.001未満	mg/L	0.01以下	有機物（全有機炭素：TOC）	0.8	mg/L	3以下
塩素酸	0.08	mg/L	0.6以下	pH値	7.3(21℃)	—	5.8～8.6
クロロ酢酸	0.002未満	mg/L	0.02以下	味	異常なし	—	異常でないこと
クロロホルム	0.022	mg/L	0.06以下	臭気	異常なし	—	異常でないこと
ジクロロ酢酸	0.007	mg/L	0.03以下	色度	1未満	度	5以下
ジブロモクロロメタン	0.002	mg/L	0.1以下	濁度	0.1未満	度	2以下
臭素酸	0.001未満	mg/L	0.01以下	以下余白			

判定 検査方法は厚生労働省告示第261号による厚生労働大臣が定める方法。
上記水質項目については、水道法基準に適合である。

備考

有田町長 松尾 佳昭 御中

水道法第20条登録水質検査機関第203号

株式会社 CRC食品環境衛生研究所
〒813-0062 福岡県福岡市東区松島5丁目4番6号
TEL:092-623-2211 FAX:092-623-2212

水質検査報告書

2024年5月1日に受入れしました試料の検査結果は下記の通りです。

検査責任者 森時 達行

採水地点又は試料名	楠木原公民館給水栓（穂波ノ尾配水場系）						
採取年月日	2024年5月1日	気温	16.1℃				
採取時刻	11:56	水温	20.4℃				
採取者	清家 大志	****	****				
天候	雨	****	****				
検査項目	結果	単位	基準値	検査項目	結果	単位	基準値
一般細菌	0	個/mL	100以下	総トリハロメタン	0.030	mg/L	0.1以下
大腸菌	不検出	/100mL	検出しないこと	トリクロロ酢酸	0.019	mg/L	0.03以下
カドミウム及びその化合物	0.0003未満	mg/L	0.003以下	ブロモジクロロメタン	0.006	mg/L	0.03以下
水銀及びその化合物	0.00005未満	mg/L	0.0005以下	ブロモホルム	0.001未満	mg/L	0.09以下
セレン及びその化合物	0.001未満	mg/L	0.01以下	ホルムアルデヒド	0.008未満	mg/L	0.08以下
鉛及びその化合物	0.001未満	mg/L	0.01以下	亜鉛及びその化合物	0.01未満	mg/L	1以下
ヒ素及びその化合物	0.001未満	mg/L	0.01以下	アルミニウム及びその化合物	0.02未満	mg/L	0.2以下
六価クロム化合物	0.002未満	mg/L	0.02以下	鉄及びその化合物	0.03未満	mg/L	0.3以下
亜硝酸態窒素	0.004未満	mg/L	0.04以下	銅及びその化合物	0.01未満	mg/L	1以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満	mg/L	0.01以下	ナトリウム及びその化合物	8.6	mg/L	200以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2	mg/L	10以下	マンガン及びその化合物	0.005未満	mg/L	0.05以下
フッ素及びその化合物	0.08未満	mg/L	0.8以下	塩化物イオン	9.2	mg/L	200以下
ホウ素及びその化合物	0.1未満	mg/L	1以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	11	mg/L	300以下
四塩化炭素	0.0002未満	mg/L	0.002以下	蒸発残留物	33	mg/L	500以下
1,4-ジオキサン	0.005未満	mg/L	0.05以下	陰イオン界面活性剤	0.02未満	mg/L	0.2以下
1,1,1,2-ジクロロエタン及び1,1,2,2-ジクロロエタン	0.004未満	mg/L	0.04以下	ジェオスミン	0.000001未満	mg/L	0.00001以下
ジクロロメタン	0.002未満	mg/L	0.02以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満	mg/L	0.00001以下
テトラクロロエチレン	0.001未満	mg/L	0.01以下	非イオン界面活性剤	0.005未満	mg/L	0.02以下
トリクロロエチレン	0.001未満	mg/L	0.01以下	フェノール類	0.0005未満	mg/L	0.005以下
ベンゼン	0.001未満	mg/L	0.01以下	有機物(全有機炭素:TOC)	0.9	mg/L	3以下
塩素酸	0.12	mg/L	0.6以下	pH値	7.4(21℃)	—	5.8~8.6
クロロ酢酸	0.002未満	mg/L	0.02以下	味	異常なし	—	異常でないこと
クロロホルム	0.023	mg/L	0.06以下	臭気	異常なし	—	異常でないこと
ジクロロ酢酸	0.009	mg/L	0.03以下	色度	1未満	度	5以下
ジブロモクロロメタン	0.001	mg/L	0.1以下	濁度	0.1未満	度	2以下
臭素酸	0.001未満	mg/L	0.01以下	以下余白			

判定 検査方法は厚生労働省告示第261号による厚生労働大臣が定める方法。
上記水質項目については、水道法基準に適合である。

備考

有田町長 松尾 佳昭 御中

水道法第20条登録水質検査機関第203号

株式会社 CRC食品環境衛生研究所
〒813-0062 福岡県福岡市東区松島5丁目2番6号
TEL:092-623-2211 FAX:092-623-2212

水質検査報告書

2024年5月1日に受入れしました試料の検査結果は下記の通りです。

検査責任者 森時 達行

採水地点又は試料名 岳公民館給水栓（岳浄水場系）							
採取年月日		2024年5月1日		気温		14.6℃	
採取時刻		11:16		水温		18.5℃	
採取者		清家 大志		****		****	
天候		雨		****		****	
検査項目	結果	単位	基準値	検査項目	結果	単位	基準値
一般細菌	1	個/mL	100以下	総トリハロメタン	0.003	mg/L	0.1以下
大腸菌	不検出	/100mL	検出しないこと	トリクロロ酢酸	0.003未満	mg/L	0.03以下
カドミウム及びその化合物	0.0003未満	mg/L	0.003以下	ブロモジクロロメタン	0.001未満	mg/L	0.03以下
水銀及びその化合物	0.00005未満	mg/L	0.0005以下	ブロモホルム	0.001	mg/L	0.09以下
セレン及びその化合物	0.001未満	mg/L	0.01以下	ホルムアルデヒド	0.008未満	mg/L	0.08以下
鉛及びその化合物	0.001未満	mg/L	0.01以下	亜鉛及びその化合物	0.02	mg/L	1以下
ヒ素及びその化合物	0.001未満	mg/L	0.01以下	アルミニウム及びその化合物	0.02未満	mg/L	0.2以下
六価クロム化合物	0.002未満	mg/L	0.02以下	鉄及びその化合物	0.03未満	mg/L	0.3以下
亜硝酸態窒素	0.004未満	mg/L	0.04以下	銅及びその化合物	0.01	mg/L	1以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満	mg/L	0.01以下	ナトリウム及びその化合物	4.9	mg/L	200以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.7	mg/L	10以下	マンガン及びその化合物	0.005未満	mg/L	0.05以下
フッ素及びその化合物	0.08未満	mg/L	0.8以下	塩化物イオン	5.1	mg/L	200以下
ホウ素及びその化合物	0.1未満	mg/L	1以下	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	21	mg/L	300以下
四塩化炭素	0.0002未満	mg/L	0.002以下	蒸発残留物	35	mg/L	500以下
4-ジオキサン	0.005未満	mg/L	0.05以下	陰イオン界面活性剤	0.02未満	mg/L	0.2以下
1,1,2,2-ジクロロエタン及び1,1,2,2-ジクロロエチレン	0.004未満	mg/L	0.04以下	ジオスミン	0.000001未満	mg/L	0.00001以下
ジクロロメタン	0.002未満	mg/L	0.02以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満	mg/L	0.00001以下
テトラクロロエチレン	0.001未満	mg/L	0.01以下	非イオン界面活性剤	0.005未満	mg/L	0.02以下
トリクロロエチレン	0.001未満	mg/L	0.01以下	フェノール類	0.0005未満	mg/L	0.005以下
ベンゼン	0.001未満	mg/L	0.01以下	有機物（全有機炭素：TOC）	0.2未満	mg/L	3以下
塩素酸	0.06未満	mg/L	0.6以下	pH値	7.8(21℃)	—	5.8～8.6
クロロ酢酸	0.002未満	mg/L	0.02以下	味	異常なし	—	異常でないこと
クロロホルム	0.001未満	mg/L	0.06以下	臭気	異常なし	—	異常でないこと
ジクロロ酢酸	0.003未満	mg/L	0.03以下	色度	1未満	度	5以下
ジブロモクロロメタン	0.002	mg/L	0.1以下	濁度	0.1未満	度	2以下
臭素酸	0.001未満	mg/L	0.01以下	以下余白			

判定 検査方法は厚生労働省告示第261号による厚生労働大臣が定める方法。
上記水質項目については、水道法基準に適合である。

備考