

水質試験・検査成績書

(1 / 1)

佐環検飲第 02381-01 号

2020 年 8 月 26 日

有田町長 松尾 佳昭

様

〒840-0033 佐賀県佐賀市光一1丁目3番2号
一般財団法人 佐賀県環境科学検査協会

理事長 木原 泰文

TEL 0952-22-1651 FAX 0952-22-1655

水道法第20条登録機関 厚生労働大臣登録第33号

建築物飲料水水質検査登録 佐保福29水第1号

水質検査部門管理者 徳永 英樹

受付日: 2020 年 8 月 11 日

試料の試験・検査結果は次の通りです。

試料の名称	中樽公園給水栓 浄水	分析区分	水道事業者上水道	受付区分	採取
採取年月日	2020 年 8 月 11 日	試験検査期間	2020 年 8 月 11 日 ~ 2020 年 8 月 25 日	取扱者	吉武 高志
気 温		水 温	26.5 °C	試験検査項目	下記 51 項目
項 目 名	試験検査結果	項 目 名	試験検査結果	項 目 名	試験検査結果
一般細菌	0 /mL	テトラクロロエチレン	0.001 mg/L未満	銅及びその化合物	0.01 mg/L未満
大腸菌	陰性	トリクロロエチレン	0.001 mg/L未満	ナトリウム及びその化合物	5.9 mg/L
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L未満	ベンゼン	0.001 mg/L未満	マンガン及びその化合物	0.005 mg/L未満
水銀及びその化合物	0.00005 mg/L未満	塩素酸	0.14 mg/L	塩化物イオン	7.6 mg/L
セレン及びその化合物	0.001 mg/L未満	クロロ酢酸	0.002 mg/L未満	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	7 mg/L
鉛及びその化合物	0.001 mg/L未満	クロロホルム	0.030 mg/L	蒸発残留物	31 mg/L
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L未満	ジクロロ酢酸	0.007 mg/L	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L未満
六価クロム化合物	0.002 mg/L未満	ジブロモクロロメタン	0.001 mg/L未満	ジェオスミン	0.000001 mg/L
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L未満	臭素酸	0.001 mg/L未満	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L未満	総トリハロメタン	0.035 mg/L	非イオン界面活性剤	0.005 mg/L未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1 mg/L未満	トリクロロ酢酸	0.026 mg/L	フェノール類	0.0005 mg/L未満
フッ素及びその化合物	0.08 mg/L未満	ブロモジクロロメタン	0.005 mg/L	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.9 mg/L
ホウ素及びその化合物	0.02 mg/L未満	ブロモホルム	0.001 mg/L未満	pH値	6.9
四塩化炭素	0.0002 mg/L未満	ホルムアルデヒド	0.008 mg/L未満	味	異常なし
1,4-ジオキサン	0.005 mg/L未満	亜鉛及びその化合物	0.005 mg/L未満	臭 気	異常なし
ビス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.001 mg/L未満	アルミニウム及びその化合物	0.02 mg/L未満	色 度	0.5 度未満
ジクロロメタン	0.001 mg/L未満	鉄及びその化合物	0.03 mg/L未満	濁 度	0.1 度未満
水質基準適否	上記検査結果については水質基準に適合			試験検査責任者	

備 考 採水時刻 7:55

水質試験・検査成績書

(1 / 1)

佐環検飲第 02382-01 号

2020 年 8 月 26 日

有田町長 松尾 佳昭

様

〒840-0033 佐賀県佐賀市光一1丁目3番2号
一般財団法人 佐賀県環境科学検査協会

理事長 木原 泰 文

TEL 0952-22-1651 FAX 0952-22-1655

水道法第20条登録機関 厚生労働大臣登録第33号

建築物飲料水水質検査登録 佐保福29水第1号

水質検査部門管理者 徳永 英樹

受付日: 2020 年 8 月 11 日

試料の試験・検査結果は次の通りです。

試料の名称	境野公民館給水栓 浄水	分析区分	水道事業者上水道	受付区分	採取
採取年月日	2020 年 8 月 11 日	試験検査期間	2020 年 8 月 11 日 ~ 2020 年 8 月 25 日	取扱者	吉武 高志
気 温		水 温	27.0 °C	試験検査項目	下記 51 項目
項目名	試験検査結果	項目名	試験検査結果	項目名	試験検査結果
一般細菌	1 /mL	テトラクロロエチレン	0.001 mg/L未満	銅及びその化合物	0.01 mg/L未満
大腸菌	陰性	トリクロロエチレン	0.001 mg/L未満	ナトリウム及びその化合物	6.0 mg/L
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L未満	ベンゼン	0.001 mg/L未満	マンガン及びその化合物	0.005 mg/L未満
水銀及びその化合物	0.00005 mg/L未満	塩素酸	0.14 mg/L	塩化物イオン	7.6 mg/L
セレン及びその化合物	0.001 mg/L未満	クロロ酢酸	0.002 mg/L未満	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	6 mg/L
鉛及びその化合物	0.001 mg/L未満	クロロホルム	0.039 mg/L	蒸発残留物	38 mg/L
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L未満	ジクロロ酢酸	0.003 mg/L未満	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L未満
六価クロム化合物	0.002 mg/L未満	ジブロモクロロメタン	0.001 mg/L未満	ジェオスミン	0.000001 mg/L未満
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L未満	臭素酸	0.001 mg/L未満	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L未満	総トリハロメタン	0.046 mg/L	非イオン界面活性剤	0.005 mg/L未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1 mg/L未満	トリクロロ酢酸	0.023 mg/L	フェノール類	0.0005 mg/L未満
フッ素及びその化合物	0.08 mg/L未満	ブロモジクロロメタン	0.007 mg/L	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.9 mg/L
ホウ素及びその化合物	0.02 mg/L未満	ブロモホルム	0.001 mg/L未満	pH値	6.8
四塩化炭素	0.0002 mg/L未満	ホルムアルデヒド	0.008 mg/L未満	味	異常なし
1,4-ジオキサン	0.005 mg/L未満	亜鉛及びその化合物	0.005 mg/L未満	臭 気	異常なし
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.001 mg/L未満	アルミニウム及びその化合物	0.02 mg/L未満	色 度	0.5 度未満
ジクロロメタン	0.001 mg/L未満	鉄及びその化合物	0.03 mg/L未満	濁 度	0.1 度未満
水質基準適否	上記検査結果については水質基準に適合			試験検査責任者	

備考 採水時刻 8:36

水質試験・検査成績書

(1 / 1)

佐環検飲第 02383-01 号

2020 年 8 月 26 日

有田町長 松尾 佳昭

様

〒840-0033 佐賀県佐賀市光一丁目1番2号
一般財団法人 佐賀県環境科学検査協会
理事長 木原 泰 文

TEL 0952-22-1651 FAX 0952-22-1655

水道法第20条登録機関 厚生労働大臣登録第33号

建築物飲料水水質検査登録 佐保福29水第1号

水質検査部門管理者 徳永 英樹

受付日: 2020 年 8 月 11 日

試料の試験・検査結果は次の通りです。

試 料 の 名 称		おおやま保育園給水栓 浄水			
分 析 区 分		水道事業者上水道		受 付 区 分	採取
採 取 年 月 日		2020 年 8 月 11 日		取 扱 者	千住 享平
試験検査期間		2020 年 8 月 11 日 ~ 2020 年 8 月 25 日		試験検査項目	下記 51 項目
気 温		水 温 25.9℃		遊離残留塩素	(注) 0.4 mg/L
項 目 名	試験検査結果	項 目 名	試験検査結果	項 目 名	試験検査結果
一般細菌	0 /mL	テトラクロロエチレン	0.001 mg/L未満	銅及びその化合物	0.01 mg/L未満
大腸菌	陰性	トリクロロエチレン	0.001 mg/L未満	ナトリウム及びその化合物	7.9 mg/L
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L未満	ベンゼン	0.001 mg/L未満	マンガン及びその化合物	0.005 mg/L未満
水銀及びその化合物	0.00005 mg/L未満	塩素酸	0.20 mg/L	塩化物イオン	8.7 mg/L
セレン及びその化合物	0.001 mg/L未満	クロロ酢酸	0.002 mg/L未満	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	8 mg/L
鉛及びその化合物	0.001 mg/L未満	クロロホルム	0.034 mg/L	蒸発残留物	47 mg/L
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L未満	ジクロロ酢酸	0.015 mg/L	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L未満
六価クロム化合物	0.002 mg/L未満	ジブロモクロロメタン	0.001 mg/L未満	ジェオスミン	0.000001 mg/L
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L未満	臭素酸	0.001 mg/L未満	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L未満	総トリハロメタン	0.042 mg/L	非イオン界面活性剤	0.005 mg/L未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2 mg/L	トリクロロ酢酸	0.025 mg/L	フェノール類	0.0005 mg/L未満
フッ素及びその化合物	0.08 mg/L未満	ブロモジクロロメタン	0.008 mg/L	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.9 mg/L
ホウ素及びその化合物	0.02 mg/L未満	ブロモホルム	0.001 mg/L未満	pH値	7.0
四塩化炭素	0.0002 mg/L未満	ホルムアルデヒド	0.008 mg/L未満	味	異常なし
1,4-ジオキサン	0.005 mg/L未満	亜鉛及びその化合物	0.005 mg/L未満	臭 気	異常なし
シス-1,2-ジクロロエチン及びトランス-1,2-ジクロロエチン	0.001 mg/L未満	アルミニウム及びその化合物	0.02 mg/L	色 度	0.5 度未満
ジクロロメタン	0.001 mg/L未満	鉄及びその化合物	0.03 mg/L未満	濁 度	0.1 度未満
水質基準適否		上記検査結果については水質基準に適合		試験検査責任者	

備考 採水時刻 9:21

水質試験・検査成績書

(1 / 1)

佐環検飲第 02384-01 号

2020 年 8 月 26 日

有田町長 松尾 佳昭

様

〒840-0033 佐賀県佐賀市光一1丁目3番2号
一般財団法人 佐賀県環境科学検査協会
理事長 木原 孝文

TEL 0952-22-1651 FAX 0952-22-1655

水道法第20条登録機関 厚生労働大臣登録第33号

建築物飲料水水質検査業登録 佐保福29水第1号

水質検査部門管理者 徳永 英樹

受付日: 2020 年 8 月 11 日

試料の試験・検査結果は次の通りです。

試 料 の 名 称		楠木原公民館給水栓 浄水		受 付 区 分		採取	
分 析 区 分		水道事業者上水道		取 扱 者		吉武 高志	
採取年月日		2020 年 8 月 11 日		試験検査項目		下記 51 項目	
試験検査期間		2020 年 8 月 11 日 ~ 2020 年 8 月 25 日		遊離残留塩素		(注) 0.4 mg/L	
気 温		水 温		26.4 °C			
項 目 名	試験検査結果	項 目 名	試験検査結果	項 目 名	試験検査結果		
一般細菌	0 /mL	テトラクロロエチレン	0.001 mg/L未満	銅及びその化合物	0.01 mg/L未満		
大腸菌	陰性	トリクロロエチレン	0.001 mg/L未満	ナトリウム及びその化合物	6.0 mg/L		
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L未満	ベンゼン	0.001 mg/L未満	マンガン及びその化合物	0.005 mg/L未満		
水銀及びその化合物	0.00005 mg/L未満	塩素酸	0.18 mg/L	塩化物イオン	7.8 mg/L		
セレン及びその化合物	0.001 mg/L未満	クロロ酢酸	0.002 mg/L未満	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	6 mg/L		
鉛及びその化合物	0.001 mg/L未満	クロロホルム	0.033 mg/L	蒸発残留物	47 mg/L		
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L未満	ジクロロ酢酸	0.013 mg/L	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L未満		
六価クロム化合物	0.002 mg/L未満	ジブromクロロメタン	0.001 mg/L未満	ジェオスミン	0.000001 mg/L		
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L未満	臭素酸	0.001 mg/L未満	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L未満		
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L未満	総トリハロメタン	0.039 mg/L	非イオン界面活性剤	0.005 mg/L未満		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1 mg/L未満	トリクロロ酢酸	0.028 mg/L	フェノール類	0.0005 mg/L未満		
フッ素及びその化合物	0.08 mg/L未満	ブromジクロロメタン	0.006 mg/L	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.9 mg/L		
ホウ素及びその化合物	0.02 mg/L未満	ブromホルム	0.001 mg/L未満	p H値	7.0		
四塩化炭素	0.0002 mg/L未満	ホルムアルデヒド	0.008 mg/L未満	味	異常なし		
1,4-ジオキサン	0.005 mg/L未満	亜鉛及びその化合物	0.005 mg/L未満	臭 気	異常なし		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.001 mg/L未満	アルミニウム及びその化合物	0.02 mg/L未満	色 度	0.5 度未満		
ジクロロメタン	0.001 mg/L未満	鉄及びその化合物	0.03 mg/L未満	濁 度	0.1 度未満		
水質基準適否		上記検査結果については水質基準に適合		試験検査責任者			
備 考 採水時刻 9:20							

試験方法: 平成15年 厚生労働省告示第261号
許可なく一切の転載を固くお断りいたします

(注)遊離残留塩素は水質基準適否に含まない

水質試験・検査成績書

(1 / 1)

佐環検飲第 02385-01 号

2020 年 8 月 26 日

有田町長 松尾 佳昭

様

〒840-0033 佐賀県佐賀市光一丁目3番2号
一般財団法人 佐賀県環境科学検査協会

理事長 木原 泰文

TEL 0952-22-1651 FAX 0952-22-1655

水道法第20条登録機関 厚生労働大臣登録第33号

建築物飲料水水質検査登録 佐保福29水第1号

水質検査部門管理者 徳永 英樹

受付日: 2020 年 8 月 11 日

試料の試験・検査結果は次の通りです。

試料の名称	岳公民館給水栓 浄水			受付区分	採取
分析区分	水道事業者上水道			取扱者	千住 享平
採取年月日	2020 年 8 月 11 日			試験検査項目	下記 51 項目
試験検査期間	2020 年 8 月 11 日 ~ 2020 年 8 月 25 日			遊離残留塩素	(注) 0.3 mg/L
気温	水 温 26.8 °C			項目名	試験検査結果
項目名	試験検査結果	項目名	試験検査結果	項目名	試験検査結果
一般細菌	0 /mL	テトラクロロエチレン	0.001 mg/L未満	銅及びその化合物	0.01 mg/L未満
大腸菌	陰性	トリクロロエチレン	0.001 mg/L未満	ナトリウム及びその化合物	4.9 mg/L
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L未満	ベンゼン	0.001 mg/L未満	マンガン及びその化合物	0.005 mg/L未満
水銀及びその化合物	0.00005 mg/L未満	塩素酸	0.06 mg/L未満	塩化物イオン	4.9 mg/L
セレン及びその化合物	0.001 mg/L未満	クロロ酢酸	0.002 mg/L未満	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	20 mg/L
鉛及びその化合物	0.001 mg/L未満	クロロホルム	0.001 mg/L未満	蒸発残留物	63 mg/L
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L未満	ジクロロ酢酸	0.003 mg/L未満	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L未満
六価クロム化合物	0.002 mg/L未満	ジブロモクロロメタン	0.002 mg/L	ジェオスミン	0.000001 mg/L未満
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L未満	臭素酸	0.001 mg/L未満	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L未満	総トリハロメタン	0.002 mg/L	非イオン界面活性剤	0.005 mg/L未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.4 mg/L	トリクロロ酢酸	0.003 mg/L未満	フェノール類	0.0005 mg/L未満
フッ素及びその化合物	0.08 mg/L未満	ブロモジクロロメタン	0.001 mg/L未満	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L未満
ホウ素及びその化合物	0.02 mg/L未満	ブロモホルム	0.001 mg/L未満	pH値	7.4
四塩化炭素	0.0002 mg/L未満	ホルムアルデヒド	0.008 mg/L未満	味	異常なし
1,4-ジオキサン	0.005 mg/L未満	亜鉛及びその化合物	0.016 mg/L	臭 気	異常なし
シス-1,2-ジクロロエチン及びトランス-1,2-ジクロロエチン	0.001 mg/L未満	アルミニウム及びその化合物	0.02 mg/L未満	色 度	0.5 度未満
ジクロロメタン	0.001 mg/L未満	鉄及びその化合物	0.03 mg/L未満	濁 度	0.1 度未満
水質基準適否	上記検査結果については水質基準に適合			試験検査責任者	

備考 採水時刻 8:15

水質試験・検査成績書

佐環検飲第 02386-01 号

2020 年 8 月 26 日

有田町長 松尾 佳昭

様

〒840-0033 佐賀県佐賀市光一丁目1番2号
一般財団法人 佐賀県環境科学検査協会

理事長 木原 泰 文

TEL 0952-22-1651 FAX 0952-22-1655

水道法第20条登録機関 厚生労働大臣登録第33号

建築物飲料水水質検査業登録 佐保福29水第1号

水質検査部門管理者 徳永 英樹

受付日: 2020 年 8 月 11 日

試料の試験・検査結果は次の通りです。

試料の名称		有田ダム・白川河川 原水			
分析区分		水道事業者上水道		受付区分	採取
採取年月日		2020 年 8 月 11 日		取扱者	吉武 高志
試験検査期間		2020 年 8 月 11 日 ~ 2020 年 8 月 25 日		試験検査項目	下記 37 項目
気 温		水 温		遊離残留塩素	(注) = = = = =
項 目 名	試験検査結果	項 目 名	試験検査結果	項 目 名	試験検査結果
一般細菌	120 /mL	テトラクロロエチレン	0.001 mg/L未満	銅及びその化合物	0.02 mg/L
大腸菌	陽性	トリクロロエチレン	0.001 mg/L未満	ナトリウム及びその化合物	4.1 mg/L
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L未満	ベンゼン	0.001 mg/L未満	マンガン及びその化合物	0.063 mg/L
水銀及びその化合物	0.00005 mg/L未満	塩素酸	= = = = =	塩化物イオン	4.2 mg/L
セレン及びその化合物	0.001 mg/L未満	クロロ酢酸	= = = = =	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	4 mg/L
鉛及びその化合物	0.003 mg/L	クロロホルム	= = = = =	蒸発残留物	46 mg/L
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L未満	ジクロロ酢酸	= = = = =	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L未満
六価クロム化合物	0.002 mg/L未満	ジブロモクロロメタン	= = = = =	ジェオスミン	= = =
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L未満	臭素酸	= = = = =	2-メチルイソボルネオール	= = = = =
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L未満	総トリハロメタン	= = = = =	非イオン界面活性剤	0.005 mg/L未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1 mg/L未満	トリクロロ酢酸	= = = = =	フェノール類	0.0005 mg/L未満
フッ素及びその化合物	0.08 mg/L未満	ブロモジクロロメタン	= = = = =	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.5 mg/L
ホウ素及びその化合物	0.02 mg/L未満	ブロモホルム	= = = = =	pH値	6.5
四塩化炭素	0.0002 mg/L未満	ホルムアルデヒド	= = = = =	味	= = = = =
1,4-ジオキサン	0.005 mg/L未満	亜鉛及びその化合物	0.011 mg/L	臭 気	異常なし
シス-1,2-ジクロロエチン及びトランス-1,2-ジクロロエチン	0.001 mg/L未満	アルミニウム及びその化合物	0.06 mg/L	色 度	4.3 度
ジクロロメタン	0.001 mg/L未満	鉄及びその化合物	0.06 mg/L	濁 度	1.3 度
水質基準適否				試験検査責任者	

備考 採水時刻 10:25

水質試験・検査成績書

(1 / 1)

佐環検飲第 02387-01 号

2020 年 8 月 26 日

有田町長 松尾 佳昭

様

〒840-0033 佐賀県佐賀市光一丁目3番2号
一般財団法人 佐賀県環境科学検査協会

理事長 木原 泰文

TEL 0952-22-1651 FAX 0952-22-1655

水道法第20条登録機関 厚生労働大臣登録第33号

建築物飲料水水質検査登録 佐保福29水第1号

水質検査部門管理者 徳永 英樹

受付日: 2020 年 8 月 11 日

試料の試験・検査結果は次の通りです。

試料の名称	古木場ダム 原水	分析区分	水道事業者上水道	受付区分	採取
採取年月日	2020 年 8 月 11 日	試験検査期間	2020 年 8 月 11 日 ~ 2020 年 8 月 25 日	取扱者	吉武 高志
気 温		水 温	25.8 °C	試験検査項目	下記 37 項目
項目名	試験検査結果	項目名	試験検査結果	項目名	試験検査結果
一般細菌	190 /mL	テトラクロロエチレン	0.001 mg/L未満	銅及びその化合物	0.02 mg/L
大腸菌	陰性	トリクロロエチレン	0.001 mg/L未満	ナトリウム及びその化合物	4.1 mg/L
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L未満	ベンゼン	0.001 mg/L未満	マンガン及びその化合物	0.038 mg/L
水銀及びその化合物	0.00005 mg/L未満	塩素酸	=====	塩化物イオン	4.0 mg/L
セレン及びその化合物	0.001 mg/L未満	クロロ酢酸	=====	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	17 mg/L
鉛及びその化合物	0.001 mg/L	クロロホルム	=====	蒸発残留物	54 mg/L
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L未満	ジクロロ酢酸	=====	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L未満
六価クロム化合物	0.002 mg/L未満	ジブロモクロロメタン	=====	ジェオスミン	=====
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L未満	臭素酸	=====	2-メチルイソボルネオール	=====
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L未満	総トリハロメタン	=====	非イオン界面活性剤	0.005 mg/L未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.3 mg/L	トリクロロ酢酸	=====	フェノール類	0.0005 mg/L未満
フッ素及びその化合物	0.08 mg/L未満	ブロモジクロロメタン	=====	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.0 mg/L
ホウ素及びその化合物	0.02 mg/L未満	ブロモホルム	=====	pH値	6.8
四塩化炭素	0.0002 mg/L未満	ホルムアルデヒド	=====	味	=====
1,4-ジオキサン	0.005 mg/L未満	亜鉛及びその化合物	0.015 mg/L	臭 気	異常なし
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.001 mg/L未満	アルミニウム及びその化合物	0.04 mg/L	色 度	5.2 度
ジクロロメタン	0.001 mg/L未満	鉄及びその化合物	0.06 mg/L	濁 度	0.4 度
水質基準適否				試験検査責任者	
備 考 採水時刻	10:07				

試験方法: 平成15年 厚生労働省告示第261号
許可なく一切の転載を固くお断りいたします

(注)遊離残留塩素は水質基準適否に含まない

水質試験・検査成績書

(1 / 1)

佐環検飲第 02388-01 号

2020 年 8 月 26 日

有田町長 松尾 佳昭

様

〒840-0033 佐賀県佐賀市光一丁目1番2号
一般財団法人 佐賀県環境科学検査協会

理事長 木原 泰文

TEL 0952-22-1651 FAX 0952-22-1655

水道法第20条登録機関 厚生労働大臣登録第33号

建築物飲料水水質検査登録 佐保福29水第1号

水質検査部門管理者 徳永 英樹

受付日: 2020 年 8 月 11 日

試料の試験・検査結果は次の通りです。

試料の名称	竜門ダム・広瀬川河川 原水			受付区分	採取
分析区分	水道事業者上水道			取扱者	千住 享平
採取年月日	2020 年 8 月 11 日			試験検査項目	下記 37 項目
試験検査期間	2020 年 8 月 11 日 ~ 2020 年 8 月 25 日			遊離残留塩素	(注) = = = = =
気 温	水 温 22.1 °C			項目名	試験検査結果
項目名	試験検査結果	項目名	試験検査結果	項目名	試験検査結果
一般細菌	300 /mL	テトラクロロエチレン	0.001 mg/L未満	銅及びその化合物	0.01 mg/L未満
大腸菌	陽性	トリクロロエチレン	0.001 mg/L未満	ナトリウム及びその化合物	5.0 mg/L
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L未満	ベンゼン	0.001 mg/L未満	マンガン及びその化合物	0.039 mg/L
水銀及びその化合物	0.00005 mg/L未満	塩素酸	= = = = =	塩化物イオン	4.3 mg/L
セレン及びその化合物	0.001 mg/L未満	クロロ酢酸	= = = = =	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	8 mg/L
鉛及びその化合物	0.001 mg/L未満	クロロホルム	= = = = =	蒸発残留物	60 mg/L
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L未満	ジクロロ酢酸	= = = = =	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L未満
六価クロム化合物	0.002 mg/L未満	ジブロモクロロメタン	= = = = =	ジェオスミン	= = =
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L未満	臭素酸	= = = = =	2-メチルイソボルネオール	= = = = =
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L未満	総トリハロメタン	= = = = =	非イオン界面活性剤	0.005 mg/L未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2 mg/L	トリクロロ酢酸	= = = = =	フェノール類	0.0005 mg/L未満
フッ素及びその化合物	0.08 mg/L未満	ブロモジクロロメタン	= = = = =	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.6 mg/L
ハウ素及びその化合物	0.02 mg/L未満	ブロモホルム	= = = = =	pH値	6.6
四塩化炭素	0.0002 mg/L未満	ホルムアルデヒド	= = = = =	味	= = = = =
1,4-ジオキサン	0.005 mg/L未満	亜鉛及びその化合物	0.058 mg/L	臭 気	異常なし
トランス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.001 mg/L未満	アルミニウム及びその化合物	0.06 mg/L	色 度	8.7 度
ジクロロメタン	0.001 mg/L未満	鉄及びその化合物	0.10 mg/L	濁 度	1.1 度
水質基準適否			試験検査責任者		

備考 採水時刻 10:03

水質試験・検査成績書

(1 / 1)

佐環検飲第 02389-01 号

2020 年 8 月 26 日

有田町長 松尾 佳昭

様

〒840-0033 佐賀県佐賀市光一丁目3番2号
一般財団法人 佐賀県環境科学検査協会

理事長 木原 孝文

TEL 0952-22-1651 FAX 0952-22-1655

水道法第20条登録機関 厚生労働大臣登録第33号

建築物飲料水水質検査登録 佐保福29水第1号

水質検査部門管理者 徳永 英樹

受付日: 2020 年 8 月 11 日

試料の試験・検査結果は次の通りです。

試料の名称		抜谷溜池 原水		受付区分	採取
分析区分		水道事業者上水道		取扱者	千住 享平
採取年月日		2020 年 8 月 11 日		試験検査項目	下記 37 項目
試験検査期間		2020 年 8 月 11 日 ~ 2020 年 8 月 25 日		遊離残留塩素	(注) = = = = =
気 温		水 温 16.2 °C			
項目名	試験検査結果	項目名	試験検査結果	項目名	試験検査結果
一般細菌	340 /mL	テトラクロロエチレン	0.001 mg/L未満	銅及びその化合物	0.01 mg/L未満
大腸菌	陽性	トリクロロエチレン	0.001 mg/L未満	ナトリウム及びその化合物	4.7 mg/L
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L未満	ベンゼン	0.001 mg/L未満	マンガン及びその化合物	0.005 mg/L未満
水銀及びその化合物	0.00005 mg/L未満	塩素酸	= = = = =	塩化物イオン	4.8 mg/L
セレン及びその化合物	0.001 mg/L未満	クロロ酢酸	= = = = =	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	20 mg/L
鉛及びその化合物	0.001 mg/L未満	クロロホルム	= = = = =	蒸発残留物	69 mg/L
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L未満	ジクロロ酢酸	= = = = =	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L未満
六価クロム化合物	0.002 mg/L未満	ジブロモクロロメタン	= = = = =	ジェオスミン	= = = = =
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L未満	臭素酸	= = = = =	2-メチルイソボルネオール	= = = = =
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L未満	総トリハロメタン	= = = = =	非イオン界面活性剤	0.005 mg/L未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.5 mg/L	トリクロロ酢酸	= = = = =	フェノール類	0.0005 mg/L未満
フッ素及びその化合物	0.08 mg/L未満	ブロモジクロロメタン	= = = = =	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L未満
ホウ素及びその化合物	0.02 mg/L未満	ブロモホルム	= = = = =	pH値	7.0
四塩化炭素	0.0002 mg/L未満	ホルムアルデヒド	= = = = =	味	= = = = =
1,4-ジオキサン	0.005 mg/L未満	亜鉛及びその化合物	0.055 mg/L	臭 気	異常なし
シス-1,2-ジクロロエチン及びトランス-1,2-ジクロロエチン	0.001 mg/L未満	アルミニウム及びその化合物	0.42 mg/L	色 度	6.1 度
ジクロロメタン	0.001 mg/L未満	鉄及びその化合物	0.11 mg/L	濁 度	1.1 度
水質基準適否				試験検査責任者	
備 考 採水時刻 9:02					

試験方法: 平成15年 厚生労働省告示第261号
許可なく一切の転載を固くお断りいたします

(注) 遊離残留塩素は水質基準適否に含まない

水質試験・検査成績書

(1 / 1)

佐環検飲第 02390-01 号

2020 年 8 月 26 日

有田町長 松尾 佳昭

様

〒840-0033 佐賀県佐賀市光一丁目1番2号
一般財団法人 佐賀県環境科学検査協会

理事長 木原 孝文

TEL 0952-22-1651 FAX 0952-22-1655

水道法第20条登録機関 厚生労働大臣登録第33号

建築物飲料水水質検査業登録 佐保福29水第1号

水質検査部門管理者 徳永 英樹

受付日: 2020 年 8 月 11 日

試料の試験・検査結果は次の通りです。

試料の名称	白川ダム 原水			受付区分	採取
分析区分	水道事業者上水道			取扱者	千住 享平
採取年月日	2020 年 8 月 11 日			試験検査項目	下記 37 項目
試験検査期間	2020 年 8 月 11 日 ~ 2020 年 8 月 25 日			遊離残留塩素	(注) = = = = =
気 温		水 温	22.5℃		
項 目 名	試 験 検 査 結 果	項 目 名	試 験 検 査 結 果	項 目 名	試 験 検 査 結 果
一般細菌	36 /mL	テトラクロロエチレン	0.001 mg/L未満	銅及びその化合物	0.01 mg/L未満
大腸菌	陰性	トリクロロエチレン	0.001 mg/L未満	ナトリウム及びその化合物	5.0 mg/L
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L未満	ベンゼン	0.001 mg/L未満	マンガン及びその化合物	0.299 mg/L
水銀及びその化合物	0.00005 mg/L未満	塩素酸	= = = = =	塩化物イオン	5.2 mg/L
セレン及びその化合物	0.001 mg/L未満	クロロ酢酸	= = = = =	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	7 mg/L
鉛及びその化合物	0.001 mg/L未満	クロロホルム	= = = = =	蒸発残留物	51 mg/L
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L未満	ジクロロ酢酸	= = = = =	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L未満
六価クロム化合物	0.002 mg/L未満	ジブロモクロロメタン	= = = = =	ジェオスミン	= = = = =
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L未満	臭素酸	= = = = =	2-メチルイソボルネオール	= = = = =
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L未満	総トリハロメタン	= = = = =	非イオン界面活性剤	0.005 mg/L未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2 mg/L	トリクロロ酢酸	= = = = =	フェノール類	0.0005 mg/L未満
フッ素及びその化合物	0.08 mg/L未満	ブロモジクロロメタン	= = = = =	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.9 mg/L
ホウ素及びその化合物	0.02 mg/L未満	ブロモホルム	= = = = =	p H値	6.1
四塩化炭素	0.0002 mg/L未満	ホルムアルデヒド	= = = = =	味	= = = = =
1,4-ジオキサン	0.005 mg/L未満	亜鉛及びその化合物	0.009 mg/L	臭 気	異常なし
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.001 mg/L未満	アルミニウム及びその化合物	0.03 mg/L	色 度	6.4 度
ジクロロメタン	0.001 mg/L未満	鉄及びその化合物	0.17 mg/L	濁 度	1.5 度
水質基準適否				試験検査責任者	

備 考 採水時刻 11:02

水質試験・検査成績書

(1 / 1)

佐環検飲第 02391-01 号

2020 年 8 月 26 日

有田町長 松尾 佳昭

様

〒840-0033 佐賀県佐賀市光一町1番2号
一般財団法人 佐賀県環境科学検査協会

理事長 木原 泰文

TEL 0952-22-1651 FAX 0952-22-1655

水道法第20条登録機関 厚生労働大臣登録第33号

建築物飲料水水質検査業登録 佐保福29水第1号

水質検査部門管理者 徳永 英樹

受付日: 2020 年 8 月 11 日

試料の試験・検査結果は次の通りです。

試料の名称	大谷溜池 原水	分析区分	水道事業者上水道	受付区分	採取
採取年月日	2020 年 8 月 11 日	試験検査期間	2020 年 8 月 11 日 ~ 2020 年 8 月 25 日	取 扱 者	吉武 高志
気 温		水 温	20.9 °C	試験検査項目	下記 37 項目
項 目 名	試験検査結果	項 目 名	試験検査結果	遊離残留塩素	(注) = = = = =
一般細菌	22 /mL	テトラクロロエチレン	0.001 mg/L未満	銅及びその化合物	0.01 mg/L
大腸菌	陰性	トリクロロエチレン	0.001 mg/L未満	ナトリウム及びその化合物	4.0 mg/L
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L未満	ベンゼン	0.001 mg/L未満	マンガン及びその化合物	0.057 mg/L
水銀及びその化合物	0.00005 mg/L未満	塩素酸	= = = = =	塩化物イオン	4.3 mg/L
セレン及びその化合物	0.001 mg/L未満	クロロ酢酸	= = = = =	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10 mg/L
鉛及びその化合物	0.001 mg/L	クロロホルム	= = = = =	蒸発残留物	67 mg/L
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L未満	ジクロロ酢酸	= = = = =	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L未満
六価クロム化合物	0.002 mg/L未満	ジブロモクロロメタン	= = = = =	ジェオスミン	= = = = =
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L未満	臭素酸	= = = = =	2-メチルイソボルネオール	= = = = =
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L未満	総トリハロメタン	= = = = =	非イオン界面活性剤	0.005 mg/L未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1 mg/L	トリクロロ酢酸	= = = = =	フェノール類	0.0005 mg/L未満
フッ素及びその化合物	0.08 mg/L未満	ブロモジクロロメタン	= = = = =	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.1 mg/L
ホウ素及びその化合物	0.02 mg/L未満	ブロモホルム	= = = = =	pH値	6.2
四塩化炭素	0.0002 mg/L未満	ホルムアルデヒド	= = = = =	味	= = = = =
1,4-ジオキサン	0.005 mg/L未満	亜鉛及びその化合物	0.015 mg/L	臭 気	異常なし
シス-1,2-ジクロロエチン及びトランス-1,2-ジクロロエチン	0.001 mg/L未満	アルミニウム及びその化合物	0.05 mg/L	色 度	9.2 度
ジクロロメタン	0.001 mg/L未満	鉄及びその化合物	0.24 mg/L	濁 度	1.8 度
水質基準適否		試験検査責任者			

備 考 採水時刻 10:36