

有田町長 松尾 佳昭 様

水道法第20条登録水質検査機関第203号

株式会社 CRC食品環境衛生研究所
〒813-0062 福岡県福岡市東区松島5丁目1番6号
TEL:092-623-2211 FAX:092-623-2212

水質検査報告書

2024年8月5日に受入れしました試料の検査結果は下記の通りです。

検査責任者 森時 達行

採水地点又は試料名		中樽公園給水栓（白川浄水場上地区系）					
採取年月日		2024年8月5日		気温		37.5℃	
採取時刻		11:53		水温		28.2℃	
採取者		清家 大志		***		***	
天候		晴れ		***		***	
検査項目	結果	単位	基準値	検査項目	結果	単位	基準値
一般細菌	0	個/mL	100以下	総トリハロメタン	0.050	mg/L	0.1以下
大腸菌	不検出	/100mL	検出しないこと	トリクロロ酢酸	0.023	mg/L	0.03以下
カドミウム及びその化合物	0.0003未満	mg/L	0.003以下	ブロモジクロロメタン	0.008	mg/L	0.03以下
水銀及びその化合物	0.00005未満	mg/L	0.0005以下	ブロモホルム	0.001未満	mg/L	0.09以下
セレン及びその化合物	0.001未満	mg/L	0.01以下	ホルムアルデヒド	0.008未満	mg/L	0.08以下
鉛及びその化合物	0.001未満	mg/L	0.01以下	亜鉛及びその化合物	0.01未満	mg/L	1以下
ヒ素及びその化合物	0.001未満	mg/L	0.01以下	アルミニウム及びその化合物	0.04	mg/L	0.2以下
六価クロム化合物	0.002未満	mg/L	0.02以下	鉄及びその化合物	0.03未満	mg/L	0.3以下
亜硝酸態窒素	0.004未満	mg/L	0.04以下	銅及びその化合物	0.01未満	mg/L	1以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満	mg/L	0.01以下	ナトリウム及びその化合物	8.3	mg/L	200以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1未満	mg/L	10以下	マンガン及びその化合物	0.005未満	mg/L	0.05以下
フッ素及びその化合物	0.08未満	mg/L	0.8以下	塩化物イオン	9.3	mg/L	200以下
ホウ素及びその化合物	0.1未満	mg/L	1以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	7	mg/L	300以下
四塩化炭素	0.0002未満	mg/L	0.002以下	蒸発残留物	39	mg/L	500以下
1,4-ジオキサン	0.005未満	mg/L	0.05以下	陰イオン界面活性剤	0.02未満	mg/L	0.2以下
シス-1,2-ジ-2-クロロエチレン及びトランス-1,2-ジ-2-クロロエチレン	0.004未満	mg/L	0.04以下	ジェオスミン	0.000001未満	mg/L	0.00001以下
ジクロロメタン	0.002未満	mg/L	0.02以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満	mg/L	0.00001以下
テトラクロロエチレン	0.001未満	mg/L	0.01以下	非イオン界面活性剤	0.005未満	mg/L	0.02以下
トリクロロエチレン	0.001未満	mg/L	0.01以下	フェノール類	0.0005未満	mg/L	0.005以下
ベンゼン	0.001未満	mg/L	0.01以下	有機物(全有機炭素:TOC)	1.2	mg/L	3以下
塩素酸	0.16	mg/L	0.6以下	pH値	7.1(21℃)	—	5.8~8.6
クロロ酢酸	0.002未満	mg/L	0.02以下	味	異常なし	—	異常でないこと
クロロホルム	0.042	mg/L	0.06以下	臭気	異常なし	—	異常でないこと
ジクロロ酢酸	0.003未満	mg/L	0.03以下	色度	1未満	度	5以下
ジブロモクロロメタン	0.001未満	mg/L	0.1以下	濁度	0.1未満	度	2以下
臭素酸	0.001未満	mg/L	0.01以下	残留塩素	0.1	mg/L	***

判定 検査方法は厚生労働省告示第261号による厚生労働大臣が定める方法。
上記水質項目については、水道法基準に適合である。

備考

有田町長 松尾 佳昭

様

水道法第20条登録水質検査機関第203号

株式会社 CRC食品環境衛生研究所

〒813-0062 福岡県福岡市東区松島5丁目4番6号

TEL:092-623-2211 FAX:092-623-2212

水質検査報告書

検査責任者

森時 達行

2024年8月5日に受入れしました試料の検査結果は下記の通りです。

採水地点又は試料名	境野公民館給水栓（白川浄水場下地区系）						
採取年月日	2024年8月5日	気温		36.2℃			
採取時刻	11:32	水温		29.4℃			
採取者	清家 大志	****		****			
天候	晴れ	****		****			
検査項目	結果	単位	基準値	検査項目	結果	単位	基準値
一般細菌	0	個/mL	100以下	総トリハロメタン	0.054	mg/L	0.1以下
大腸菌	不検出	/100mL	検出しないこと	トリクロロ酢酸	0.027	mg/L	0.03以下
カドミウム及びその化合物	0.0003未満	mg/L	0.003以下	ブロモジクロロメタン	0.008	mg/L	0.03以下
水銀及びその化合物	0.00005未満	mg/L	0.0005以下	ブロモホルム	0.001未満	mg/L	0.09以下
セレン及びその化合物	0.001未満	mg/L	0.01以下	ホルムアルデヒド	0.008未満	mg/L	0.08以下
鉛及びその化合物	0.001未満	mg/L	0.01以下	亜鉛及びその化合物	0.01未満	mg/L	1以下
ヒ素及びその化合物	0.001未満	mg/L	0.01以下	アルミニウム及びその化合物	0.03	mg/L	0.2以下
六価クロム化合物	0.002未満	mg/L	0.02以下	鉄及びその化合物	0.03未満	mg/L	0.3以下
亜硝酸態窒素	0.004未満	mg/L	0.04以下	銅及びその化合物	0.01未満	mg/L	1以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満	mg/L	0.01以下	ナトリウム及びその化合物	8.3	mg/L	200以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1未満	mg/L	10以下	マンガン及びその化合物	0.005未満	mg/L	0.05以下
フッ素及びその化合物	0.08未満	mg/L	0.8以下	塩化物イオン	9.2	mg/L	200以下
ホウ素及びその化合物	0.1未満	mg/L	1以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	7	mg/L	300以下
四塩化炭素	0.0002未満	mg/L	0.002以下	蒸発残留物	46	mg/L	500以下
1,4-ジオキサン	0.005未満	mg/L	0.05以下	陰イオン界面活性剤	0.02未満	mg/L	0.2以下
1,2-ジ'クロロベンゼン及び1,2,4-トリ'クロロベンゼン	0.004未満	mg/L	0.04以下	ジェオスミン	0.000001未満	mg/L	0.00001以下
ジクロロメタン	0.002未満	mg/L	0.02以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満	mg/L	0.00001以下
テトラクロロエチレン	0.001未満	mg/L	0.01以下	非イオン界面活性剤	0.005未満	mg/L	0.02以下
トリクロロエチレン	0.001未満	mg/L	0.01以下	フェノール類	0.0005未満	mg/L	0.005以下
ベンゼン	0.001未満	mg/L	0.01以下	有機物(全有機炭素:TOC)	1.3	mg/L	3以下
塩素酸	0.16	mg/L	0.6以下	pH値	7.2(21℃)	—	5.8~8.6
クロロ酢酸	0.002未満	mg/L	0.02以下	味	異常なし	—	異常でないこと
クロロホルム	0.046	mg/L	0.06以下	臭気	異常なし	—	異常でないこと
ジクロロ酢酸	0.003未満	mg/L	0.03以下	色度	1未満	度	5以下
ジブロモクロロメタン	0.001未満	mg/L	0.1以下	濁度	0.1未満	度	2以下
臭素酸	0.001未満	mg/L	0.01以下	残留塩素	0.3	mg/L	****

判定 検査方法は厚生労働省告示第261号による厚生労働大臣が定める方法。

上記水質項目については、水道法基準に適合である。

備考

有田町長 松尾 佳昭 様

水道法第20条登録水質検査機関第203号

株式会社 CRC食品環境衛生研究所
〒813-0062 福岡県福岡市東区松島5丁目4番6号
TEL:092-623-2211 FAX:092-623-2212

水質検査報告書

2024年8月5日に受入れしました試料の検査結果は下記の通りです。

検査責任者 森時 達行

採水地点又は試料名		おおやま保育園給水栓（竜門浄水場系）					
採取年月日	2024年8月5日	気温		37.9℃			
採取時刻	10:07	水温		28.7℃			
採取者	清家 大志	****		****			
天候	晴れ	****		****			
検査項目	結果	単位	基準値	検査項目	結果	単位	基準値
一般細菌	0	個/mL	100以下	総トリハロメタン	0.059	mg/L	0.1以下
大腸菌	不検出	/100mL	検出しないこと	トリクロロ酢酸	0.024	mg/L	0.03以下
カドミウム及びその化合物	0.0003未満	mg/L	0.003以下	ブロモジクロロメタン	0.011	mg/L	0.03以下
水銀及びその化合物	0.00005未満	mg/L	0.0005以下	ブロモホルム	0.001未満	mg/L	0.09以下
セレン及びその化合物	0.001未満	mg/L	0.01以下	ホルムアルデヒド	0.008未満	mg/L	0.08以下
鉛及びその化合物	0.001未満	mg/L	0.01以下	亜鉛及びその化合物	0.01未満	mg/L	1以下
ヒ素及びその化合物	0.001未満	mg/L	0.01以下	アルミニウム及びその化合物	0.02	mg/L	0.2以下
六価クロム化合物	0.002未満	mg/L	0.02以下	鉄及びその化合物	0.03未満	mg/L	0.3以下
亜硝酸態窒素	0.004未満	mg/L	0.04以下	銅及びその化合物	0.01未満	mg/L	1以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満	mg/L	0.01以下	ナトリウム及びその化合物	8.8	mg/L	200以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2	mg/L	10以下	マンガン及びその化合物	0.005未満	mg/L	0.05以下
フッ素及びその化合物	0.08未満	mg/L	0.8以下	塩化物イオン	11	mg/L	200以下
ホウ素及びその化合物	0.1未満	mg/L	1以下	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	7	mg/L	300以下
四塩化炭素	0.0002未満	mg/L	0.002以下	蒸発残留物	55	mg/L	500以下
1,4-ジオキサン	0.005未満	mg/L	0.05以下	陰イオン界面活性剤	0.02未満	mg/L	0.2以下
1,1,2,2-テトラフルオロエチレン及び1,1,2,2-テトラフルオロエタン	0.004未満	mg/L	0.04以下	ジェオスミン	0.000001未満	mg/L	0.00001以下
ジクロロメタン	0.002未満	mg/L	0.02以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満	mg/L	0.00001以下
テトラクロロエチレン	0.001未満	mg/L	0.01以下	非イオン界面活性剤	0.005未満	mg/L	0.02以下
トリクロロエチレン	0.001未満	mg/L	0.01以下	フェノール類	0.0005未満	mg/L	0.005以下
ベンゼン	0.001未満	mg/L	0.01以下	有機物（全有機炭素：TOC）	1.1	mg/L	3以下
塩素酸	0.19	mg/L	0.6以下	pH値	7.2(21℃)	—	5.8～8.6
クロロ酢酸	0.002未満	mg/L	0.02以下	味	異常なし	—	異常でないこと
クロロホルム	0.047	mg/L	0.06以下	臭気	異常なし	—	異常でないこと
ジクロロ酢酸	0.003未満	mg/L	0.03以下	色度	1未満	度	5以下
ジブロモクロロメタン	0.001	mg/L	0.1以下	濁度	0.1未満	度	2以下
臭素酸	0.001未満	mg/L	0.01以下	残留塩素	0.5	mg/L	****

判定 検査方法は厚生労働省告示第261号による厚生労働大臣が定める方法。
上記水質項目については、水道法基準に適合である。

備考

有田町長 松尾 佳昭 様

水道法第20条登録水質検査機関第203号

株式会社 CRC食品環境衛生研究所
〒813-0062 福岡県福岡市東区松島5丁目1番6号
TEL:092-623-2211 FAX:092-623-2212

水質検査報告書

2024年8月5日に受入れしました試料の検査結果は下記の通りです。

検査責任者 森時 達行

採水地点又は試料名 楠木原公民館給水栓（穂波ノ尾配水場系）							
採取年月日		2024年8月5日		気温		36.8℃	
採取時刻		11:08		水温		29.5℃	
採取者		清家 大志		****		****	
天候		晴れ		****		****	
検査項目	結果	単位	基準値	検査項目	結果	単位	基準値
一般細菌	0	個/mL	100以下	総トリハロメタン	0.058	mg/L	0.1以下
大腸菌	不検出	/100mL	検出しないこと	トリクロロ酢酸	0.025	mg/L	0.03以下
カドミウム及びその化合物	0.0003未満	mg/L	0.003以下	ブロモジクロロメタン	0.008	mg/L	0.03以下
水銀及びその化合物	0.00005未満	mg/L	0.0005以下	ブロモホルム	0.001未満	mg/L	0.09以下
セレン及びその化合物	0.001未満	mg/L	0.01以下	ホルムアルデヒド	0.008未満	mg/L	0.08以下
鉛及びその化合物	0.001未満	mg/L	0.01以下	亜鉛及びその化合物	0.01未満	mg/L	1以下
ヒ素及びその化合物	0.001未満	mg/L	0.01以下	アルミニウム及びその化合物	0.04	mg/L	0.2以下
六価クロム化合物	0.002未満	mg/L	0.02以下	鉄及びその化合物	0.03未満	mg/L	0.3以下
亜硝酸態窒素	0.004未満	mg/L	0.04以下	銅及びその化合物	0.01未満	mg/L	1以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満	mg/L	0.01以下	ナトリウム及びその化合物	8.5	mg/L	200以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1	mg/L	10以下	マンガン及びその化合物	0.005未満	mg/L	0.05以下
フッ素及びその化合物	0.08未満	mg/L	0.8以下	塩化物イオン	9.5	mg/L	200以下
ホウ素及びその化合物	0.1未満	mg/L	1以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	7	mg/L	300以下
四塩化炭素	0.0002未満	mg/L	0.002以下	蒸発残留物	41	mg/L	500以下
1,4-ジオキサン	0.005未満	mg/L	0.05以下	陰イオン界面活性剤	0.02未満	mg/L	0.2以下
1,1,2,2-テトラフルオロエチレン及び1,1,2,2-テトラフルオロエタン	0.004未満	mg/L	0.04以下	ジェオスミン	0.000001未満	mg/L	0.00001以下
ジクロロメタン	0.002未満	mg/L	0.02以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満	mg/L	0.00001以下
テトラクロロエチレン	0.001未満	mg/L	0.01以下	非イオン界面活性剤	0.005未満	mg/L	0.02以下
トリクロロエチレン	0.001未満	mg/L	0.01以下	フェノール類	0.0005未満	mg/L	0.005以下
ベンゼン	0.001未満	mg/L	0.01以下	有機物(全有機炭素:TOC)	1.2	mg/L	3以下
塩素酸	0.19	mg/L	0.6以下	pH値	7.3(21℃)	—	5.8~8.6
クロロ酢酸	0.002未満	mg/L	0.02以下	味	異常なし	—	異常でないこと
クロロホルム	0.050	mg/L	0.06以下	臭気	異常なし	—	異常でないこと
ジクロロ酢酸	0.014	mg/L	0.03以下	色度	1未満	度	5以下
ジブロモクロロメタン	0.001未満	mg/L	0.1以下	濁度	0.1未満	度	2以下
臭素酸	0.001未満	mg/L	0.01以下	残留塩素	0.4	mg/L	****

判定 検査方法は厚生労働省告示第261号による厚生労働大臣が定める方法。
上記水質項目については、水道法基準に適合である。

備考

有田町長 松尾 佳昭 様

水道法第20条登録水質検査機関第203号

株式会社 CRC食品環境衛生研究所
〒813-0062 福岡県福岡市東区松島5丁目1番6号
TEL:092-623-2211 FAX:092-623-2212

水質検査報告書

2024年8月5日に受入れしました試料の検査結果は下記の通りです。

検査責任者 森時 達行

採水地点又は試料名		岳公民館給水栓（岳浄水場系）							
採取年月日		2024年8月5日		気温		33.9℃			
採取時刻		10:21		水温		31.8℃			
採取者		清家 大志		****		****			
天候		晴れ		****		****			
検査項目		結果	単位	基準値	検査項目		結果	単位	基準値
一般細菌		0	個/mL	100以下	総トリハロメタン		0.003	mg/L	0.1以下
大腸菌		不検出	/100mL	検出しないこと	トリクロロ酢酸		0.003未満	mg/L	0.03以下
カドミウム及びその化合物		0.0003未満	mg/L	0.003以下	ブロモジクロロメタン		0.001未満	mg/L	0.03以下
水銀及びその化合物		0.00005未満	mg/L	0.0005以下	ブロモホルム		0.001	mg/L	0.09以下
セレン及びその化合物		0.001未満	mg/L	0.01以下	ホルムアルデヒド		0.008未満	mg/L	0.08以下
鉛及びその化合物		0.001未満	mg/L	0.01以下	亜鉛及びその化合物		0.01	mg/L	1以下
ヒ素及びその化合物		0.001未満	mg/L	0.01以下	アルミニウム及びその化合物		0.02未満	mg/L	0.2以下
六価クロム化合物		0.002未満	mg/L	0.02以下	鉄及びその化合物		0.03未満	mg/L	0.3以下
亜硝酸態窒素		0.004未満	mg/L	0.04以下	銅及びその化合物		0.01未満	mg/L	1以下
シアン化物イオン及び塩化シアン		0.001未満	mg/L	0.01以下	ナトリウム及びその化合物		5.0	mg/L	200以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.6	mg/L	10以下	マンガン及びその化合物		0.005未満	mg/L	0.05以下
フッ素及びその化合物		0.08未満	mg/L	0.8以下	塩化物イオン		5.0	mg/L	200以下
ホウ素及びその化合物		0.1未満	mg/L	1以下	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		21	mg/L	300以下
四塩化炭素		0.0002未満	mg/L	0.002以下	蒸発残留物		53	mg/L	500以下
1,4-ジオキサン		0.005未満	mg/L	0.05以下	陰イオン界面活性剤		0.02未満	mg/L	0.2以下
1,1,2,2-テトラクロロエチレン及び1,1,2,2-ジクロロエチレン		0.004未満	mg/L	0.04以下	ジオスミン		0.000001未満	mg/L	0.00001以下
ジクロロメタン		0.002未満	mg/L	0.02以下	2-メチルイソボルネオール		0.000001未満	mg/L	0.00001以下
テトラクロロエチレン		0.001未満	mg/L	0.01以下	非イオン界面活性剤		0.005未満	mg/L	0.02以下
トリクロロエチレン		0.001未満	mg/L	0.01以下	フェノール類		0.0005未満	mg/L	0.005以下
ベンゼン		0.001未満	mg/L	0.01以下	有機物（全有機炭素：TOC）		0.3	mg/L	3以下
塩素酸		0.06未満	mg/L	0.6以下	pH値		7.6(21℃)	—	5.8～8.6
クロロ酢酸		0.002未満	mg/L	0.02以下	味		異常なし	—	異常でないこと
クロロホルム		0.001未満	mg/L	0.06以下	臭気		異常なし	—	異常でないこと
ジクロロ酢酸		0.003未満	mg/L	0.03以下	色度		1未満	度	5以下
ジブロモクロロメタン		0.002	mg/L	0.1以下	濁度		0.1未満	度	2以下
臭素酸		0.001未満	mg/L	0.01以下	残留塩素		0.4	mg/L	****

判定 検査方法は厚生労働省告示第261号による厚生労働大臣が定める方法。
上記水質項目については、水道法基準に適合である。

備考

様

TEL:092-623-2211 FAX:092-623-2212

森時

達行

備考

有田町長 松尾 佳昭 様

水道法第20条登録水質検査機関第203号

株式会社 CRC食品環境衛生研究所
〒813-0062 福岡県福岡市東区松島5丁目1番6号
TEL:092-623-2211 FAX:092-623-2212

水質検査報告書

2024年8月5日に受入れしました試料の検査結果は下記の通りです。

検査責任者 森時 達行

採水地点又は試料名	古木場ダム (ダム直接採水)						
採取年月日	2024年8月5日	気温	36.3℃				
採取時刻	12:24	水温	24.0℃				
採取者	清家 大志	****	****				
天候	晴れ	****	****				
検査項目	結果	単位	基準値	検査項目	結果	単位	基準値
一般細菌	※390	個/mL	100以下	塩化物イオン	4.4	mg/L	200以下
大腸菌	不検出	/100mL	検出しないこと	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	14	mg/L	300以下
カドミウム及びその化合物	0.0003未満	mg/L	0.003以下	蒸発残留物	44	mg/L	500以下
水銀及びその化合物	0.00005未満	mg/L	0.0005以下	陰イオン界面活性剤	0.02未満	mg/L	0.2以下
セレン及びその化合物	0.001未満	mg/L	0.01以下	非イオン界面活性剤	0.005未満	mg/L	0.02以下
鉛及びその化合物	0.001未満	mg/L	0.01以下	フェノール類	0.0005未満	mg/L	0.005以下
ヒ素及びその化合物	0.001未満	mg/L	0.01以下	有機物(全有機炭素:TOC)	1.5	mg/L	3以下
六価クロム化合物	0.002未満	mg/L	0.02以下	pH値	7.0(21℃)	—	5.8~8.6
亜硝酸態窒素	0.004未満	mg/L	0.04以下	臭気	※土臭	—	異常でないこと
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満	mg/L	0.01以下	色度	※7	度	5以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2	mg/L	10以下	濁度	1.1	度	2以下
フッ素及びその化合物	0.08未満	mg/L	0.8以下	以下余白			
ホウ素及びその化合物	0.1未満	mg/L	1以下				
四塩化炭素	0.0002未満	mg/L	0.002以下				
1,4-ジオキサン	0.005未満	mg/L	0.05以下				
オクサ-1,2-ジ-フラボン及びフラボ-1,2-ジ-フラボン	0.004未満	mg/L	0.04以下				
ジクロロメタン	0.002未満	mg/L	0.02以下				
テトラクロロエチレン	0.001未満	mg/L	0.01以下				
トリクロロエチレン	0.001未満	mg/L	0.01以下				
ベンゼン	0.001未満	mg/L	0.01以下				
亜鉛及びその化合物	0.01未満	mg/L	1以下				
アルミニウム及びその化合物	0.04	mg/L	0.2以下				
鉄及びその化合物	0.06	mg/L	0.3以下				
銅及びその化合物	0.01未満	mg/L	1以下				
ナトリウム及びその化合物	4.1	mg/L	200以下				
マンガン及びその化合物	0.012	mg/L	0.05以下				

判定 検査方法は厚生労働省告示第261号による厚生労働大臣が定める方法。
上記水質項目については、水道法基準に不適合である。(※印不適合項目)
味は官能検査のため不適検体では実施せず「—」表記としている。

備考

有田町長 松尾 佳昭 様

水道法第20条登録水質検査機関第203号

株式会社 CRC食品環境衛生研究所
〒813-0062 福岡県福岡市東区松島5丁目1番6号
TEL:092-623-2211 FAX:092-623-2212

水質検査報告書

2024年8月5日に受入れしました試料の検査結果は下記の通りです。

検査責任者 森時 達行

採水地点又は試料名 竜門ダム・広瀬川河川（竜門浄水場着水井）							
採取年月日		2024年8月5日		気温		26.9℃	
採取時刻		14:29		水温		22.6℃	
採取者		清家 大志		****		****	
天候		雨		****		****	
検査項目	結果	単位	基準値	検査項目	結果	単位	基準値
一般細菌	※950	個/mL	100以下	塩化物イオン	5.2	mg/L	200以下
大腸菌	※陽性	/100mL	検出しないこと	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	7	mg/L	300以下
カドミウム及びその化合物	0.0003未満	mg/L	0.003以下	蒸発残留物	48	mg/L	500以下
水銀及びその化合物	0.00005未満	mg/L	0.0005以下	陰イオン界面活性剤	0.02未満	mg/L	0.2以下
セレン及びその化合物	0.001未満	mg/L	0.01以下	非イオン界面活性剤	0.005未満	mg/L	0.02以下
鉛及びその化合物	0.001未満	mg/L	0.01以下	フェノール類	0.0005未満	mg/L	0.005以下
ヒ素及びその化合物	0.001未満	mg/L	0.01以下	有機物（全有機炭素：TOC）	1.9	mg/L	3以下
六価クロム化合物	0.002未満	mg/L	0.02以下	pH値	6.9(21℃)	—	5.8～8.6
亜硝酸態窒素	0.004未満	mg/L	0.04以下	臭気	※土臭	—	異常でないこと
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満	mg/L	0.01以下	色度	※8	度	5以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2	mg/L	10以下	濁度	0.5	度	2以下
フッ素及びその化合物	0.08未満	mg/L	0.8以下	以下余白			
ホウ素及びその化合物	0.1未満	mg/L	1以下				
四塩化炭素	0.0002未満	mg/L	0.002以下				
1,4-ジオキサン	0.005未満	mg/L	0.05以下				
シス-1,2-ジクロロエチン及びトランス-1,2-ジクロロエチン	0.004未満	mg/L	0.04以下				
ジクロロメタン	0.002未満	mg/L	0.02以下				
テトラクロロエチレン	0.001未満	mg/L	0.01以下				
トリクロロエチレン	0.001未満	mg/L	0.01以下				
ベンゼン	0.001未満	mg/L	0.01以下				
亜鉛及びその化合物	0.01未満	mg/L	1以下				
アルミニウム及びその化合物	0.03	mg/L	0.2以下				
鉄及びその化合物	0.09	mg/L	0.3以下				
銅及びその化合物	0.01未満	mg/L	1以下				
ナトリウム及びその化合物	5.1	mg/L	200以下				
マンガン及びその化合物	0.020	mg/L	0.05以下				

判定 検査方法は厚生労働省告示第261号による厚生労働大臣が定める方法。
上記水質項目については、水道法基準に不適合である。（※印不適合項目）
味は官能検査のため不適検体では実施せず「—」表記としている。

備考

有田町長 松尾 佳昭 様

水道法第20条登録水質検査機関第203号

株式会社 CRC食品環境衛生研究所
〒813-0062 福岡県福岡市東区松島5丁目2番6号
TEL:092-623-2211 FAX:092-623-2212

水質検査報告書

検査責任者 森時 達行

2024年8月5日に受入れしました試料の検査結果は下記の通りです。

採水地点又は試料名				抜谷溜池（岳浄水場着水井）			
採取年月日		2024年8月5日		気温		34.5℃	
採取時刻		10:40		水温		17.8℃	
採取者		清家 大志		****		****	
天候		晴れ		****		****	
検査項目	結果	単位	基準値	検査項目	結果	単位	基準値
一般細菌	※160	個/mL	100以下	塩化物イオン	4.9	mg/L	200以下
大腸菌	不検出	/100mL	検出しないこと	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	21	mg/L	300以下
カドミウム及びその化合物	0.0003未満	mg/L	0.003以下	蒸発残留物	62	mg/L	500以下
水銀及びその化合物	0.00005未満	mg/L	0.0005以下	陰イオン界面活性剤	0.02未満	mg/L	0.2以下
セレン及びその化合物	0.001未満	mg/L	0.01以下	非イオン界面活性剤	0.005未満	mg/L	0.02以下
鉛及びその化合物	0.001未満	mg/L	0.01以下	フェノール類	0.0005未満	mg/L	0.005以下
ヒ素及びその化合物	0.001未満	mg/L	0.01以下	有機物（全有機炭素：TOC）	0.2	mg/L	3以下
六価クロム化合物	0.002未満	mg/L	0.02以下	pH値	7.4(21℃)	—	5.8～8.6
亜硝酸態窒素	0.004未満	mg/L	0.04以下	臭気	※土臭	—	異常でないこと
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満	mg/L	0.01以下	色度	1未満	度	5以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.7	mg/L	10以下	濁度	0.1	度	2以下
フッ素及びその化合物	0.08未満	mg/L	0.8以下	以下余白			
ホウ素及びその化合物	0.1未満	mg/L	1以下				
四塩化炭素	0.0002未満	mg/L	0.002以下				
1,4-ジオキサン	0.005未満	mg/L	0.05以下				
シス-1,2-ジクロロエチン及びトランス-1,2-ジクロロエチン	0.004未満	mg/L	0.04以下				
ジクロロメタン	0.002未満	mg/L	0.02以下				
テトラクロロエチレン	0.001未満	mg/L	0.01以下				
トリクロロエチレン	0.001未満	mg/L	0.01以下				
ベンゼン	0.001未満	mg/L	0.01以下				
亜鉛及びその化合物	0.01未満	mg/L	1以下				
アルミニウム及びその化合物	0.02	mg/L	0.2以下				
鉄及びその化合物	0.03未満	mg/L	0.3以下				
銅及びその化合物	0.01未満	mg/L	1以下				
ナトリウム及びその化合物	4.8	mg/L	200以下				
マンガン及びその化合物	0.005未満	mg/L	0.05以下				

判定 検査方法は厚生労働省告示第261号による厚生労働大臣が定める方法。
上記水質項目については、水道法基準に不適合である。（※印不適合項目）
味は官能検査のため不適合体では実施せず「—」表記としている。

備考

有田町長 松尾 佳昭 様

水道法第20条登録水質検査機関第203号

株式会社 CRC食品環境衛生研究所
〒813-0062 福岡県福岡市東区松島5丁目1番6号
TEL:092-623-2211 FAX:092-623-2212

水質検査報告書

2024年8月5日に受入れしました試料の検査結果は下記の通りです。

検査責任者 森時 達行

採水地点又は試料名		白川ダム (ダム放流管)							
採取年月日		2024年8月5日		気温		30.2℃			
採取時刻		13:25		水温		22.8℃			
採取者		清家 大志		****		****			
天候		雨		****		****			
検査項目		結果	単位	基準値	検査項目		結果	単位	基準値
一般細菌		※390	個/mL	100以下	塩化物イオン		5.4	mg/L	200以下
大腸菌		※陽性	/100mL	検出しないこと	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		10	mg/L	300以下
カドミウム及びその化合物		0.0003未満	mg/L	0.003以下	蒸発残留物		50	mg/L	500以下
水銀及びその化合物		0.00005未満	mg/L	0.0005以下	陰イオン界面活性剤		0.02未満	mg/L	0.2以下
セレン及びその化合物		0.001未満	mg/L	0.01以下	非イオン界面活性剤		0.005未満	mg/L	0.02以下
鉛及びその化合物		0.001未満	mg/L	0.01以下	フェノール類		0.0005未満	mg/L	0.005以下
ヒ素及びその化合物		0.001未満	mg/L	0.01以下	有機物 (全有機炭素:TOC)		0.8	mg/L	3以下
六価クロム化合物		0.002未満	mg/L	0.02以下	pH値		6.7(21℃)	—	5.8～8.6
亜硝酸態窒素		0.004未満	mg/L	0.04以下	臭気		※土臭	—	異常でないこと
シアン化物イオン及び塩化シアン		0.001未満	mg/L	0.01以下	色度		※6	度	5以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.1未満	mg/L	10以下	濁度		1.4	度	2以下
フッ素及びその化合物		0.08未満	mg/L	0.8以下	以下余白				
ホウ素及びその化合物		0.1未満	mg/L	1以下					
四塩化炭素		0.0002未満	mg/L	0.002以下					
1,4-ジオキサン		0.005未満	mg/L	0.05以下					
2,4,6-トリクロロベンゼン及び1,2,4-トリクロロベンゼン		0.004未満	mg/L	0.04以下					
ジクロロメタン		0.002未満	mg/L	0.02以下					
テトラクロロエチレン		0.001未満	mg/L	0.01以下					
トリクロロエチレン		0.001未満	mg/L	0.01以下					
ベンゼン		0.001未満	mg/L	0.01以下					
亜鉛及びその化合物		0.01未満	mg/L	1以下					
アルミニウム及びその化合物		0.02	mg/L	0.2以下					
鉄及びその化合物		0.25	mg/L	0.3以下					
銅及びその化合物		0.01未満	mg/L	1以下					
ナトリウム及びその化合物		4.8	mg/L	200以下					
マンガン及びその化合物		※0.27	mg/L	0.05以下					

判定 検査方法は厚生労働省告示第261号による厚生労働大臣が定める方法。
上記水質項目については、水道法基準に不適合である。(※印不適合項目)
味は官能検査のため不適検体では実施せず「—」表記としている。

備考

有田町長 松尾 佳昭 様

水道法第20条登録水質検査機関第203号

株式会社 CRC食品環境衛生研究所
〒813-0062 福岡県福岡市東区松島5丁目1番6号
TEL:092-623-2211 FAX:092-623-2212

水質検査報告書

2024年8月5日に受入れしました試料の検査結果は下記の通りです。

検査責任者 森時 達行

採水地点又は試料名		白川取水施設 (河川直接採水)							
採取年月日		2024年8月5日		気温		33.4℃			
採取時刻		13:09		水温		29.2℃			
採取者		清家 大志		****		****			
天候		雨		****		****			
検査項目		結果	単位	基準値	検査項目		結果	単位	基準値
一般細菌		※1600	個/mL	100以下	塩化物イオン		4.9	mg/L	200以下
大腸菌		※陽性	/100mL	検出しないこと	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		3	mg/L	300以下
カドミウム及びその化合物		0.0003未満	mg/L	0.003以下	蒸発残留物		33	mg/L	500以下
水銀及びその化合物		0.00005未満	mg/L	0.0005以下	陰イオン界面活性剤		0.02未満	mg/L	0.2以下
セレン及びその化合物		0.001未満	mg/L	0.01以下	非イオン界面活性剤		0.005未満	mg/L	0.02以下
鉛及びその化合物		0.001未満	mg/L	0.01以下	フェノール類		0.0005未満	mg/L	0.005以下
ヒ素及びその化合物		0.001未満	mg/L	0.01以下	有機物 (全有機炭素:TOC)		1.6	mg/L	3以下
六価クロム化合物		0.002未満	mg/L	0.02以下	p H値		6.7(21℃)	—	5.8～8.6
亜硝酸態窒素		0.004未満	mg/L	0.04以下	臭気		※土臭	—	異常でないこと
シアン化物イオン及び塩化シアン		0.001未満	mg/L	0.01以下	色度		4	度	5以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.1未満	mg/L	10以下	濁度		1.0	度	2以下
フッ素及びその化合物		0.08未満	mg/L	0.8以下	以下余白				
ホウ素及びその化合物		0.1未満	mg/L	1以下					
四塩化炭素		0.0002未満	mg/L	0.002以下					
1,4-ジオキサン		0.005未満	mg/L	0.05以下					
シス-1,2-ジクロロエチン及びトランス-1,2-ジクロロエチン		0.004未満	mg/L	0.04以下					
ジクロロメタン		0.002未満	mg/L	0.02以下					
テトラクロロエチレン		0.001未満	mg/L	0.01以下					
トリクロロエチレン		0.001未満	mg/L	0.01以下					
ベンゼン		0.001未満	mg/L	0.01以下					
亜鉛及びその化合物		0.01未満	mg/L	1以下					
アルミニウム及びその化合物		0.04	mg/L	0.2以下					
鉄及びその化合物		0.04	mg/L	0.3以下					
銅及びその化合物		0.01未満	mg/L	1以下					
ナトリウム及びその化合物		4.6	mg/L	200以下					
マンガン及びその化合物		0.011	mg/L	0.05以下					

判定 検査方法は厚生労働省告示第261号による厚生労働大臣が定める方法。
上記水質項目については、水道法基準に不適合である。(※印不適合項目)
味は官能検査のため不適検体では実施せず「—」表記としている。

備考

有田町長 松尾 佳昭

様

水道法第20条登録水質検査機関第203号

株式会社 CRC食品環境衛生研究所

〒813-0062 福岡県福岡市東区松島5丁目2番6号

TEL:092-623-2211 FAX:092-623-2212

水質検査報告書

2024年8月5日に受入れしました試料の検査結果は下記の通りです。

検査責任者

森時

達行

採水地点又は試料名		大谷溜池（溜池直接採水）							
採取年月日		2024年8月5日		気温		36.5℃			
採取時刻		12:13		水温		19.7℃			
採取者		清家 大志		****		****			
天候		晴れ		****		****			
検査項目		結果	単位	基準値	検査項目		結果	単位	基準値
一般細菌		48	個/mL	100以下	塩化物イオン		4.6	mg/L	200以下
大腸菌		※陽性	/100mL	検出しないこと	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		10	mg/L	300以下
カドミウム及びその化合物		0.0003未満	mg/L	0.003以下	蒸発残留物		43	mg/L	500以下
水銀及びその化合物		0.00005未満	mg/L	0.0005以下	陰イオン界面活性剤		0.02未満	mg/L	0.2以下
セレン及びその化合物		0.001未満	mg/L	0.01以下	非イオン界面活性剤		0.005未満	mg/L	0.02以下
鉛及びその化合物		0.001未満	mg/L	0.01以下	フェノール類		0.0005未満	mg/L	0.005以下
ヒ素及びその化合物		0.001	mg/L	0.01以下	有機物（全有機炭素：TOC）		1.4	mg/L	3以下
六価クロム化合物		0.002未満	mg/L	0.02以下	pH値		6.4(21℃)	－	5.8～8.6
亜硝酸態窒素		0.004未満	mg/L	0.04以下	臭気		※土臭	－	異常でないこと
シアン化合物イオン及び塩化シアン		0.001未満	mg/L	0.01以下	色度		※12	度	5以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.1	mg/L	10以下	濁度		※2.7	度	2以下
フッ素及びその化合物		0.08未満	mg/L	0.8以下	以下余白				
ホウ素及びその化合物		0.1未満	mg/L	1以下					
四塩化炭素		0.0002未満	mg/L	0.002以下					
1,4-ジオキサン		0.005未満	mg/L	0.05以下					
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.004未満	mg/L	0.04以下					
ジクロロメタン		0.002未満	mg/L	0.02以下					
テトラクロロエチレン		0.001未満	mg/L	0.01以下					
トリクロロエチレン		0.001未満	mg/L	0.01以下					
ベンゼン		0.001未満	mg/L	0.01以下					
亜鉛及びその化合物		0.01未満	mg/L	1以下					
アルミニウム及びその化合物		0.05	mg/L	0.2以下					
鉄及びその化合物		※0.43	mg/L	0.3以下					
銅及びその化合物		0.01未満	mg/L	1以下					
ナトリウム及びその化合物		4.0	mg/L	200以下					
マンガン及びその化合物		※0.11	mg/L	0.05以下					

判定 検査方法は厚生労働省告示第261号による厚生労働大臣が定める方法。
上記水質項目については、水道法基準に不適合である。（※印不適合項目）
味は官能検査のため不適検体では実施せず「—」表記としている。

備考

有田町長 松尾 佳昭 様

水道法第20条登録水質検査機関第203号

株式会社 CRC食品環境衛生研究所
〒813-0062 福岡県福岡市東区松島5丁目1番6号
TEL:092-623-2211 FAX:092-623-2212

水質検査報告書

2024年8月5日に受入れしました試料の検査結果は下記の通りです。

検査責任者 森時 達行

採水地点又は試料名	有田ダム・白川河川（白川浄水場導水管）						
採取年月日	2024年8月5日	気温	28.0℃				
採取時刻	13:50	水温	23.3℃				
採取者	清家 大志	****	****				
天候	雨	****	****				
検査項目	結果	単位	基準値	検査項目	結果	単位	基準値
一般細菌	46	個/mL	100以下	塩化物イオン	4.7	mg/L	200以下
大腸菌	不検出	/100mL	検出しないこと	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	3	mg/L	300以下
カドミウム及びその化合物	0.0003未満	mg/L	0.003以下	蒸発残留物	37	mg/L	500以下
水銀及びその化合物	0.00005未満	mg/L	0.0005以下	陰イオン界面活性剤	0.02未満	mg/L	0.2以下
セレン及びその化合物	0.001未満	mg/L	0.01以下	非イオン界面活性剤	0.005未満	mg/L	0.02以下
鉛及びその化合物	0.002	mg/L	0.01以下	フェノール類	0.0005未満	mg/L	0.005以下
ヒ素及びその化合物	0.001未満	mg/L	0.01以下	有機物（全有機炭素：TOC）	1.6	mg/L	3以下
六価クロム化合物	0.002未満	mg/L	0.02以下	pH値	6.6(21℃)	—	5.8～8.6
亜硝酸態窒素	0.004未満	mg/L	0.04以下	臭気	※土臭	—	異常でないこと
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満	mg/L	0.01以下	色度	5	度	5以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1未満	mg/L	10以下	濁度	1.3	度	2以下
フッ素及びその化合物	0.08未満	mg/L	0.8以下	以下余白			
ホウ素及びその化合物	0.1未満	mg/L	1以下				
四塩化炭素	0.0002未満	mg/L	0.002以下				
1,4-ジオキサン	0.005未満	mg/L	0.05以下				
シス-1,2-ジクロロエチン及びトランス-1,2-ジクロロエチン	0.004未満	mg/L	0.04以下				
ジクロロメタン	0.002未満	mg/L	0.02以下				
テトラクロロエチレン	0.001未満	mg/L	0.01以下				
トリクロロエチレン	0.001未満	mg/L	0.01以下				
ベンゼン	0.001未満	mg/L	0.01以下				
亜鉛及びその化合物	0.01未満	mg/L	1以下				
アルミニウム及びその化合物	0.06	mg/L	0.2以下				
鉄及びその化合物	0.06	mg/L	0.3以下				
銅及びその化合物	0.01	mg/L	1以下				
ナトリウム及びその化合物	4.3	mg/L	200以下				
マンガン及びその化合物	0.025	mg/L	0.05以下				

判定 検査方法は厚生労働省告示第261号による厚生労働大臣が定める方法。
上記水質項目については、水道法基準に不適合である。（※印不適合項目）
味は官能検査のため不適合検体では実施せず「—」表記としている。

備考

有田町長 松尾 佳昭 様

水道法第20条登録水質検査機関第203号

株式会社 CRC食品環境衛生研究所
〒813-0062 福岡県福岡市東区松島5丁目1番6号
TEL:092-623-2211 FAX:092-623-2212

水質検査報告書

2024年8月5日に受入れしました試料の検査結果は下記の通りです。

検査責任者 森時 達行

採水地点又は試料名		古木場ダム（ダム直接採水）							
採取年月日		2024年8月5日		気温		36.3℃			
採取時刻		12:24		水温		24.0℃			
採取者		清家 大志		***		***			
天候		晴れ		***		***			
検査項目		結果	単位	基準値	検査項目		結果	単位	基準値
一般細菌		※390	個/mL	100以下	塩化物イオン		4.4	mg/L	200以下
大腸菌		不検出	/100mL	検出しないこと	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		14	mg/L	300以下
カドミウム及びその化合物		0.0003未満	mg/L	0.003以下	蒸発残留物		44	mg/L	500以下
水銀及びその化合物		0.00005未満	mg/L	0.0005以下	陰イオン界面活性剤		0.02未満	mg/L	0.2以下
セレン及びその化合物		0.001未満	mg/L	0.01以下	非イオン界面活性剤		0.005未満	mg/L	0.02以下
鉛及びその化合物		0.001未満	mg/L	0.01以下	フェノール類		0.0005未満	mg/L	0.005以下
ヒ素及びその化合物		0.001未満	mg/L	0.01以下	有機物（全有機炭素:TOC）		1.5	mg/L	3以下
六価クロム化合物		0.002未満	mg/L	0.02以下	pH値		7.0(21℃)	—	5.8～8.6
亜硝酸態窒素		0.004未満	mg/L	0.04以下	臭気		※土臭	—	異常でないこと
シアン化物イオン及び塩化シアン		0.001未満	mg/L	0.01以下	色度		※7	度	5以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.2	mg/L	10以下	濁度		1.1	度	2以下
フッ素及びその化合物		0.08未満	mg/L	0.8以下	以下余白				
ホウ素及びその化合物		0.1未満	mg/L	1以下					
四塩化炭素		0.0002未満	mg/L	0.002以下					
1,4-ジオキサン		0.005未満	mg/L	0.05以下					
2,4,6-トリクロロベンゼン及び1,2,4-トリクロロベンゼン		0.004未満	mg/L	0.04以下					
ジクロロメタン		0.002未満	mg/L	0.02以下					
テトラクロロエチレン		0.001未満	mg/L	0.01以下					
トリクロロエチレン		0.001未満	mg/L	0.01以下					
ベンゼン		0.001未満	mg/L	0.01以下					
亜鉛及びその化合物		0.01未満	mg/L	1以下					
アルミニウム及びその化合物		0.04	mg/L	0.2以下					
鉄及びその化合物		0.06	mg/L	0.3以下					
銅及びその化合物		0.01未満	mg/L	1以下					
ナトリウム及びその化合物		4.1	mg/L	200以下					
マンガン及びその化合物		0.012	mg/L	0.05以下					

判定 検査方法は厚生労働省告示第261号による厚生労働大臣が定める方法。
上記水質項目については、水道法基準に不適合である。(※印不適合項目)
味は官能検査のため不適合体では実施せず「—」表記としている。

備考

有田町長 松尾 佳昭 様

水道法第20条登録水質検査機関第203号

株式会社 CRC食品環境衛生研究所
〒813-0062 福岡県福岡市東区松島5丁目1番6号
TEL:092-623-2211 FAX:092-623-2212

水質検査報告書

2024年8月5日に受入れしました試料の検査結果は下記の通りです。

検査責任者 森時 達行

採水地点又は試料名	竜門ダム・広瀬川河川（竜門浄水場着水井）						
採取年月日	2024年8月5日	気温	26.9℃				
採取時刻	14:29	水温	22.6℃				
採取者	清家 大志	****	****				
天候	雨	****	****				
検査項目	結果	単位	基準値	検査項目	結果	単位	基準値
一般細菌	※950	個/mL	100以下	塩化物イオン	5.2	mg/L	200以下
大腸菌	※陽性	/100mL	検出しないこと	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	7	mg/L	300以下
カドミウム及びその化合物	0.0003未満	mg/L	0.003以下	蒸発残留物	48	mg/L	500以下
水銀及びその化合物	0.00005未満	mg/L	0.0005以下	陰イオン界面活性剤	0.02未満	mg/L	0.2以下
セレン及びその化合物	0.001未満	mg/L	0.01以下	非イオン界面活性剤	0.005未満	mg/L	0.02以下
鉛及びその化合物	0.001未満	mg/L	0.01以下	フェノール類	0.0005未満	mg/L	0.005以下
ヒ素及びその化合物	0.001未満	mg/L	0.01以下	有機物（全有機炭素：TOC）	1.9	mg/L	3以下
六価クロム化合物	0.002未満	mg/L	0.02以下	pH値	6.9(21℃)	—	5.8～8.6
亜硝酸態窒素	0.004未満	mg/L	0.04以下	臭気	※土臭	—	異常でないこと
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満	mg/L	0.01以下	色度	※8	度	5以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2	mg/L	10以下	濁度	0.5	度	2以下
フッ素及びその化合物	0.08未満	mg/L	0.8以下	以下余白			
ホウ素及びその化合物	0.1未満	mg/L	1以下				
四塩化炭素	0.0002未満	mg/L	0.002以下				
1,4-ジオキサン	0.005未満	mg/L	0.05以下				
1,1,2,2-テトラヒドロ-1,2,3,4-ジオキサン	0.004未満	mg/L	0.04以下				
ジクロロメタン	0.002未満	mg/L	0.02以下				
テトラクロロエチレン	0.001未満	mg/L	0.01以下				
トリクロロエチレン	0.001未満	mg/L	0.01以下				
ベンゼン	0.001未満	mg/L	0.01以下				
亜鉛及びその化合物	0.01未満	mg/L	1以下				
アルミニウム及びその化合物	0.03	mg/L	0.2以下				
鉄及びその化合物	0.09	mg/L	0.3以下				
銅及びその化合物	0.01未満	mg/L	1以下				
ナトリウム及びその化合物	5.1	mg/L	200以下				
マンガン及びその化合物	0.020	mg/L	0.05以下				

判定 検査方法は厚生労働省告示第261号による厚生労働大臣が定める方法。
上記水質項目については、水道法基準に不適合である。（※印不適合項目）
味は官能検査のため不適検体では実施せず「—」表記としている。

備考

有田町長 松尾 佳昭 様

水道法第20条登録水質検査機関第203号

株式会社 CRC食品環境衛生研究所
〒813-0062 福岡県福岡市東区松島5丁目7番6号
TEL:092-623-2211 FAX:092-623-2212

水質検査報告書

2024年8月5日に受入れしました試料の検査結果は下記の通りです。

検査責任者 森時 達行

採水地点又は試料名		抜谷溜池（岳浄水場着水井）							
採取年月日		2024年8月5日		気温		34.5℃			
採取時刻		10:40		水温		17.8℃			
採取者		清家 大志		****		****			
天候		晴れ		****		****			
検査項目		結果	単位	基準値	検査項目		結果	単位	基準値
一般細菌		※160	個/mL	100以下	塩化物イオン		4.9	mg/L	200以下
大腸菌		不検出	/100mL	検出しないこと	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		21	mg/L	300以下
カドミウム及びその化合物		0.0003未満	mg/L	0.003以下	蒸発残留物		62	mg/L	500以下
水銀及びその化合物		0.00005未満	mg/L	0.0005以下	陰イオン界面活性剤		0.02未満	mg/L	0.2以下
セレン及びその化合物		0.001未満	mg/L	0.01以下	非イオン界面活性剤		0.005未満	mg/L	0.02以下
鉛及びその化合物		0.001未満	mg/L	0.01以下	フェノール類		0.0005未満	mg/L	0.005以下
ヒ素及びその化合物		0.001未満	mg/L	0.01以下	有機物（全有機炭素:TOC）		0.2	mg/L	3以下
六価クロム化合物		0.002未満	mg/L	0.02以下	pH値		7.4(21℃)	—	5.8～8.6
亜硝酸態窒素		0.004未満	mg/L	0.04以下	臭気		※土臭	—	異常でないこと
シアニ化物イオン及び塩化シアン		0.001未満	mg/L	0.01以下	色度		1未満	度	5以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.7	mg/L	10以下	濁度		0.1	度	2以下
フッ素及びその化合物		0.08未満	mg/L	0.8以下	以下余白				
ホウ素及びその化合物		0.1未満	mg/L	1以下					
四塩化炭素		0.0002未満	mg/L	0.002以下					
1,4-ジオキサン		0.005未満	mg/L	0.05以下					
シス-1,2-ジクロロエチン及びトランス-1,2-ジクロロエチン		0.004未満	mg/L	0.04以下					
ジクロロメタン		0.002未満	mg/L	0.02以下					
テトラクロロエチレン		0.001未満	mg/L	0.01以下					
トリクロロエチレン		0.001未満	mg/L	0.01以下					
ベンゼン		0.001未満	mg/L	0.01以下					
亜鉛及びその化合物		0.01未満	mg/L	1以下					
アルミニウム及びその化合物		0.02	mg/L	0.2以下					
鉄及びその化合物		0.03未満	mg/L	0.3以下					
銅及びその化合物		0.01未満	mg/L	1以下					
ナトリウム及びその化合物		4.8	mg/L	200以下					
マンガン及びその化合物		0.005未満	mg/L	0.05以下					

判定 検査方法は厚生労働省告示第261号による厚生労働大臣が定める方法。
上記水質項目については、水道法基準に不適合である。（※印不適合項目）
味は官能検査のため不適検体では実施せず「—」表記としている。

備考

有田町長 松尾 佳昭 様

水道法第20条登録水質検査機関第203号

株式会社 C R C 食品環境衛生研究所
〒813-0062 福岡県福岡市東区松島5丁目2番6号
TEL:092-623-2211 FAX:092-623-2212

水質検査報告書

2024年8月5日に受入れしました試料の検査結果は下記の通りです。

検査責任者 森時 達行

採水地点又は試料名	白川ダム (ダム放流管)						
採取年月日	2024年8月5日	気温	30.2℃				
採取時刻	13:25	水温	22.8℃				
採取者	清家 大志	****	****				
天候	雨	****	****				
検査項目	結果	単位	基準値	検査項目	結果	単位	基準値
一般細菌	※390	個/mL	100以下	塩化物イオン	5.4	mg/L	200以下
大腸菌	※陽性	/100mL	検出しないこと	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10	mg/L	300以下
カドミウム及びその化合物	0.0003未満	mg/L	0.003以下	蒸発残留物	50	mg/L	500以下
水銀及びその化合物	0.00005未満	mg/L	0.0005以下	陰イオン界面活性剤	0.02未満	mg/L	0.2以下
セレン及びその化合物	0.001未満	mg/L	0.01以下	非イオン界面活性剤	0.005未満	mg/L	0.02以下
鉛及びその化合物	0.001未満	mg/L	0.01以下	フェノール類	0.0005未満	mg/L	0.005以下
ヒ素及びその化合物	0.001未満	mg/L	0.01以下	有機物 (全有機炭素:TOC)	0.8	mg/L	3以下
六価クロム化合物	0.002未満	mg/L	0.02以下	pH値	6.7(21℃)	—	5.8~8.6
亜硝酸態窒素	0.004未満	mg/L	0.04以下	臭気	※土臭	—	異常でないこと
シアニ化物イオン及び塩化シア	0.001未満	mg/L	0.01以下	色度	※6	度	5以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1未満	mg/L	10以下	濁度	1.4	度	2以下
フッ素及びその化合物	0.08未満	mg/L	0.8以下	以下余白			
ホウ素及びその化合物	0.1未満	mg/L	1以下				
四塩化炭素	0.0002未満	mg/L	0.002以下				
1,4-ジオキサン	0.005未満	mg/L	0.05以下				
シス-1,2-ジクロロエチン及びトランス-1,2-ジクロロエチン	0.004未満	mg/L	0.04以下				
ジクロロメタン	0.002未満	mg/L	0.02以下				
テトラクロロエチレン	0.001未満	mg/L	0.01以下				
トリクロロエチレン	0.001未満	mg/L	0.01以下				
ベンゼン	0.001未満	mg/L	0.01以下				
亜鉛及びその化合物	0.01未満	mg/L	1以下				
アルミニウム及びその化合物	0.02	mg/L	0.2以下				
鉄及びその化合物	0.25	mg/L	0.3以下				
銅及びその化合物	0.01未満	mg/L	1以下				
ナトリウム及びその化合物	4.8	mg/L	200以下				
マンガン及びその化合物	※0.27	mg/L	0.05以下				

判 定 検査方法は厚生労働省告示第261号による厚生労働大臣が定める方法。
上記水質項目については、水道法基準に不適合である。(※印不適合項目)
味は官能検査のため不適検体では実施せず「—」表記としている。

備 考

有田町長 松尾 佳昭 様

水道法第20条登録水質検査機関第203号

株式会社 CRC食品環境衛生研究所
〒813-0062 福岡県福岡市東区松島5丁目4番6号
TEL:092-623-2211 FAX:092-623-2212

水質検査報告書

2024年8月5日に受入れしました試料の検査結果は下記の通りです。

検査責任者 森時 達行

採水地点又は試料名	白川取水施設 (河川直接採水)						
採取年月日	2024年8月5日	気温	33.4℃				
採取時刻	13:09	水温	29.2℃				
採取者	清家 大志	****	****				
天候	雨	****	****				
検査項目	結果	単位	基準値	検査項目	結果	単位	基準値
一般細菌	※1600	個/mL	100以下	塩化物イオン	4.9	mg/L	200以下
大腸菌	※陽性	/100mL	検出しないこと	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	3	mg/L	300以下
カドミウム及びその化合物	0.0003未満	mg/L	0.003以下	蒸発残留物	33	mg/L	500以下
水銀及びその化合物	0.00005未満	mg/L	0.0005以下	陰イオン界面活性剤	0.02未満	mg/L	0.2以下
セレン及びその化合物	0.001未満	mg/L	0.01以下	非イオン界面活性剤	0.005未満	mg/L	0.02以下
鉛及びその化合物	0.001未満	mg/L	0.01以下	フェノール類	0.0005未満	mg/L	0.005以下
ヒ素及びその化合物	0.001未満	mg/L	0.01以下	有機物 (全有機炭素:TOC)	1.6	mg/L	3以下
六価クロム化合物	0.002未満	mg/L	0.02以下	pH値	6.7(21℃)	—	5.8~8.6
亜硝酸態窒素	0.004未満	mg/L	0.04以下	臭気	※土臭	—	異常でないこと
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満	mg/L	0.01以下	色度	4	度	5以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1未満	mg/L	10以下	濁度	1.0	度	2以下
フッ素及びその化合物	0.08未満	mg/L	0.8以下	以下余白			
ホウ素及びその化合物	0.1未満	mg/L	1以下				
四塩化炭素	0.0002未満	mg/L	0.002以下				
1,4-ジオキサン	0.005未満	mg/L	0.05以下				
ジ-1,2-ジクロロエチン及びトランス-1,2-ジクロロエチン	0.004未満	mg/L	0.04以下				
ジクロロメタン	0.002未満	mg/L	0.02以下				
テトラクロロエチレン	0.001未満	mg/L	0.01以下				
トリクロロエチレン	0.001未満	mg/L	0.01以下				
ベンゼン	0.001未満	mg/L	0.01以下				
亜鉛及びその化合物	0.01未満	mg/L	1以下				
アルミニウム及びその化合物	0.04	mg/L	0.2以下				
鉄及びその化合物	0.04	mg/L	0.3以下				
銅及びその化合物	0.01未満	mg/L	1以下				
ナトリウム及びその化合物	4.6	mg/L	200以下				
マンガン及びその化合物	0.011	mg/L	0.05以下				

判定 検査方法は厚生労働省告示第261号による厚生労働大臣が定める方法。
上記水質項目については、水道法基準に不適合である。(※印不適合項目)
味は官能検査のため不適検体では実施せず「—」表記としている。

備考

有田町長 松尾 佳昭 様

水道法第20条登録水質検査機関第203号

株式会社 CRC食品環境衛生研究所
〒813-0062 福岡県福岡市東区松島5丁目4番6号
TEL:092-623-2211 FAX:092-623-2212

水質検査報告書

2024年8月5日に受入れしました試料の検査結果は下記の通りです。

検査責任者 森時 達行

採水地点又は試料名	大谷溜池（溜池直接採水）						
採取年月日	2024年8月5日	気温	36.5℃				
採取時刻	12:13	水温	19.7℃				
採取者	清家 大志	****	****				
天候	晴れ	****	****				
検査項目	結果	単位	基準値	検査項目	結果	単位	基準値
一般細菌	48	個/mL	100以下	塩化物イオン	4.6	mg/L	200以下
大腸菌	※陽性	/100mL	検出しないこと	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10	mg/L	300以下
カドミウム及びその化合物	0.0003未満	mg/L	0.003以下	蒸発残留物	43	mg/L	500以下
水銀及びその化合物	0.00005未満	mg/L	0.0005以下	陰イオン界面活性剤	0.02未満	mg/L	0.2以下
セレン及びその化合物	0.001未満	mg/L	0.01以下	非イオン界面活性剤	0.005未満	mg/L	0.02以下
鉛及びその化合物	0.001未満	mg/L	0.01以下	フェノール類	0.0005未満	mg/L	0.005以下
ヒ素及びその化合物	0.001	mg/L	0.01以下	有機物（全有機炭素：TOC）	1.4	mg/L	3以下
六価クロム化合物	0.002未満	mg/L	0.02以下	pH値	6.4(21℃)	—	5.8～8.6
亜硝酸態窒素	0.004未満	mg/L	0.04以下	臭気	※土臭	—	異常でないこと
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満	mg/L	0.01以下	色度	※12	度	5以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1	mg/L	10以下	濁度	※2.7	度	2以下
フッ素及びその化合物	0.08未満	mg/L	0.8以下	以下余白			
ホウ素及びその化合物	0.1未満	mg/L	1以下				
四塩化炭素	0.0002未満	mg/L	0.002以下				
1,4-ジオキサン	0.005未満	mg/L	0.05以下				
シス-1,2-ジクロロエチン及びトランス-1,2-ジクロロエチン	0.004未満	mg/L	0.04以下				
ジクロロメタン	0.002未満	mg/L	0.02以下				
テトラクロロエチレン	0.001未満	mg/L	0.01以下				
トリクロロエチレン	0.001未満	mg/L	0.01以下				
ベンゼン	0.001未満	mg/L	0.01以下				
亜鉛及びその化合物	0.01未満	mg/L	1以下				
アルミニウム及びその化合物	0.05	mg/L	0.2以下				
鉄及びその化合物	※0.43	mg/L	0.3以下				
銅及びその化合物	0.01未満	mg/L	1以下				
ナトリウム及びその化合物	4.0	mg/L	200以下				
マンガン及びその化合物	※0.11	mg/L	0.05以下				

判定 検査方法は厚生労働省告示第261号による厚生労働大臣が定める方法。
上記水質項目については、水道法基準に不適合である。（※印不適合項目）
味は官能検査のため不適検体では実施せず「—」表記としている。

備考