

浄 水

検査項目内容

浄水 5箇所：浄水 51項目

有田町長 松尾 佳昭 様

水道法第20条登録水質検査機関第203号

株式会社 CRC食品環境衛生研究所
〒813-0062 福岡県福岡市東区松島5丁目4番6号
TEL:092-623-2211 FAX:092-623-2212

水質検査報告書

2024年11月8日に受入れしました試料の検査結果は下記の通りです。

検査責任者 森時 達行

採水地点又は試料名	中樽公園給水栓（白川浄水場上地区系）						
採取年月日	2024年11月8日	気温	19.0℃				
採取時刻	11:40	水温	21.2℃				
採取者	清家 大志	****	****				
天候	晴れ	****	****				
検査項目	結果	単位	基準値	検査項目	結果	単位	基準値
一般細菌	0	個/mL	100以下	総トリハロメタン	0.035	mg/L	0.1以下
大腸菌	不検出	/100mL	検出しないこと	トリクロロ酢酸	0.022	mg/L	0.03以下
カドミウム及びその化合物	0.0003未満	mg/L	0.003以下	ブロモジクロロメタン	0.006	mg/L	0.03以下
水銀及びその化合物	0.00005未満	mg/L	0.0005以下	ブロモホルム	0.001未満	mg/L	0.09以下
セレン及びその化合物	0.001未満	mg/L	0.01以下	ホルムアルデヒド	0.008未満	mg/L	0.08以下
鉛及びその化合物	0.001未満	mg/L	0.01以下	亜鉛及びその化合物	0.01未満	mg/L	1以下
ヒ素及びその化合物	0.001未満	mg/L	0.01以下	アルミニウム及びその化合物	0.03	mg/L	0.2以下
六価クロム化合物	0.002未満	mg/L	0.02以下	鉄及びその化合物	0.03未満	mg/L	0.3以下
亜硝酸態窒素	0.004未満	mg/L	0.04以下	銅及びその化合物	0.01未満	mg/L	1以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満	mg/L	0.01以下	ナトリウム及びその化合物	7.6	mg/L	200以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1	mg/L	10以下	マンガン及びその化合物	0.005未満	mg/L	0.05以下
フッ素及びその化合物	0.08未満	mg/L	0.8以下	塩化物イオン	8.9	mg/L	200以下
ホウ素及びその化合物	0.1未満	mg/L	1以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10	mg/L	300以下
四塩化炭素	0.0002未満	mg/L	0.002以下	蒸発残留物	41	mg/L	500以下
1,4-ジオキサン	0.005未満	mg/L	0.05以下	陰イオン界面活性剤	0.02未満	mg/L	0.2以下
1,1,2,2-テトラフルオロエチレン及び1,1,2,2-テトラフルオロエタン	0.004未満	mg/L	0.04以下	ジオスミン	0.000001未満	mg/L	0.00001以下
ジクロロメタン	0.002未満	mg/L	0.02以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満	mg/L	0.00001以下
テトラクロロエチレン	0.001未満	mg/L	0.01以下	非イオン界面活性剤	0.005未満	mg/L	0.02以下
トリクロロエチレン	0.001未満	mg/L	0.01以下	フェノール類	0.0005未満	mg/L	0.005以下
ベンゼン	0.001未満	mg/L	0.01以下	有機物(全有機炭素:TOC)	1.2	mg/L	3以下
塩素酸	0.11	mg/L	0.6以下	pH値	7.2(21℃)	—	5.8~8.6
クロロ酢酸	0.002未満	mg/L	0.02以下	味	異常なし	—	異常でないこと
クロロホルム	0.029	mg/L	0.06以下	臭気	異常なし	—	異常でないこと
ジクロロ酢酸	0.003未満	mg/L	0.03以下	色度	1未満	度	5以下
ジブロモクロロメタン	0.001未満	mg/L	0.1以下	濁度	0.1未満	度	2以下
臭素酸	0.001未満	mg/L	0.01以下	残留塩素	0.4	mg/L	****

判定 検査方法は厚生労働省告示第261号による厚生労働大臣が定める方法。
上記水質項目については、水道法基準に適合である。

備考

有田町長 松尾 佳昭 様

水道法第20条登録水質検査機関第203号

株式会社 CRC食品環境衛生研究所
〒813-0062 福岡県福岡市東区松島5丁目4番6号
TEL:092-623-2211 FAX:092-623-2212

水質検査報告書

2024年11月8日に受入れしました試料の検査結果は下記の通りです。

検査責任者 森時 達行

採水地点又は試料名	境野公民館給水栓（白川浄水場下地区系）						
採取年月日	2024年11月8日	気温	20.8℃				
採取時刻	11:20	水温	21.2℃				
採取者	清家 大志	****	****				
天候	晴れ	****	****				
検査項目	結果	単位	基準値	検査項目	結果	単位	基準値
一般細菌	0	個/mL	100以下	総トリハロメタン	0.042	mg/L	0.1以下
大腸菌	不検出	/100mL	検出しないこと	トリクロロ酢酸	0.020	mg/L	0.03以下
カドミウム及びその化合物	0.0003未満	mg/L	0.003以下	ブロモジクロロメタン	0.007	mg/L	0.03以下
水銀及びその化合物	0.00005未満	mg/L	0.0005以下	ブロモホルム	0.001未満	mg/L	0.09以下
セレン及びその化合物	0.001未満	mg/L	0.01以下	ホルムアルデヒド	0.008未満	mg/L	0.08以下
鉛及びその化合物	0.001未満	mg/L	0.01以下	亜鉛及びその化合物	0.01未満	mg/L	1以下
ヒ素及びその化合物	0.001未満	mg/L	0.01以下	アルミニウム及びその化合物	0.03	mg/L	0.2以下
六価クロム化合物	0.002未満	mg/L	0.02以下	鉄及びその化合物	0.03未満	mg/L	0.3以下
亜硝酸態窒素	0.004未満	mg/L	0.04以下	銅及びその化合物	0.01未満	mg/L	1以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満	mg/L	0.01以下	ナトリウム及びその化合物	7.6	mg/L	200以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1	mg/L	10以下	マンガン及びその化合物	0.005未満	mg/L	0.05以下
フッ素及びその化合物	0.08未満	mg/L	0.8以下	塩化物イオン	8.8	mg/L	200以下
ホウ素及びその化合物	0.1未満	mg/L	1以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	9	mg/L	300以下
四塩化炭素	0.0002未満	mg/L	0.002以下	蒸発残留物	35	mg/L	500以下
1,4-ジオキサン	0.005未満	mg/L	0.05以下	陰イオン界面活性剤	0.02未満	mg/L	0.2以下
1,1,2,2-テトラフルオロエタン及び1,1,2,2-テトラフルオロエタン	0.004未満	mg/L	0.04以下	ジェオスミン	0.000001未満	mg/L	0.00001以下
ジクロロメタン	0.002未満	mg/L	0.02以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満	mg/L	0.00001以下
テトラクロロエチレン	0.001未満	mg/L	0.01以下	非イオン界面活性剤	0.005未満	mg/L	0.02以下
トリクロロエチレン	0.001未満	mg/L	0.01以下	フェノール類	0.0005未満	mg/L	0.005以下
ベンゼン	0.001未満	mg/L	0.01以下	有機物(全有機炭素:TOC)	1.2	mg/L	3以下
塩素酸	0.11	mg/L	0.6以下	pH値	7.2(21℃)	—	5.8~8.6
クロロ酢酸	0.002未満	mg/L	0.02以下	味	異常なし	—	異常でないこと
クロロホルム	0.035	mg/L	0.06以下	臭気	異常なし	—	異常でないこと
ジクロロ酢酸	0.003未満	mg/L	0.03以下	色度	1未満	度	5以下
ジブロモクロロメタン	0.001未満	mg/L	0.1以下	濁度	0.1未満	度	2以下
臭素酸	0.001未満	mg/L	0.01以下	残留塩素	0.3	mg/L	****

判定 検査方法は厚生労働省告示第261号による厚生労働大臣が定める方法。
上記水質項目については、水道法基準に適合である。

備考

有田町長 松尾 佳昭

様

水道法第20条登録水質検査機関第203号

株式会社 CRC食品環境衛生研究所

〒813-0062 福岡県福岡市東区松島5丁目2番6号

TEL:092-623-2211 FAX:092-623-2212

水質検査報告書

2024年11月8日に受入れしました試料の検査結果は下記の通りです。

検査責任者

森時

達行

採水地点又は試料名	おおやま保育園給水栓（竜門浄水場系）						
採取年月日	2024年11月8日	気温	20.8℃				
採取時刻	09:59	水温	18.9℃				
採取者	清家 大志	****	****				
天候	晴れ	****	****				
検査項目	結果	単位	基準値	検査項目	結果	単位	基準値
一般細菌	0	個/mL	100以下	総トリハロメタン	0.050	mg/L	0.1以下
大腸菌	不検出	/100mL	検出しないこと	トリクロロ酢酸	0.019	mg/L	0.03以下
カドミウム及びその化合物	0.0003未満	mg/L	0.003以下	ブロモジクロロメタン	0.010	mg/L	0.03以下
水銀及びその化合物	0.00005未満	mg/L	0.0005以下	ブロモホルム	0.001未満	mg/L	0.09以下
セレン及びその化合物	0.001未満	mg/L	0.01以下	ホルムアルデヒド	0.008未満	mg/L	0.08以下
鉛及びその化合物	0.001未満	mg/L	0.01以下	亜鉛及びその化合物	0.01未満	mg/L	1以下
ヒ素及びその化合物	0.001未満	mg/L	0.01以下	アルミニウム及びその化合物	0.03	mg/L	0.2以下
六価クロム化合物	0.002未満	mg/L	0.02以下	鉄及びその化合物	0.03未満	mg/L	0.3以下
亜硝酸態窒素	0.004未満	mg/L	0.04以下	銅及びその化合物	0.01未満	mg/L	1以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満	mg/L	0.01以下	ナトリウム及びその化合物	9.0	mg/L	200以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2	mg/L	10以下	マンガン及びその化合物	0.005未満	mg/L	0.05以下
フッ素及びその化合物	0.08未満	mg/L	0.8以下	塩化物イオン	10	mg/L	200以下
ホウ素及びその化合物	0.1未満	mg/L	1以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	7	mg/L	300以下
四塩化炭素	0.0002未満	mg/L	0.002以下	蒸発残留物	38	mg/L	500以下
1,4-ジオキサン	0.005未満	mg/L	0.05以下	陰イオン界面活性剤	0.02未満	mg/L	0.2以下
1,1,2,2-テトラフルオロエチレン及び1,1,2,2-テトラフルオロエタン	0.004未満	mg/L	0.04以下	ジェオスミン	0.000001	mg/L	0.00001以下
ジクロロメタン	0.002未満	mg/L	0.02以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満	mg/L	0.00001以下
テトラクロロエチレン	0.001未満	mg/L	0.01以下	非イオン界面活性剤	0.005未満	mg/L	0.02以下
トリクロロエチレン	0.001未満	mg/L	0.01以下	フェノール類	0.0005未満	mg/L	0.005以下
ベンゼン	0.001未満	mg/L	0.01以下	有機物(全有機炭素:TOC)	1.3	mg/L	3以下
塩素酸	0.21	mg/L	0.6以下	pH値	7.2(21℃)	—	5.8~8.6
クロロ酢酸	0.002未満	mg/L	0.02以下	味	異常なし	—	異常でないこと
クロロホルム	0.039	mg/L	0.06以下	臭気	異常なし	—	異常でないこと
ジクロロ酢酸	0.003未満	mg/L	0.03以下	色度	1未満	度	5以下
ジブロモクロロメタン	0.001	mg/L	0.1以下	濁度	0.1未満	度	2以下
臭素酸	0.001未満	mg/L	0.01以下	残留塩素	0.5	mg/L	****

判定 検査方法は厚生労働省告示第261号による厚生労働大臣が定める方法。

上記水質項目については、水道法基準に適合である。

備考

有田町長 松尾 佳昭

様

水道法第20条登録水質検査機関第203号

株式会社 CRC食品環境衛生研究所

〒813-0062 福岡県福岡市東区松島5丁目4番6号

TEL:092-623-2211 FAX:092-623-2212

水質検査報告書

検査責任者

森時

達行

2024年11月8日に受入れしました試料の検査結果は下記の通りです。

採水地点又は試料名	楠木原公民館給水栓（穂波ノ尾配水場系）						
採取年月日	2024年11月8日	気温	21.7℃				
採取時刻	10:55	水温	21.3℃				
採取者	清家 大志	****	****				
天候	晴れ	****	****				
検査項目	結果	単位	基準値	検査項目	結果	単位	基準値
一般細菌	0	個/mL	100以下	総トリハロメタン	0.041	mg/L	0.1以下
大腸菌	不検出	/100mL	検出しないこと	トリクロロ酢酸	0.027	mg/L	0.03以下
カドミウム及びその化合物	0.0003未満	mg/L	0.003以下	ブロモジクロロメタン	0.007	mg/L	0.03以下
水銀及びその化合物	0.00005未満	mg/L	0.0005以下	ブロモホルム	0.001未満	mg/L	0.09以下
セレン及びその化合物	0.001未満	mg/L	0.01以下	ホルムアルデヒド	0.008未満	mg/L	0.08以下
鉛及びその化合物	0.001未満	mg/L	0.01以下	亜鉛及びその化合物	0.01未満	mg/L	1以下
ヒ素及びその化合物	0.001未満	mg/L	0.01以下	アルミニウム及びその化合物	0.03	mg/L	0.2以下
六価クロム化合物	0.002未満	mg/L	0.02以下	鉄及びその化合物	0.03未満	mg/L	0.3以下
亜硝酸態窒素	0.004未満	mg/L	0.04以下	銅及びその化合物	0.01未満	mg/L	1以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満	mg/L	0.01以下	ナトリウム及びその化合物	7.7	mg/L	200以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1	mg/L	10以下	マンガン及びその化合物	0.005未満	mg/L	0.05以下
フッ素及びその化合物	0.08未満	mg/L	0.8以下	塩化物イオン	9.1	mg/L	200以下
ホウ素及びその化合物	0.1未満	mg/L	1以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10	mg/L	300以下
四塩化炭素	0.0002未満	mg/L	0.002以下	蒸発残留物	33	mg/L	500以下
1,4-ジオキサン	0.005未満	mg/L	0.05以下	陰イオン界面活性剤	0.02未満	mg/L	0.2以下
1,1,1,2-テトラフルオロエチレン及び1,1,2,2-テトラフルオロエチレン	0.004未満	mg/L	0.04以下	ジオスミン	0.000001未満	mg/L	0.00001以下
ジクロロメタン	0.002未満	mg/L	0.02以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満	mg/L	0.00001以下
テトラクロロエチレン	0.001未満	mg/L	0.01以下	非イオン界面活性剤	0.005未満	mg/L	0.02以下
トリクロロエチレン	0.001未満	mg/L	0.01以下	フェノール類	0.0005未満	mg/L	0.005以下
ベンゼン	0.001未満	mg/L	0.01以下	有機物(全有機炭素:TOC)	1.2	mg/L	3以下
塩素酸	0.12	mg/L	0.6以下	pH値	7.2(21℃)	—	5.8~8.6
クロロ酢酸	0.002未満	mg/L	0.02以下	味	異常なし	—	異常でないこと
クロロホルム	0.034	mg/L	0.06以下	臭気	異常なし	—	異常でないこと
ジクロロ酢酸	0.005	mg/L	0.03以下	色度	1未満	度	5以下
ジブロモクロロメタン	0.001未満	mg/L	0.1以下	濁度	0.1未満	度	2以下
臭素酸	0.001未満	mg/L	0.01以下	残留塩素	0.6	mg/L	****

判定 検査方法は厚生労働省告示第261号による厚生労働大臣が定める方法。

上記水質項目については、水道法基準に適合である。

備考

No. 202432849-001-AAB-1
2024年11月22日

有田町長 松尾 佳昭 様

水道法第20条登録水質検査機関第203号

株式会社 CRC食品環境衛生研究所
〒813-0062 福岡県福岡市東区松島5丁目4番6号
TEL:092-623-2211 FAX:092-623-2212

水質検査報告書

2024年11月8日に受入れしました試料の検査結果は下記の通りです。

検査責任者 森時 達行

採水地点又は試料名		岳公民館給水栓（岳浄水場系）					
採取年月日	2024年11月8日	気温		19.7℃			
採取時刻	10:12	水温		18.8℃			
採取者	清家 大志	****		****			
天候	晴れ	****		****			
検査項目	結果	単位	基準値	検査項目	結果	単位	基準値
一般細菌	0	個/mL	100以下	総トリハロメタン	0.002	mg/L	0.1以下
大腸菌	不検出	/100mL	検出しないこと	トリクロロ酢酸	0.003未満	mg/L	0.03以下
カドミウム及びその化合物	0.0003未満	mg/L	0.003以下	ブロモジクロロメタン	0.001未満	mg/L	0.03以下
水銀及びその化合物	0.00005未満	mg/L	0.0005以下	ブロモホルム	0.001未満	mg/L	0.09以下
セレン及びその化合物	0.001未満	mg/L	0.01以下	ホルムアルデヒド	0.008未満	mg/L	0.08以下
鉛及びその化合物	0.001未満	mg/L	0.01以下	亜鉛及びその化合物	0.01未満	mg/L	1以下
ヒ素及びその化合物	0.001未満	mg/L	0.01以下	アルミニウム及びその化合物	0.02未満	mg/L	0.2以下
六価クロム化合物	0.002未満	mg/L	0.02以下	鉄及びその化合物	0.03未満	mg/L	0.3以下
亜硝酸態窒素	0.004未満	mg/L	0.04以下	銅及びその化合物	0.01未満	mg/L	1以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満	mg/L	0.01以下	ナトリウム及びその化合物	5.2	mg/L	200以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.7	mg/L	10以下	マンガン及びその化合物	0.005未満	mg/L	0.05以下
フッ素及びその化合物	0.08未満	mg/L	0.8以下	塩化物イオン	4.6	mg/L	200以下
ホウ素及びその化合物	0.1未満	mg/L	1以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	23	mg/L	300以下
四塩化炭素	0.0002未満	mg/L	0.002以下	蒸発残留物	56	mg/L	500以下
1,4-ジオキサン	0.005未満	mg/L	0.05以下	陰イオン界面活性剤	0.02未満	mg/L	0.2以下
1,2-ジクロロエチレン及び1,1,2,2-テトラクロロエチレン	0.004未満	mg/L	0.04以下	ジオスミン	0.000001未満	mg/L	0.00001以下
ジクロロメタン	0.002未満	mg/L	0.02以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満	mg/L	0.00001以下
テトラクロロエチレン	0.001未満	mg/L	0.01以下	非イオン界面活性剤	0.005未満	mg/L	0.02以下
トリクロロエチレン	0.001未満	mg/L	0.01以下	フェノール類	0.0005未満	mg/L	0.005以下
ベンゼン	0.001未満	mg/L	0.01以下	有機物（全有機炭素：TOC）	0.2	mg/L	3以下
塩素酸	0.06未満	mg/L	0.6以下	pH値	7.5(21℃)	—	5.8～8.6
クロロ酢酸	0.002未満	mg/L	0.02以下	味	異常なし	—	異常でないこと
クロロホルム	0.001未満	mg/L	0.06以下	臭気	異常なし	—	異常でないこと
ジクロロ酢酸	0.003未満	mg/L	0.03以下	色度	1未満	度	5以下
ジブロモクロロメタン	0.002	mg/L	0.1以下	濁度	0.1未満	度	2以下
臭素酸	0.001未満	mg/L	0.01以下	残留塩素	0.3	mg/L	****

判定 検査方法は厚生労働省告示第261号による厚生労働大臣が定める方法。
上記水質項目については、水道法基準に適合である。

備考

原 水

検査項目内容

- 7 箇所：
- ・ 大腸菌及び嫌気性芽胞菌
 - ・ クリプトスポリジウム及びジアルジア
 - ・ 原水 37 項目

有田町長 松尾 佳昭

様

水道法第20条登録水質検査機関第203号

株式会社 CRC食品環境衛生研究所

〒813-0062 福岡県福岡市東区松島5丁目4番6号

TEL:092-623-2211 FAX:092-623-2212

水質検査報告書

2024年11月8日に受入れしました試料の検査結果は下記の通りです。

検査責任者

森時

達行

採水地点又は試料名	有田ダム（白川浄水場導水管）						
採取年月日	2024年11月8日	気温	19.2℃				
採取時刻	12:35	水温	18.3℃				
採取者	清家 大志	****	****				
天候	晴れ	****	****				
検査項目	結果	単位	基準値	検査項目	結果	単位	基準値
一般細菌	※220	個/mL	100以下	塩化物イオン	4.3	mg/L	200以下
大腸菌	※陽性	/100mL	検出しないこと	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	4	mg/L	300以下
カドミウム及びその化合物	0.0003未満	mg/L	0.003以下	蒸発残留物	29	mg/L	500以下
水銀及びその化合物	0.00005未満	mg/L	0.0005以下	陰イオン界面活性剤	0.02未満	mg/L	0.2以下
セレン及びその化合物	0.001未満	mg/L	0.01以下	非イオン界面活性剤	0.005未満	mg/L	0.02以下
鉛及びその化合物	0.001	mg/L	0.01以下	フェノール類	0.0005未満	mg/L	0.005以下
ヒ素及びその化合物	0.001未満	mg/L	0.01以下	有機物（全有機炭素：TOC）	1.6	mg/L	3以下
六価クロム化合物	0.002未満	mg/L	0.02以下	pH値	6.9(21℃)	—	5.8～8.6
亜硝酸態窒素	0.004未満	mg/L	0.04以下	臭気	異常なし	—	異常でないこと
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満	mg/L	0.01以下	色度	※6	度	5以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1未満	mg/L	10以下	濁度	1.8	度	2以下
フッ素及びその化合物	0.08未満	mg/L	0.8以下	以下余白			
ホウ素及びその化合物	0.1未満	mg/L	1以下				
四塩化炭素	0.0002未満	mg/L	0.002以下				
1,4-ジオキサン	0.005未満	mg/L	0.05以下				
1,2-ジクロロエチン及び1,1,2,2-テトラクロロエチン	0.004未満	mg/L	0.04以下				
ジクロロメタン	0.002未満	mg/L	0.02以下				
テトラクロロエチレン	0.001未満	mg/L	0.01以下				
トリクロロエチレン	0.001未満	mg/L	0.01以下				
ベンゼン	0.001未満	mg/L	0.01以下				
亜鉛及びその化合物	0.01未満	mg/L	1以下				
アルミニウム及びその化合物	0.11	mg/L	0.2以下				
鉄及びその化合物	0.13	mg/L	0.3以下				
銅及びその化合物	0.01未満	mg/L	1以下				
ナトリウム及びその化合物	4.3	mg/L	200以下				
マンガン及びその化合物	0.045	mg/L	0.05以下				

判定 検査方法は厚生労働省告示第261号による厚生労働大臣が定める方法。
上記水質項目については、水道法基準に不適合である。（※印不適合項目）
味は官能検査のため不適検体では実施せず「—」表記としている。

備考

有田町長 松尾 佳昭 様

水道法第20条登録水質検査機関第203号

株式会社 CRC食品環境衛生研究所
〒813-0062 福岡県福岡市東区松島5丁目4番6号
TEL:092-623-2211 FAX:092-623-2212

水質検査報告書

2024年11月8日に受入れしました試料の検査結果は下記の通りです。

検査責任者 森時 達行

採水地点又は試料名	古木場ダム（ダム直接採水）						
採取年月日	2024年11月8日	気温	18.1℃				
採取時刻	12:10	水温	19.4℃				
採取者	清家 大志	****	****				
天候	晴れ	****	****				
検査項目	結果	単位	基準値	検査項目	結果	単位	基準値
一般細菌	※200	個/mL	100以下	塩化物イオン	4.0	mg/L	200以下
大腸菌	※陽性	/100mL	検出しないこと	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	19	mg/L	300以下
カドミウム及びその化合物	0.0003未満	mg/L	0.003以下	蒸発残留物	29	mg/L	500以下
水銀及びその化合物	0.00005未満	mg/L	0.0005以下	陰イオン界面活性剤	0.02未満	mg/L	0.2以下
セレン及びその化合物	0.001未満	mg/L	0.01以下	非イオン界面活性剤	0.005未満	mg/L	0.02以下
鉛及びその化合物	0.001未満	mg/L	0.01以下	フェノール類	0.0005未満	mg/L	0.005以下
ヒ素及びその化合物	0.001未満	mg/L	0.01以下	有機物（全有機炭素：TOC）	1.6	mg/L	3以下
六価クロム化合物	0.002未満	mg/L	0.02以下	pH値	7.0(21℃)	—	5.8～8.6
亜硝酸態窒素	0.004未満	mg/L	0.04以下	臭気	異常なし	—	異常でないこと
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満	mg/L	0.01以下	色度	※8	度	5以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2	mg/L	10以下	濁度	2.0	度	2以下
フッ素及びその化合物	0.08未満	mg/L	0.8以下	以下余白			
ホウ素及びその化合物	0.1未満	mg/L	1以下				
四塩化炭素	0.0002未満	mg/L	0.002以下				
1,4-ジオキサン	0.005未満	mg/L	0.05以下				
1,1,2,2-テトラフルオロエタン及び1,1,2,2-テトラフルオロエチレン	0.004未満	mg/L	0.04以下				
ジクロロメタン	0.002未満	mg/L	0.02以下				
テトラクロロエチレン	0.001未満	mg/L	0.01以下				
トリクロロエチレン	0.001未満	mg/L	0.01以下				
ベンゼン	0.001未満	mg/L	0.01以下				
亜鉛及びその化合物	0.01未満	mg/L	1以下				
アルミニウム及びその化合物	0.15	mg/L	0.2以下				
鉄及びその化合物	0.13	mg/L	0.3以下				
銅及びその化合物	0.01未満	mg/L	1以下				
ナトリウム及びその化合物	4.3	mg/L	200以下				
マンガン及びその化合物	0.011	mg/L	0.05以下				

判 定 検査方法は厚生労働省告示第261号による厚生労働大臣が定める方法。
上記水質項目については、水道法基準に不適合である。（※印不適合項目）
味は官能検査のため不適検体では実施せず「—」表記としている。

備 考

No. 202432852-001-AAB-1
2024年11月22日

有田町長 松尾 佳昭 様

水道法第20条登録水質検査機関第203号

株式会社 CRC食品環境衛生研究所
〒813-0062 福岡県福岡市東区松島5丁目4番6号
TEL:092-623-2211 FAX:092-623-2212

水質検査報告書

2024年11月8日に受入れしました試料の検査結果は下記の通りです。

検査責任者 森時 達行

採水地点又は試料名 竜門ダム・広瀬川河川（竜門浄水場着水井）							
採取年月日		2024年11月8日		気温	18.9℃		
採取時刻		13:12		水温	18.8℃		
採取者		清家 大志		****	****		
天候		晴れ		****	****		
検査項目	結果	単位	基準値	検査項目	結果	単位	基準値
一般細菌	※300	個/mL	100以下	塩化物イオン	4.6	mg/L	200以下
大腸菌	※陽性	/100mL	検出しないこと	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	8	mg/L	300以下
カドミウム及びその化合物	0.0003未満	mg/L	0.003以下	蒸発残留物	45	mg/L	500以下
水銀及びその化合物	0.00005未満	mg/L	0.0005以下	陰イオン界面活性剤	0.02未満	mg/L	0.2以下
セレン及びその化合物	0.001未満	mg/L	0.01以下	非イオン界面活性剤	0.005未満	mg/L	0.02以下
鉛及びその化合物	0.001未満	mg/L	0.01以下	フェノール類	0.0005未満	mg/L	0.005以下
ヒ素及びその化合物	0.001未満	mg/L	0.01以下	有機物（全有機炭素：TOC）	2.1	mg/L	3以下
六価クロム化合物	0.002未満	mg/L	0.02以下	pH値	7.0(21℃)	—	5.8～8.6
亜硝酸態窒素	0.004未満	mg/L	0.04以下	臭気	異常なし	—	異常でないこと
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満	mg/L	0.01以下	色度	※9	度	5以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2	mg/L	10以下	濁度	1.9	度	2以下
フッ素及びその化合物	0.08未満	mg/L	0.8以下	以下余白			
ホウ素及びその化合物	0.1未満	mg/L	1以下				
四塩化炭素	0.0002未満	mg/L	0.002以下				
1,4-ジオキサン	0.005未満	mg/L	0.05以下				
1,1,2,2-テトラフルオロエタン及び1,1,2,2-テトラフルオロエチレン	0.004未満	mg/L	0.04以下				
ジクロロメタン	0.002未満	mg/L	0.02以下				
テトラクロロエチレン	0.001未満	mg/L	0.01以下				
トリクロロエチレン	0.001未満	mg/L	0.01以下				
ベンゼン	0.001未満	mg/L	0.01以下				
亜鉛及びその化合物	0.01未満	mg/L	1以下				
アルミニウム及びその化合物	0.12	mg/L	0.2以下				
鉄及びその化合物	0.11	mg/L	0.3以下				
銅及びその化合物	0.01未満	mg/L	1以下				
ナトリウム及びその化合物	5.2	mg/L	200以下				
マンガン及びその化合物	0.022	mg/L	0.05以下				

判定 検査方法は厚生労働省告示第261号による厚生労働大臣が定める方法。
上記水質項目については、水道法基準に不適合である。（※印不適合項目）
味は官能検査のため不適検体では実施せず「—」表記としている。

備考

有田町長 松尾 佳昭

様

水道法第20条登録水質検査機関第203号

株式会社 CRC食品環境衛生研究所

〒813-0062 福岡県福岡市東区松島5丁目2番6号

TEL:092-623-2211 FAX:092-623-2212

水質検査報告書

検査責任者

森時

達行

2024年11月8日に受入れしました試料の検査結果は下記の通りです。

採水地点又は試料名	抜谷溜池（岳浄水場着水井）						
採取年月日	2024年11月8日			気温	18.9℃		
採取時刻	10:30			水温	16.0℃		
採取者	清家 大志			****	****		
天候	晴れ			****	****		
検査項目	結果	単位	基準値	検査項目	結果	単位	基準値
一般細菌	42	個/mL	100以下	塩化物イオン	4.6	mg/L	200以下
大腸菌	※陽性	/100mL	検出しないこと	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	23	mg/L	300以下
カドミウム及びその化合物	0.0003未満	mg/L	0.003以下	蒸発残留物	51	mg/L	500以下
水銀及びその化合物	0.00005未満	mg/L	0.0005以下	陰イオン界面活性剤	0.02未満	mg/L	0.2以下
セレン及びその化合物	0.001未満	mg/L	0.01以下	非イオン界面活性剤	0.005未満	mg/L	0.02以下
鉛及びその化合物	0.001未満	mg/L	0.01以下	フェノール類	0.0005未満	mg/L	0.005以下
ヒ素及びその化合物	0.001未満	mg/L	0.01以下	有機物（全有機炭素：TOC）	0.2未満	mg/L	3以下
六価クロム化合物	0.002未満	mg/L	0.02以下	pH値	7.5(21℃)	—	5.8～8.6
亜硝酸態窒素	0.004未満	mg/L	0.04以下	臭気	異常なし	—	異常でないこと
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満	mg/L	0.01以下	色度	1未満	度	5以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.7	mg/L	10以下	濁度	0.1未満	度	2以下
フッ素及びその化合物	0.08未満	mg/L	0.8以下	以下余白			
ホウ素及びその化合物	0.1未満	mg/L	1以下				
四塩化炭素	0.0002未満	mg/L	0.002以下				
1,4-ジオキサン	0.005未満	mg/L	0.05以下				
2,4-ジクロロベンゼン及び1,2-ジクロロベンゼン	0.004未満	mg/L	0.04以下				
ジクロロメタン	0.002未満	mg/L	0.02以下				
テトラクロロエチレン	0.001未満	mg/L	0.01以下				
トリクロロエチレン	0.001未満	mg/L	0.01以下				
ベンゼン	0.001未満	mg/L	0.01以下				
亜鉛及びその化合物	0.01未満	mg/L	1以下				
アルミニウム及びその化合物	0.02未満	mg/L	0.2以下				
鉄及びその化合物	0.03未満	mg/L	0.3以下				
銅及びその化合物	0.01未満	mg/L	1以下				
ナトリウム及びその化合物	5.0	mg/L	200以下				
マンガン及びその化合物	0.005未満	mg/L	0.05以下				

判定 検査方法は厚生労働省告示第261号による厚生労働大臣が定める方法。
上記水質項目については、水道法基準に不適合である。（※印不適合項目）
味は官能検査のため不適検体では実施せず「—」表記としている。

備考

有田町長 松尾 佳昭 様

水道法第20条登録水質検査機関第203号

株式会社 CRC食品環境衛生研究所
〒813-0062 福岡県福岡市東区松島5丁目1番6号
TEL:092-623-2211 FAX:092-623-2212

水質検査報告書

2024年11月8日に受入れしました試料の検査結果は下記の通りです。

検査責任者 森時 達行

採水地点又は試料名	白川ダム (ダム放流管)						
採取年月日	2024年11月8日	気温	17.0℃				
採取時刻	12:50	水温	19.0℃				
採取者	清家 大志	****	****				
天候	晴れ	****	****				
検査項目	結果	単位	基準値	検査項目	結果	単位	基準値
一般細菌	※220	個/mL	100以下	塩化物イオン	5.1	mg/L	200以下
大腸菌	※陽性	/100mL	検出しないこと	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	7	mg/L	300以下
カドミウム及びその化合物	0.0003未満	mg/L	0.003以下	蒸発残留物	83	mg/L	500以下
水銀及びその化合物	0.00005未満	mg/L	0.0005以下	陰イオン界面活性剤	0.02未満	mg/L	0.2以下
セレン及びその化合物	0.001未満	mg/L	0.01以下	非イオン界面活性剤	0.005未満	mg/L	0.02以下
鉛及びその化合物	0.003	mg/L	0.01以下	フェノール類	0.0005未満	mg/L	0.005以下
ヒ素及びその化合物	0.004	mg/L	0.01以下	有機物(全有機炭素:TOC)	1.4	mg/L	3以下
六価クロム化合物	0.002未満	mg/L	0.02以下	pH値	6.7(21℃)	—	5.8~8.6
亜硝酸態窒素	0.004未満	mg/L	0.04以下	臭気	異常なし	—	異常でないこと
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満	mg/L	0.01以下	色度	※67	度	5以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1未満	mg/L	10以下	濁度	※17	度	2以下
フッ素及びその化合物	0.08未満	mg/L	0.8以下	以下余白			
ホウ素及びその化合物	0.1未満	mg/L	1以下				
四塩化炭素	0.0002未満	mg/L	0.002以下				
1,4-ジオキサン	0.005未満	mg/L	0.05以下				
2,4,6-トリクロロベンゼン及び1,2,4-トリクロロベンゼン	0.004未満	mg/L	0.04以下				
ジクロロメタン	0.002未満	mg/L	0.02以下				
テトラクロロエチレン	0.001未満	mg/L	0.01以下				
トリクロロエチレン	0.001未満	mg/L	0.01以下				
ベンゼン	0.001未満	mg/L	0.01以下				
亜鉛及びその化合物	0.02	mg/L	1以下				
アルミニウム及びその化合物	※0.36	mg/L	0.2以下				
鉄及びその化合物	※4.0	mg/L	0.3以下				
銅及びその化合物	0.01未満	mg/L	1以下				
ナトリウム及びその化合物	4.8	mg/L	200以下				
マンガン及びその化合物	※3.3	mg/L	0.05以下				

判定 検査方法は厚生労働省告示第261号による厚生労働大臣が定める方法。
上記水質項目については、水道法基準に不適合である。(※印不適合項目)
味は官能検査のため不適検体では実施せず「—」表記としている。

備考

有田町長 松尾 佳昭

様

水道法第20条登録水質検査機関第203号

株式会社 CRC食品環境衛生研究所

〒813-0062 福岡県福岡市東区松島5丁目2番6号

TEL:092-623-2211 FAX:092-623-2212

水質検査報告書

検査責任者

森時 達行

2024年11月8日に受入れしました試料の検査結果は下記の通りです。

採水地点又は試料名	白川取水施設 (河川直接採水)						
採取年月日	2024年11月8日			気温	17.2℃		
採取時刻	12:20			水温	18.0℃		
採取者	清家 大志			****	****		
天候	晴れ			****	****		
検査項目	結果	単位	基準値	検査項目	結果	単位	基準値
一般細菌	※320	個/mL	100以下	塩化物イオン	4.7	mg/L	200以下
大腸菌	※陽性	/100mL	検出しないこと	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	4	mg/L	300以下
カドミウム及びその化合物	0.0003未満	mg/L	0.003以下	蒸発残留物	35	mg/L	500以下
水銀及びその化合物	0.00005未満	mg/L	0.0005以下	陰イオン界面活性剤	0.02未満	mg/L	0.2以下
セレン及びその化合物	0.001未満	mg/L	0.01以下	非イオン界面活性剤	0.005未満	mg/L	0.02以下
鉛及びその化合物	0.001未満	mg/L	0.01以下	フェノール類	0.0005未満	mg/L	0.005以下
ヒ素及びその化合物	0.001未満	mg/L	0.01以下	有機物(全有機炭素:TOC)	1.6	mg/L	3以下
六価クロム化合物	0.002未満	mg/L	0.02以下	pH値	6.9(21℃)	—	5.8~8.6
亜硝酸態窒素	0.004未満	mg/L	0.04以下	臭気	異常なし	—	異常でないこと
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満	mg/L	0.01以下	色度	※6	度	5以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1未満	mg/L	10以下	濁度	1.5	度	2以下
フッ素及びその化合物	0.08未満	mg/L	0.8以下	以下余白			
ホウ素及びその化合物	0.1未満	mg/L	1以下				
四塩化炭素	0.0002未満	mg/L	0.002以下				
1,4-ジオキサン	0.005未満	mg/L	0.05以下				
1,1,1-トリクロロエタン及び1,1,2-トリクロロエタン	0.004未満	mg/L	0.04以下				
ジクロロメタン	0.002未満	mg/L	0.02以下				
テトラクロロエチレン	0.001未満	mg/L	0.01以下				
トリクロロエチレン	0.001未満	mg/L	0.01以下				
ベンゼン	0.001未満	mg/L	0.01以下				
亜鉛及びその化合物	0.01未満	mg/L	1以下				
アルミニウム及びその化合物	※0.22	mg/L	0.2以下				
鉄及びその化合物	0.13	mg/L	0.3以下				
銅及びその化合物	0.01未満	mg/L	1以下				
ナトリウム及びその化合物	4.6	mg/L	200以下				
マンガン及びその化合物	※0.053	mg/L	0.05以下				

判定 検査方法は厚生労働省告示第261号による厚生労働大臣が定める方法。
上記水質項目については、水道法基準に不適合である。(※印不適合項目)
味は官能検査のため不適検体では実施せず「—」表記としている。

備考

有田町長 松尾 佳昭

様

水道法第20条登録水質検査機関第203号

株式会社 CRC食品環境衛生研究所

〒813-0062 福岡県福岡市東区松島5丁目2番6号

TEL:092-623-2211 FAX:092-623-2212

水質検査報告書

2024年11月8日に受入れしました試料の検査結果は下記の通りです。

検査責任者

森時

達行

採水地点又は試料名	大谷溜池（溜池直接採水）						
採取年月日	2024年11月8日			気温	16.4℃		
採取時刻	11:56			水温	17.0℃		
採取者	清家 大志			****	****		
天候	晴れ			****	****		
検査項目	結果	単位	基準値	検査項目	結果	単位	基準値
一般細菌	※220	個/mL	100以下	塩化物イオン	3.9	mg/L	200以下
大腸菌	※陽性	/100mL	検出しないこと	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	9	mg/L	300以下
カドミウム及びその化合物	0.0003未満	mg/L	0.003以下	蒸発残留物	40	mg/L	500以下
水銀及びその化合物	0.00005未満	mg/L	0.0005以下	陰イオン界面活性剤	0.02未満	mg/L	0.2以下
セレン及びその化合物	0.001未満	mg/L	0.01以下	非イオン界面活性剤	0.005未満	mg/L	0.02以下
鉛及びその化合物	0.001未満	mg/L	0.01以下	フェノール類	0.0005未満	mg/L	0.005以下
ヒ素及びその化合物	0.002	mg/L	0.01以下	有機物（全有機炭素：TOC）	1.6	mg/L	3以下
六価クロム化合物	0.002未満	mg/L	0.02以下	pH値	6.6(21℃)	—	5.8～8.6
亜硝酸態窒素	0.004未満	mg/L	0.04以下	臭気	異常なし	—	異常でないこと
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満	mg/L	0.01以下	色度	※16	度	5以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.3	mg/L	10以下	濁度	※4.7	度	2以下
フッ素及びその化合物	0.08未満	mg/L	0.8以下	以下余白			
ホウ素及びその化合物	0.1未満	mg/L	1以下				
四塩化炭素	0.0002未満	mg/L	0.002以下				
4-ジオキサン	0.005未満	mg/L	0.05以下				
1,2-ジクロロエチレン及び1,1,2,2-テトラクロロエチレン	0.004未満	mg/L	0.04以下				
ジクロロメタン	0.002未満	mg/L	0.02以下				
テトラクロロエチレン	0.001未満	mg/L	0.01以下				
トリクロロエチレン	0.001未満	mg/L	0.01以下				
ベンゼン	0.001未満	mg/L	0.01以下				
亜鉛及びその化合物	0.01未満	mg/L	1以下				
アルミニウム及びその化合物	※0.21	mg/L	0.2以下				
鉄及びその化合物	※0.51	mg/L	0.3以下				
銅及びその化合物	0.01未満	mg/L	1以下				
ナトリウム及びその化合物	3.7	mg/L	200以下				
マンガン及びその化合物	※0.068	mg/L	0.05以下				

判定 検査方法は厚生労働省告示第261号による厚生労働大臣が定める方法。
上記水質項目については、水道法基準に不適合である。（※印不適合項目）
味は官能検査のため不適検体では実施せず「—」表記としている。

備考

備考

備考

備考

備考

備考

備考

備考