



JWWA-GLP114
水道GLP認定

浄水水質検査結果書

No. D2025-09916

交付 2025 年 12 月 1 日

有田町長 松尾佳昭 様

水道法第20条第3項検査機関登録 第79号



株式会社 太平環境科学センター

福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番31号

TEL:092-504-1220



2025 年 11 月 20 日に受付しました貴依頼による
試料の検査結果は以下のとおりです。

採水年月日	2025 年 11 月 20 日 13:15					
採水地点 又は試料名	中樽公園給水栓 浄水					
件名	有水工第1号 令和7年度上水道水質検査業務委託					
採水者	松田 徹 [所属] 株式会社 太平環境科学センター					
検査項目	検査結果	基準値 *	検査項目	検査結果	基準値 *	
- 水温(採水時)	17.0 ℃	—	34 鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.3 mg/L以下	
1 一般細菌	0 CFU/mL	100 CFU/mL以下	35 銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0 mg/L以下	
2 大腸菌	不検出	検出されないこと	36 ナトリウム及びその化合物	6.9 mg/L	200 mg/L以下	
3 カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003 mg/L以下	37 マンガン及びその化合物	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下	
4 水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005 mg/L以下	38 塩化物イオン	8.7 mg/L	200 mg/L以下	
5 セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	8.4 mg/L	300 mg/L以下	
6 鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	40 蒸発残留物	47 mg/L	500 mg/L以下	
7 ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	41 陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L以下	
8 六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下	42 ジェオスミン	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L以下	
9 亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04 mg/L以下	43 2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L以下	
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	44 非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.06 mg/L	10 mg/L以下	45 フェノール類	0.0005 mg/L 未満	0.005 mg/L以下	
12 フッ素及びその化合物	0.05 mg/L 未満	0.8 mg/L以下	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.1 mg/L	3 mg/L以下	
13 ホウ素及びその化合物	0.02 mg/L 未満	1.0 mg/L以下	47 pH値(測定時水温)	7.3(19℃)	5.8以上8.6以下	
14 四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002 mg/L以下	48 味	異常でない	異常でないこと	
15 1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下	49 臭気	異常でない	異常でないこと	
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.04 mg/L以下	50 色度	1 度	5 度以下	
17 ジクロロメタン	0.0005 mg/L 未満	0.02 mg/L以下	51 濁度	0.1 度 未満	2 度以下	
18 テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	- 遊離残留塩素(採水時)	0.2 mg/L	—	
19 トリクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	- 以下余白 -			
20 ベンゼン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下				
21 塩素酸	0.11 mg/L	0.6 mg/L以下				
22 クロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下				
23 クロロホルム	0.0208 mg/L	0.06 mg/L以下				
24 ジクロロ酢酸	0.003 mg/L	0.03 mg/L以下				
25 ジブロモクロロメタン	0.0028 mg/L	0.1 mg/L以下				
26 臭素酸	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下				
27 総トリハロメタン	0.0338 mg/L	0.1 mg/L以下				
28 トリクロロ酢酸	0.014 mg/L	0.03 mg/L以下				
29 ブロモジクロロメタン	0.0076 mg/L	0.03 mg/L以下				
30 ブロモホルム	0.0026 mg/L	0.09 mg/L以下				
31 ホルムアルデヒド	0.005 mg/L 未満	0.08 mg/L以下				
32 亜鉛及びその化合物	0.005 mg/L 未満	1.0 mg/L以下				
33 アルミニウム及びその化合物	0.02 mg/L	0.2 mg/L以下				
判定	上記水質項目については水質基準に適合					
検査期日	2025 年 11 月 20 日 ~ 2025 年 11 月 28 日					
検査機関	株式会社 太平環境科学センター					
検査責任者	Supervisor 松崎 裕加					
備考	* 飲料水水質基準[平成十五年厚生労働省令第百一号] ・ 検査項目名称の左欄に番号が付けられた項目は、水道GLP認定対象項目です。 ・ 遊離残留塩素は、採水者による現場測定 ・ 検査方法：平成十五年厚生労働省告示第二百六十一号					

浄水水質検査結果書

No. D2025-09917

交付 2025 年 12 月 1 日

有田町長 松尾佳昭 様

水道法第20条第3項検査機関登録 第79号



株式会社 太平環境科学センター

福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番31号

TEL:092-504-1220



2025 年 11 月 20 日に受付しました貴依頼による
試料の検査結果は以下のとおりです。

採水年月日	2025 年 11 月 20 日 13:50					
採水地点 又は試料名	境野公民館給水栓 浄水					
件名	有水工第1号 令和7年度上水道水質検査業務委託					
採水者	松田 徹 [所属] 株式会社 太平環境科学センター					
検査項目	検査結果	基準値 *	検査項目	検査結果	基準値 *	
- 水温(採水時)	18.1 ℃	—	34 鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.3 mg/L以下	
1 一般細菌	0 CFU/mL	100 CFU/mL以下	35 銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0 mg/L以下	
2 大腸菌	不検出	検出されないこと	36 ナトリウム及びその化合物	6.8 mg/L	200 mg/L以下	
3 カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003 mg/L以下	37 マンガン及びその化合物	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下	
4 水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005 mg/L以下	38 塩化物イオン	8.6 mg/L	200 mg/L以下	
5 セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	7.8 mg/L	300 mg/L以下	
6 鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	40 蒸発残留物	53 mg/L	500 mg/L以下	
7 ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	41 陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L以下	
8 六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下	42 ジェオスミン	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L以下	
9 亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04 mg/L以下	43 2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L以下	
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	44 非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.06 mg/L	10 mg/L以下	45 フェノール類	0.0005 mg/L 未満	0.005 mg/L以下	
12 フッ素及びその化合物	0.05 mg/L 未満	0.8 mg/L以下	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.1 mg/L	3 mg/L以下	
13 ホウ素及びその化合物	0.02 mg/L 未満	1.0 mg/L以下	47 pH値(測定時水温)	7.2(19℃)	5.8以上8.6以下	
14 四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002 mg/L以下	48 味	異常でない	異常でないこと	
15 1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下	49 臭気	異常でない	異常でないこと	
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.04 mg/L以下	50 色度	1 度	5 度以下	
17 ジクロロメタン	0.0005 mg/L 未満	0.02 mg/L以下	51 濁度	0.1 度 未満	2 度以下	
18 テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	- 遊離残留塩素(採水時)	0.3 mg/L	—	
19 トリクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	- 以下余白 -			
20 ベンゼン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下				
21 塩素酸	0.11 mg/L	0.6 mg/L以下				
22 クロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下				
23 クロロホルム	0.0161 mg/L	0.06 mg/L以下				
24 ジクロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.03 mg/L以下				
25 ジブromクロロメタン	0.0026 mg/L	0.1 mg/L以下				
26 臭素酸	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下				
27 総トリハロメタン	0.0277 mg/L	0.1 mg/L以下				
28 トリクロロ酢酸	0.012 mg/L	0.03 mg/L以下				
29 ブロモジクロロメタン	0.0061 mg/L	0.03 mg/L以下				
30 ブロモホルム	0.0029 mg/L	0.09 mg/L以下				
31 ホルムアルデヒド	0.005 mg/L 未満	0.08 mg/L以下				
32 亜鉛及びその化合物	0.006 mg/L	1.0 mg/L以下				
33 アルミニウム及びその化合物	0.02 mg/L	0.2 mg/L以下				
判定	上記水質項目については水質基準に適合					
検査期日	2025 年 11 月 20 日 ~ 2025 年 11 月 27 日					
検査機関	株式会社 太平環境科学センター					
検査責任者	Supervisor 松崎 裕加					
備考	* 飲料水水質基準[平成十五年厚生労働省令第百一号] ・ 検査項目名称の左欄に番号が付けられた項目は、水道GLP認定対象項目です。 ・ 遊離残留塩素は、採水者による現場測定 ・ 検査方法：平成十五年厚生労働省告示第二百六十一号					



JWWA-GLP114
水道GLP認定

浄水水質検査結果書

No. D2025-09919

交付 2025 年 12 月 1 日

有田町長 松尾佳昭 様

水道法第20条第3項検査機関登録 第79号



株式会社 太平環境科学センター

福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番31号

TEL:092-504-1220



2025 年 11 月 20 日に受付しました貴依頼による
試料の検査結果は以下のとおりです。

採水年月日	2025 年 11 月 20 日 8:45					
採水地点 又は試料名	楠木原公民館給水栓 浄水					
件名	有水工第1号 令和7年度上水道水質検査業務委託					
採水者	松田 徹 [所属] 株式会社 太平環境科学センター					
検査項目	検査結果	基準値 *	検査項目	検査結果	基準値 *	
- 水温(採水時)	20.0 ℃	—	34 鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.3 mg/L以下	
1 一般細菌	0 CFU/mL	100 CFU/mL以下	35 銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0 mg/L以下	
2 大腸菌	不検出	検出されないこと	36 ナトリウム及びその化合物	6.9 mg/L	200 mg/L以下	
3 カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003 mg/L以下	37 マンガン及びその化合物	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下	
4 水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005 mg/L以下	38 塩化物イオン	8.5 mg/L	200 mg/L以下	
5 セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	8.0 mg/L	300 mg/L以下	
6 鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	40 蒸発残留物	45 mg/L	500 mg/L以下	
7 ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	41 陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L以下	
8 六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下	42 ジェオスミン	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L以下	
9 亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04 mg/L以下	43 2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L以下	
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	44 非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.06 mg/L	10 mg/L以下	45 フェノール類	0.0005 mg/L 未満	0.005 mg/L以下	
12 フッ素及びその化合物	0.05 mg/L 未満	0.8 mg/L以下	46 有機物[全有機炭素(TOC)の量]	1.1 mg/L	3 mg/L以下	
13 ホウ素及びその化合物	0.02 mg/L 未満	1.0 mg/L以下	47 pH値(測定時水温)	7.2(19℃)	5.8以上8.6以下	
14 四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002 mg/L以下	48 味	異常でない	異常でないこと	
15 1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下	49 臭気	異常でない	異常でないこと	
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.04 mg/L以下	50 色度	1 度 未満	5 度以下	
17 ジクロロメタン	0.0005 mg/L 未満	0.02 mg/L以下	51 濁度	0.1 度 未満	2 度以下	
18 テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	- 遊離残留塩素(採水時)	0.3 mg/L	—	
19 トリクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	- 以下 余 白 -			
20 ベンゼン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下				
21 塩素酸	0.12 mg/L	0.6 mg/L以下				
22 クロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下				
23 クロロホルム	0.0234 mg/L	0.06 mg/L以下				
24 ジクロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.03 mg/L以下				
25 ジブromクロロメタン	0.0032 mg/L	0.1 mg/L以下				
26 臭素酸	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下				
27 総トリハロメタン	0.0387 mg/L	0.1 mg/L以下				
28 トリクロロ酢酸	0.015 mg/L	0.03 mg/L以下				
29 ブロモジクロロメタン	0.0080 mg/L	0.03 mg/L以下				
30 ブロモホルム	0.0041 mg/L	0.09 mg/L以下				
31 ホルムアルデヒド	0.005 mg/L 未満	0.08 mg/L以下				
32 亜鉛及びその化合物	0.007 mg/L	1.0 mg/L以下				
33 アルミニウム及びその化合物	0.02 mg/L	0.2 mg/L以下				
判 定	上記水質項目については水質基準に適合					
検査期日	2025 年 11 月 20 日 ~ 2025 年 11 月 27 日					
検査機関	株式会社 太平環境科学センター					
検査責任者	Supervisor 松崎 裕加					
備 考	* 飲料水水質基準[平成十五年厚生労働省令第百一号] ・検査項目名称の左欄に番号が付けられた項目は、水道GLP認定対象項目です。 ・遊離残留塩素は、採水者による現場測定 ・検査方法：平成十五年厚生労働省告示第二百六十一号					



JWWA-GLP114
水道GLP認定

浄水水質検査結果書

No. D2025-09918

交付 2025 年 12 月 1 日

有田町長 松尾佳昭 様

水道法第20条第3項検査機関登録 第79号



株式会社 太平環境科学センター

福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番31号

TEL:092-504-1220



2025 年 11 月 20 日に受付しました貴依頼による
試料の検査結果は以下のとおりです。

採水年月日	2025 年 11 月 20 日 9:55					
採水地点 又は試料名	おおやま保育園給水栓 浄水					
件名	有水工第1号 令和7年度上水道水質検査業務委託					
採水者	松田 徹 [所属] 株式会社 太平環境科学センター					
検査項目	検査結果	基準値*	検査項目	検査結果	基準値*	
- 水温(採水時)	17.6 °C	—	34 鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.3 mg/L以下	
1 一般細菌	0 CFU/mL	100 CFU/mL以下	35 銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0 mg/L以下	
2 大腸菌	不検出	検出されないこと	36 ナトリウム及びその化合物	8.5 mg/L	200 mg/L以下	
3 カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003 mg/L以下	37 マンガン及びその化合物	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下	
4 水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005 mg/L以下	38 塩化物イオン	9.8 mg/L	200 mg/L以下	
5 セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	9.1 mg/L	300 mg/L以下	
6 鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	40 蒸発残留物	62 mg/L	500 mg/L以下	
7 ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	41 陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L以下	
8 六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下	42 ジェオスミン	0.000002 mg/L	0.00001 mg/L以下	
9 亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04 mg/L以下	43 2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L以下	
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	44 非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.11 mg/L	10 mg/L以下	45 フェノール類	0.0005 mg/L 未満	0.005 mg/L以下	
12 フッ素及びその化合物	0.05 mg/L 未満	0.8 mg/L以下	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.3 mg/L	3 mg/L以下	
13 ホウ素及びその化合物	0.02 mg/L 未満	1.0 mg/L以下	47 pH値(測定時水温)	7.2(19°C)	5.8以上8.6以下	
14 四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002 mg/L以下	48 味	異常でない	異常でないこと	
15 1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下	49 臭気	異常でない	異常でないこと	
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.04 mg/L以下	50 色度	1 度	5 度以下	
17 ジクロロメタン	0.0005 mg/L 未満	0.02 mg/L以下	51 濁度	0.1 度 未満	2 度以下	
18 テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	- 遊離残留塩素(採水時)	0.3 mg/L	—	
19 トリクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	- 以下余白 -			
20 ベンゼン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下				
21 塩素酸	0.07 mg/L	0.6 mg/L以下				
22 クロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下				
23 クロロホルム	0.0229 mg/L	0.06 mg/L以下				
24 ジクロロ酢酸	0.003 mg/L	0.03 mg/L以下				
25 ジブロモクロロメタン	0.0050 mg/L	0.1 mg/L以下				
26 臭素酸	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下				
27 総トリハロメタン	0.0439 mg/L	0.1 mg/L以下				
28 トリクロロ酢酸	0.013 mg/L	0.03 mg/L以下				
29 ブロモジクロロメタン	0.0111 mg/L	0.03 mg/L以下				
30 ブロモホルム	0.0049 mg/L	0.09 mg/L以下				
31 ホルムアルデヒド	0.005 mg/L 未満	0.08 mg/L以下				
32 亜鉛及びその化合物	0.005 mg/L 未満	1.0 mg/L以下				
33 アルミニウム及びその化合物	0.02 mg/L	0.2 mg/L以下				
判定	上記水質項目については水質基準に適合					
検査期日	2025 年 11 月 20 日 ~ 2025 年 11 月 28 日					
検査機関	株式会社 太平環境科学センター					
検査責任者	Supervisor 松崎 裕加					
備考	* 飲料水水質基準[平成十五年厚生労働省令第百一号] ・検査項目名称の左欄に番号が付けられた項目は、水道GLP認定対象項目です。 ・遊離残留塩素は、採水者による現場測定 ・検査方法：平成十五年厚生労働省告示第二百六十一号					



JWWA-GLP114
水道GLP認定

浄水水質検査結果書

No. D2025-09920

交付 2025 年 12 月 1 日

有田町長 松尾佳昭 様

水道法第20条第3項検査機関登録 第79号



株式会社 太平環境科学センター

福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番31号

TEL:092-504-1220



2025 年 11 月 20 日に受付しました貴依頼による
試料の検査結果は以下のとおりです。

採水年月日	2025 年 11 月 20 日 9:35					
採水地点 又は試料名	岳公民館給水栓 浄水					
件名	有水工第1号 令和7年度上水道水質検査業務委託					
採水者	松田 徹 [所属] 株式会社 太平環境科学センター					
検査項目	検査結果	基準値 *	検査項目	検査結果	基準値 *	
- 水温(採水時)	17.2 ℃	—	34 鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.3 mg/L 以下	
1 一般細菌	0 CFU/mL	100 CFU/mL 以下	35 銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0 mg/L 以下	
2 大腸菌	不検出	検出されないこと	36 ナトリウム及びその化合物	4.5 mg/L	200 mg/L 以下	
3 カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003 mg/L 以下	37 マンガン及びその化合物	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L 以下	
4 水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 以下	38 塩化物イオン	5.0 mg/L	200 mg/L 以下	
5 セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	19.8 mg/L	300 mg/L 以下	
6 鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	40 蒸発残留物	59 mg/L	500 mg/L 以下	
7 ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	41 陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L 以下	
8 六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L 以下	42 ジェオスミン	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L 以下	
9 亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04 mg/L 以下	43 2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L 以下	
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	44 非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L 以下	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.55 mg/L	10 mg/L 以下	45 フェノール類	0.0005 mg/L 未満	0.005 mg/L 以下	
12 フッ素及びその化合物	0.05 mg/L 未満	0.8 mg/L 以下	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L 未満	3 mg/L 以下	
13 ホウ素及びその化合物	0.02 mg/L 未満	1.0 mg/L 以下	47 pH値(測定時水温)	7.6(19℃)	5.8以上8.6以下	
14 四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002 mg/L 以下	48 味	異常でない	異常でないこと	
15 1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L 以下	49 臭気	異常でない	異常でないこと	
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.04 mg/L 以下	50 色度	1 度 未満	5 度 以下	
17 ジクロロメタン	0.0005 mg/L 未満	0.02 mg/L 以下	51 濁度	0.1 度 未満	2 度 以下	
18 テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	- 遊離残留塩素(採水時)	0.4 mg/L	—	
19 トリクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	- 以下 余 白 -			
20 ベンゼン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下				
21 塩素酸	0.06 mg/L 未満	0.6 mg/L 以下				
22 クロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L 以下				
23 クロロホルム	0.0005 mg/L 未満	0.06 mg/L 以下				
24 ジクロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.03 mg/L 以下				
25 ジブロモクロロメタン	0.0020 mg/L	0.1 mg/L 以下				
26 臭素酸	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下				
27 総トリハロメタン	0.0082 mg/L	0.1 mg/L 以下				
28 トリクロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.03 mg/L 以下				
29 ブロモジクロロメタン	0.0006 mg/L	0.03 mg/L 以下				
30 ブロモホルム	0.0056 mg/L	0.09 mg/L 以下				
31 ホルムアルデヒド	0.005 mg/L 未満	0.08 mg/L 以下				
32 亜鉛及びその化合物	0.009 mg/L	1.0 mg/L 以下				
33 アルミニウム及びその化合物	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L 以下				
判 定	上記水質項目については水質基準に適合					
検査期日	2025 年 11 月 20 日 ~ 2025 年 11 月 27 日					
検査機関	株式会社 太平環境科学センター					
検査責任者	Supervisor 松崎 裕加					
備 考	* 飲料水水質基準[平成十五年厚生労働省令第百一号] ・検査項目名称の左欄に番号が付けられた項目は、水道GLP認定対象項目です。 ・遊離残留塩素は、採水者による現場測定 ・検査方法：平成十五年厚生労働省告示第二百六十一号					

原水水質試験(検査)結果書

No. D2025-09909

交付 2025 年 12 月 1 日

有田町長 松尾佳昭 様

水道法第20条第3項検査機関登録 第79号



株式会社 太平環境科学センター

福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番31号

TEL:092-504-1220



2025 年 11 月 20 日に受付しました貴依頼による
試料の検査結果は以下のとおりです。

採水年月日	2025 年 11 月 20 日 11:55	天 候	(前日) 晴 (当日) 晴
水源の名称 (採水地点)	有田ダム 原水		
件 名	有水工第1号 令和7年度上水道水質検査業務委託		
採 水 者	松田 徹 [所属] 株式会社 太平環境科学センター		
検 査 項 目	検 査 結 果	検 査 項 目	検 査 結 果
- 気温(採水時)	10.8 °C	49 臭気	植物性臭気
- 水温(採水時)	16.0 °C	50 色度	8 度
1 一般細菌	54 CFU/mL	51 濁度	2.3 度
2 大腸菌	不検出	- 大腸菌数	1.8 MPN/100mL 未満
3 カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	- 嫌気性芽胞菌	0 CFU/100mL
4 水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	- クリプトスポリジウム	0 個/10L
5 セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	- ジアルジア	0 個/10L
6 鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	- 以下余白 -	
7 ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満		
8 六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満		
9 亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満		
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満		
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.02 mg/L 未満		
12 フッ素及びその化合物	0.05 mg/L 未満		
13 ホウ素及びその化合物	0.02 mg/L 未満		
14 四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満		
15 1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満		
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.001 mg/L 未満		
17 ジクロロメタン	0.0005 mg/L 未満		
18 テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満		
19 トリクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満		
20 ベンゼン	0.0005 mg/L 未満		
32 亜鉛及びその化合物	0.005 mg/L 未満		
33 アルミニウム及びその化合物	0.05 mg/L		
34 鉄及びその化合物	0.28 mg/L		
35 銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満		
36 ナトリウム及びその化合物	3.9 mg/L		
37 マンガン及びその化合物	0.054 mg/L		
38 塩化物イオン	4.8 mg/L		
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	4.7 mg/L		
40 蒸発残留物	47 mg/L		
41 陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満		
44 非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満		
45 フェノール類	0.0005 mg/L 未満		
46 有機物[全有機炭素(TOC)の量]	2.9 mg/L		
47 pH値(測定時水温)	6.6(19°C)		
検 査 期 日	2025 年 11 月 20 日 ~ 2025 年 11 月 28 日		
検 査 機 関	株式会社 太平環境科学センター		
検 査 責 任 者	Supervisor 松崎 裕加		
備 考	・ 検査項目名称の左欄に番号が付けられた項目は、水道GLP認定対象項目です。 ・ 検査方法：平成十五年厚生労働省告示第二百六十一号、上水試験方法2020年版 及び健水発第0330006号 (H19.3.30)		

原水水質試験(検査)結果書

No. D2025-09910

交付 2025 年 12 月 1 日

有田町長 松尾佳昭 様

水道法第20条第3項検査機関登録 第79号



株式会社 太平環境科学センター

福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番31号

TEL:092-504-1220



2025 年 11 月 20 日に受付しました貴依頼による
試料の検査結果は以下のとおりです。

採水年月日	2025 年 11 月 20 日 10:30	天 候	(前日) 晴 (当日) 晴
水源の名称 (採水地点)	古木場ダム 原水		
件 名	有土工第1号 令和7年度上水道水質検査業務委託		
採 水 者	松田 徹 [所属] 株式会社 太平環境科学センター		
検 査 項 目	検 査 結 果	検 査 項 目	検 査 結 果
- 気温(採水時)	10.1 ℃	49 臭気	異常でない
- 水温(採水時)	14.2 ℃	50 色度	4 度
1 一般細菌	91 CFU/mL	51 濁度	0.6 度
2 大腸菌	不検出	- 大腸菌数	1.8 MPN/100mL 未満
3 カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	- 嫌気性芽胞菌	0 CFU/100mL
4 水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	- クリプトスポリジウム	0 個/10L
5 セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	- ジアルジア	0 個/10L
6 鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	- 以下 余 白 -	
7 ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満		
8 六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満		
9 亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満		
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満		
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.05 mg/L		
12 フッ素及びその化合物	0.05 mg/L 未満		
13 ホウ素及びその化合物	0.02 mg/L 未満		
14 四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満		
15 1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満		
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.001 mg/L 未満		
17 ジクロロメタン	0.0005 mg/L 未満		
18 テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満		
19 トリクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満		
20 ベンゼン	0.0005 mg/L 未満		
32 亜鉛及びその化合物	0.006 mg/L		
33 アルミニウム及びその化合物	0.02 mg/L 未満		
34 鉄及びその化合物	0.05 mg/L		
35 銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満		
36 ナトリウム及びその化合物	4.0 mg/L		
37 マンガン及びその化合物	0.026 mg/L		
38 塩化物イオン	4.4 mg/L		
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	18.2 mg/L		
40 蒸発残留物	48 mg/L		
41 陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満		
44 非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満		
45 フェノール類	0.0005 mg/L 未満		
46 有機物[全有機炭素(TOC)の量]	1.5 mg/L		
47 pH値(測定時水温)	6.9(18℃)		
検 査 期 日	2025 年 11 月 20 日 ~ 2025 年 11 月 28 日		
検 査 機 関	株式会社 太平環境科学センター		
検 査 責 任 者	Supervisor 松崎 裕加		
備 考	・検査項目名称の左欄に番号が付けられた項目は、水道GLP認定対象項目です。 ・検査方法:平成十五年厚生労働省告示第二百六十一号、上水試験方法2020年版 及び健水発第0330006号(H19.3.30)		



原水水質試験(検査)結果書

No. D2025-09913

交付 2025 年 12 月 1 日

有田町長 松尾佳昭 様

水道法第20条第3項検査機関登録 第79号



株式会社 太平環境科学センター

福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番31号

TEL:092-504-1220



2025 年 11 月 20 日に受付しました貴依頼による
試料の検査結果は以下のとおりです。

採水年月日	2025 年 11 月 20 日 11:05	天 候	(前日) 晴 (当日) 晴
水源の名称 (採水地点)	白川ダム 原水		
件 名	有水工第1号 令和7年度上水道水質検査業務委託		
採 水 者	松田 徹 [所属] 株式会社 太平環境科学センター		
検 査 項 目	検 査 結 果	検 査 項 目	検 査 結 果
- 気温(採水時)	11.6 ℃	49 臭気	植物性臭気
- 水温(採水時)	15.5 ℃	50 色度	4 度
1 一般細菌	48 CFU/mL	51 濁度	0.7 度
2 大腸菌	検出	- 大腸菌数	4.5 MPN/100mL
3 カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	- 嫌気性芽胞菌	0 CFU/100mL
4 水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	- クリプトスポリジウム	0 個/10L
5 セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	- ジアルジア	0 個/10L
6 鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	- 以下余白 -	
7 ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満		
8 六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満		
9 亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満		
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満		
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.04 mg/L		
12 フッ素及びその化合物	0.05 mg/L 未満		
13 ホウ素及びその化合物	0.02 mg/L 未満		
14 四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満		
15 1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満		
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.001 mg/L 未満		
17 ジクロロメタン	0.0005 mg/L 未満		
18 テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満		
19 トリクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満		
20 ベンゼン	0.0005 mg/L 未満		
32 亜鉛及びその化合物	0.006 mg/L		
33 アルミニウム及びその化合物	0.02 mg/L 未満		
34 鉄及びその化合物	0.19 mg/L		
35 銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満		
36 ナトリウム及びその化合物	4.3 mg/L		
37 マンガン及びその化合物	0.105 mg/L		
38 塩化物イオン	5.3 mg/L		
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	12.8 mg/L		
40 蒸発残留物	48 mg/L		
41 陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満		
44 非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満		
45 フェノール類	0.0005 mg/L 未満		
46 有機物[全有機炭素(TOC)の量]	0.6 mg/L		
47 pH値(測定時水温)	6.7(18℃)		
検 査 期 日	2025 年 11 月 20 日 ~ 2025 年 11 月 28 日		
検 査 機 関	株式会社 太平環境科学センター		
検 査 責 任 者	Supervisor 松崎 裕加		
備 考	・ 検査項目名称の左欄に番号が付けられた項目は、水道GLP認定対象項目です。 ・ 検査方法：平成十五年厚生労働省告示第二百六十一号、上水試験方法2020年版 及び健水発第0330006号 (H19.3.30)		



JWWA-GLP114
水道GLP認定

原水水質試験(検査)結果書

No. D2025-09914

交付 2025 年 12 月 1 日

有田町長 松尾佳昭 様

水道法第20条第3項検査機関登録 第79号



株式会社 太平環境科学センター

福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番31号

TEL:092-504-1220



2025 年 11 月 20 日に受付しました貴依頼による
試料の検査結果は以下のとおりです。

採水年月日	2025 年 11 月 20 日 10:40	天 候	(前日) 晴 (当日) 晴
水源の名称 (採水地点)	大谷溜池 原水		
件 名	有水工第1号 令和7年度上水道水質検査業務委託		
採 水 者	松田 徹 [所属] 株式会社 太平環境科学センター		
検 査 項 目	検 査 結 果	検 査 項 目	検 査 結 果
- 気温(採水時)	10.6 ℃	49 臭気	異常でない
- 水温(採水時)	14.1 ℃	50 色度	21 度
1 一般細菌	110 CFU/mL	51 濁度	1.3 度
2 大腸菌	検出	- 大腸菌数	23 MPN/100mL
3 カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	- 嫌気性芽胞菌	0 CFU/100mL
4 水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	- クリプトスポリジウム	0 個/10L
5 セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	- ジアルジア	0 個/10L
6 鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	- 以下余白 -	
7 ヒ素及びその化合物	0.003 mg/L		
8 六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満		
9 亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満		
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満		
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.15 mg/L		
12 フッ素及びその化合物	0.05 mg/L 未満		
13 ホウ素及びその化合物	0.02 mg/L 未満		
14 四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満		
15 1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満		
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.001 mg/L 未満		
17 ジクロロメタン	0.0005 mg/L 未満		
18 テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満		
19 トリクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満		
20 ベンゼン	0.0005 mg/L 未満		
32 亜鉛及びその化合物	0.006 mg/L		
33 アルミニウム及びその化合物	0.02 mg/L 未満		
34 鉄及びその化合物	0.71 mg/L		
35 銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満		
36 ナトリウム及びその化合物	3.9 mg/L		
37 マンガン及びその化合物	0.037 mg/L		
38 塩化物イオン	4.5 mg/L		
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10.6 mg/L		
40 蒸発残留物	42 mg/L		
41 陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満		
44 非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満		
45 フェノール類	0.0005 mg/L 未満		
46 有機物[全有機炭素(TOC)の量]	3.1 mg/L		
47 pH値(測定時水温)	6.5(18℃)		
検 査 期 日	2025 年 11 月 20 日 ~ 2025 年 11 月 28 日		
検 査 機 関	株式会社 太平環境科学センター		
検 査 責 任 者	Supervisor 松崎 裕加		
備 考	・検査項目名称の左欄に番号が付けられた項目は、水道GLP認定対象項目です。 ・検査方法：平成十五年厚生労働省告示第二百六十一号、上水試験方法2020年版 及び健水発第0330006号 (H19.3.30)		



JWWA-GLP114
水道GLP認定

原水水質試験(検査)結果書

No. D2025-09915

交付 2025 年 12 月 1 日

有田町長 松尾佳昭 様

水道法第20条第3項検査機関登録 第79号



株式会社 太平環境科学センター

福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番31号

TEL:092-504-1220



2025 年 11 月 20 日に受付しました貴依頼による
試料の検査結果は以下のとおりです。

採水年月日	2025 年 11 月 20 日 11:25	天 候	(前日) 晴 (当日) 晴
水源の名称 (採水地点)	白川取水施設 原水		
件 名	有水工第1号 令和7年度上水道水質検査業務委託		
採 水 者	松田 徹 [所属] 株式会社 太平環境科学センター		
検 査 項 目		検 査 結 果	
- 気温(採水時)	11.7	℃	
- 水温(採水時)	14.4	℃	
1 一般細菌	220	CFU/mL	
2 大腸菌	検出		
3 カドミウム及びその化合物	0.0003	mg/L 未満	
4 水銀及びその化合物	0.00005	mg/L 未満	
5 セレン及びその化合物	0.001	mg/L 未満	
6 鉛及びその化合物	0.001	mg/L 未満	
7 ヒ素及びその化合物	0.001	mg/L 未満	
8 六価クロム化合物	0.002	mg/L 未満	
9 亜硝酸態窒素	0.004	mg/L 未満	
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001	mg/L 未満	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.08	mg/L	
12 フッ素及びその化合物	0.05	mg/L 未満	
13 ホウ素及びその化合物	0.02	mg/L 未満	
14 四塩化炭素	0.0002	mg/L 未満	
15 1,4-ジオキサン	0.005	mg/L 未満	
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.001	mg/L 未満	
17 ジクロロメタン	0.0005	mg/L 未満	
18 テトラクロロエチレン	0.0005	mg/L 未満	
19 トリクロロエチレン	0.0005	mg/L 未満	
20 ベンゼン	0.0005	mg/L 未満	
32 亜鉛及びその化合物	0.005	mg/L 未満	
33 アルミニウム及びその化合物	0.04	mg/L	
34 鉄及びその化合物	0.18	mg/L	
35 銅及びその化合物	0.01	mg/L 未満	
36 ナトリウム及びその化合物	4.2	mg/L	
37 マンガン及びその化合物	0.012	mg/L	
38 塩化物イオン	4.9	mg/L	
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	4.4	mg/L	
40 蒸発残留物	46	mg/L	
41 陰イオン界面活性剤	0.02	mg/L 未満	
44 非イオン界面活性剤	0.002	mg/L 未満	
45 フェノール類	0.0005	mg/L 未満	
46 有機物[全有機炭素(TOC)の量]	1.8	mg/L	
47 pH値(測定時水温)	6.8(18℃)		
49 臭気			異常でない
50 色度	7	度	
51 濁度	0.9	度	
- 大腸菌数	49	MPN/100mL	
- 嫌気性芽胞菌	5	CFU/100mL	
- クリプトスポリジウム	0	個/10L	
- ジアルジア	0	個/10L	
- 以下 余 白 -			
検 査 期 日		2025 年 11 月 20 日 ~ 2025 年 11 月 28 日	
検 査 機 関		株式会社 太平環境科学センター	
検 査 責 任 者		Supervisor 松崎 裕加	
備 考		・検査項目名称の左欄に番号が付けられた項目は、水道GLP認定対象項目です。 ・検査方法：平成十五年厚生労働省告示第二百六十一号、上水試験方法2020年版 及び健水発第0330006号(H19.3.30)	



原水水質試験(検査)結果書

No. D2025-09911

交付 2025 年 12 月 1 日

有田町長 松尾佳昭 様

水道法第20条第3項検査機関登録 第79号



株式会社 太平環境科学センター

福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番31号

TEL:092-504-1220



2025 年 11 月 20 日に受付しました貴依頼による
試料の検査結果は以下のとおりです。

採水年月日	2025 年 11 月 20 日 10:10	天 候	(前日) 晴 (当日) 晴
水源の名称 (採水地点)	竜門ダム・広瀬川河川 原水		
件 名	有水工第1号 令和7年度上水道水質検査業務委託		
採 水 者	松田 徹 [所属] 株式会社 太平環境科学センター		
検 査 項 目	検 査 結 果	検 査 項 目	検 査 結 果
- 気温(採水時)	9.7 ℃	49 臭気	異常でない
- 水温(採水時)	15.8 ℃	50 色度	12 度
1 一般細菌	210 CFU/mL	51 濁度	1.5 度
2 大腸菌	検出	- 大腸菌数	6.8 MPN/100mL
3 カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	- 嫌気性芽胞菌	1 CFU/100mL
4 水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	- クリプトスポリジウム	0 個/10L
5 セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	- ジアルジア	0 個/10L
6 鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	- 以下余白 -	
7 ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L		
8 六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満		
9 亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満		
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満		
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.10 mg/L		
12 フッ素及びその化合物	0.05 mg/L 未満		
13 ホウ素及びその化合物	0.02 mg/L 未満		
14 四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満		
15 1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満		
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.001 mg/L 未満		
17 ジクロロメタン	0.0005 mg/L 未満		
18 テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満		
19 トリクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満		
20 ベンゼン	0.0005 mg/L 未満		
32 亜鉛及びその化合物	0.005 mg/L 未満		
33 アルミニウム及びその化合物	0.02 mg/L		
34 鉄及びその化合物	0.25 mg/L		
35 銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満		
36 ナトリウム及びその化合物	5.0 mg/L		
37 マンガン及びその化合物	0.047 mg/L		
38 塩化物イオン	5.2 mg/L		
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	8.5 mg/L		
40 蒸発残留物	53 mg/L		
41 陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満		
44 非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満		
45 フェノール類	0.0005 mg/L 未満		
46 有機物[全有機炭素(TOC)の量]	3.9 mg/L		
47 pH値(測定時水温)	7.0(17℃)		
検 査 期 日	2025 年 11 月 20 日 ~ 2025 年 11 月 28 日		
検 査 機 関	株式会社 太平環境科学センター		
検 査 責 任 者	Supervisor 松崎 裕加		
備 考	・検査項目名称の左欄に番号が付けられた項目は、水道GLP認定対象項目です。 ・検査方法：平成十五年厚生労働省告示第二百六十一号、上水試験方法2020年版 及び健水発第0330006号(H19.3.30)		



原水水質試験(検査)結果書

No. D2025-09912

交付 2025 年 12 月 1 日

有田町長 松尾佳昭 様

水道法第20条第3項検査機関登録 第79号



株式会社 太平環境科学センター

福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番31号

TEL:092-504-1220



2025 年 11 月 20 日に受付しました貴依頼による
試料の検査結果は以下のとおりです。

採水年月日	2025 年 11 月 20 日 9:20	天 候	(前日) 晴 (当日) 晴
水源の名称 (採水地点)	抜谷溜池 原水		
件 名	有水工第1号 令和7年度上水道水質検査業務委託		
採 水 者	松田 徹 [所属] 株式会社 太平環境科学センター		
検 査 項 目	検 査 結 果	検 査 項 目	検 査 結 果
- 気温(採水時)	8.4 °C	49 臭気	異常でない
- 水温(採水時)	13.8 °C	50 色度	1 度 未満
1 一般細菌	29 CFU/mL	51 濁度	0.1 度 未満
2 大腸菌	検出	- 大腸菌数	1.8 MPN/100mL 未満
3 カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	- 嫌気性芽胞菌	0 CFU/100mL
4 水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	- クリプトスポリジウム	0 個/10L
5 セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	- ジアルジア	0 個/10L
6 鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	- 以下余白 -	
7 ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満		
8 六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満		
9 亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満		
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満		
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.54 mg/L		
12 フッ素及びその化合物	0.05 mg/L 未満		
13 ホウ素及びその化合物	0.02 mg/L 未満		
14 四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満		
15 1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満		
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.001 mg/L 未満		
17 ジクロロメタン	0.0005 mg/L 未満		
18 テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満		
19 トリクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満		
20 ベンゼン	0.0005 mg/L 未満		
32 亜鉛及びその化合物	0.007 mg/L		
33 アルミニウム及びその化合物	0.02 mg/L 未満		
34 鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満		
35 銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満		
36 ナトリウム及びその化合物	4.3 mg/L		
37 マンガン及びその化合物	0.005 mg/L 未満		
38 塩化物イオン	4.7 mg/L		
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	19.5 mg/L		
40 蒸発残留物	60 mg/L		
41 陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満		
44 非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満		
45 フェノール類	0.0005 mg/L 未満		
46 有機物[全有機炭素(TOC)の量]	0.3 mg/L 未満		
47 pH値(測定時水温)	7.3(19°C)		
検 査 期 日	2025 年 11 月 20 日 ~ 2025 年 11 月 28 日		
検 査 機 関	株式会社 太平環境科学センター		
検 査 責 任 者	Supervisor 松崎 裕加		
備 考	・ 検査項目名称の左欄に番号が付けられた項目は、水道GLP認定対象項目です。 ・ 検査方法: 平成十五年厚生労働省告示第二百六十一号、上水試験方法2020年版 及び健水発第0330006号 (H19.3.30)		