

質 問 書

2024年 4月15日

有田町役場 財政課 あて

FAX : 0955-46-2100

事業名 : 有下水第6号 令和5年度(繰越) 社会資本整備総合交付金事業(防災・安全交付金)有田町公共下水道水質浄化センター理棟電気計装設備(監視装置)更新工事	質問者 :
--	-------

質問事項	質問内容(具体的に)
施行実績について	・施行実績は過去どの期間を実績とできるのか。


回 答 書

2024年 4月15日

入札参加者 様

上記の質問について、下記のとおり回答します。

回 答
同種工事の施工実績調書に施工実績は過去5年間のうち、請負金額が多い順に3件記入することとしているが、該当がない場合、過去10年の施工実績を記入してください。



2024年 4月15日

A

NO. 6243 P. 1

様式第5号

質 問 書

令和 6年 4月 15日

有田町役場 財政課 あて

FAX: 0955-46-2100

工事名: 有下水第6号 令和6年度(繰越)
 社会資本整備総合交付金事業(防災・安全交付金)
 有田町公共下水水質浄化センター
 管理棟電気計装設備(監視装置)更新工事

質問事項	質問内容(具体的に)
1. 既設シーケンサのメーカー名を教えてください。 2. モバイル端末機器からの運転状況の情報収集とは、端末からのON-OFF等の操作も入ってますか?	1. 既設中央監視シーケンサからの情報信号を今回新設のWEB監視装置に送るので、既設シーケンサの改造が入ると思いますので、既設シーケンサのメーカーを教えてください。 2. 工事概要では、今回中央監視室モニターを確認しなくても、モバイル端末で監視できるようにするが、機器のON-OFF等の操作まで含まれますか?

回 答 書

令和 年 月 日

様

上記の質問について、下記のとおり回答します。

回 答
1. 既設シーケンサは、(株)明電舎になります。 2. 運転状況の確認のみであり、機器の操作は行いません。

有田町役場 財政課
 TEL: 0955-46-2003
 FAX: 0955-46-2100