

質 問 書

2024年 4月11日

有田町役場 財政課 あて

FAX : 0955-46-2100

事業名： 有下水第6号 令和5年度（繰越）社会資本整備総合交付金事業(防災・安全交付金)有田町公共下水道水質浄化センター理棟電気計装設備(監視装置)更新工事	質問者：
--	------

質問事項	質問内容（具体的に）
施行実績について	・JVの実績は施行実績に入るか。

回 答 書

2024年 4月12日

入札参加者 様

上記の質問について、下記のとおり回答します。

回 答
元請実績であればJVであっても構いません。比率も問いません。 なお、実績は水道施設(水道、下水道、農集)監視装置の導入、更新工事を想定しています。

質 問 書

令和 6年 4月 11日

有田町役場 財政課 あて

FAX: 0955-46-2100

工事名: 有下水第6号 令和5年度(繰越) 社会資本整備総合交付金事業(防災・安全交付金) 有田町公共下水水質浄化センター 管理棟電気計装設備(監視装置)更新工事	
--	--

質問事項	質問内容(具体的に)
既設監視装置のメーカー又はメンテナンス業者を教えてください。 又、電気工事会社単独で、この工事は施工(試験調整含む)できますか?	施工するにあたり、既設のLCD監視装置より、模擬の異常信号の発生が必要になってくると思います。 既設の業者との絡みが、発生すると思います。 また、監視中の機器を扱うので、仮設等の工事は、発生しませんか? 以上の内容により、質問事項回答下さい。

回 答 書

令和 6年 4月 12日

様

上記の質問について、下記のとおり回答します。

回 答
既設監視装置は、協和機電工業(株)製になります。 監視装置のメンテナンスについては、実施しておりません。 また、仕様書に記載しております遠隔による監視が構築可能であれば電気工事会社単独でも施工していただいて結構です。 監視装置の停止は考えていませんので、仮設等の工事は計上していません。

有田町役場 財政課
 TEL: 0955-46-2003
 FAX: 0955-46-2100