表－1　水質検査計画表（平成３１年度）

検査項目	時期	基準値	4		5		6		7		8		9		10		11		12		1		2		3	
			原水	浄水	原水	浄水	原水	浄水	原水	浄水	原水	浄水	原水	浄水	原水	浄水	原水	浄水	原水	浄水	原水	浄水	原水	浄水	原水	浄水
1	一般細菌	１００個/L以下		○		○		○		○	○	○		○		○	○	○		○		○		○		○
2	大腸菌	検出されないこと		○		○		○		○	○	○		○		○	○	○		○		○		○		○
3	カドミウム及びその化合物	０．００３mg／L以下				○					○	○					○	○						○		
4	水銀及びその化合物	0.0005mg／L以下				○					○	○					○	○						○		
5	セレン及びその化合物	０．０１mg／L以下				○					○	○					○	○						○		
6	鉛及びその化合物	０．０１mg／L以下				○					○	○					○	○						○		
7	ヒ素及びその化合物	０．０１mg／L以下				○					○	○					○	○						○		
8	六価クロム化合物	０．０５mg／L以下				○					○	○					○	○						○		
9	亜硝酸性窒素	０．０４mg／L以下				○					○	○					○	○						○		
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	０．０１mg／L以下				○					○	○					○	○						○		
11	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	１０mg／L以下				○					○	○					○	○						○		
12	フッ素及びその化合物	０．８mg／L以下				○					○	○					○	○						○		
13	ホウ素及びその化合物	１．０mg／L以下				○					○	○					○	○						○		
14	四塩化炭素	0.002mg／L以下				○					○	○					○	○						○		
15	１，４－ジオキサン	０．０５mg／L以下				○					○	○					○	○						○		
16	シス-１，２-ジクロロエチレン及び　トランス-１，２-ジクロロエチレン	０．０４mg／L以下				○					○	○					○	○						○		
17	ジクロロメタン	０．０２mg／L以下				○					○	○					○	○						○		
18	テトラクロロエチレン	０．０１mg／L以下				○					○	○					○	○						○		
19	トリクロロエチレン	０．０１mg／L以下				○					○	○					○	○						○		
20	ベンゼン	０．０１mg／L以下				○					○	○					○	○						○		
21	塩素酸	０．６mg／L以下				○						○						○						○		
22	クロロ酢酸	０．０２mg／L以下				○						○						○						○		
23	クロロホルム	０．０６mg／L以下				○						○						○						○		
24	ジクロロ酢酸	０．０３mg／L以下				○						○						○						○		
25	ジブロモクロロメタン	０．１mg／L以下				○						○						○						○		
26	臭素酸	０．０１mg／L以下				○						○						○						○		
27	総トリハロメタン	０．１mg／L以下				○						○						○						○		
28	トリクロロ酢酸	０．０３mg／L以下				○						○						○						○		
29	ブロモジクロロメタン	０．０３mg／L以下				○						○						○						○		
30	ブロモホルム	０．０９mg／L以下				○						○						○						○		
31	ホルムアルデヒト	０．０８mg／L以下				○						○						○						○		
32	亜鉛及びその化合物	１．０mg／L以下				○					○	○					○	○						○		
33	アルミニウム及びその化合物	０．２mg／L以下				○					○	○					○	○						○		
34	鉄及びその化合物	０．３mg／L以下				○					○	○					○	○						○		
35	銅及びその化合物	１．０mg／L以下				○					○	○					○	○						○		
36	ナトリウム及びその化合物	２００mg／L以下				○					○	○					○	○						○		
37	マンガン及びその化合物	０．０５mg／L以下				○					○	○					○	○						○		
38	塩化物イオン	２００mg／L以下		○		○		○		○	○	○		○		○	○	○		○		○		○		○
39	カルシウム･マグネシウム等（硬度）	３００mg／L以下				○					○	○					○	○						○		
40	蒸発残留物	５００mg／L以下				○					○	○					○	○						○		
41	陰イオン界面活性剤	０．２mg／L以下				○					○	○					○	○						○		
42	ジェオスミン	0.00001mg／L以下				○		○		○		○		○		○		○						○		
43	２－メチルイソボルネオール	0.00001mg／L以下				○		○		○		○		○		○		○						○		
44	非イオン界面活性剤	０．０２mg／L以下				○					○	○					○	○						○		
45	フェノール類	0.005mg／L以下				○					○	○					○	○						○		
46	有機物(全有機炭素の量)	3mg／L以下		○		○		○		○	○	○		○		○	○	○		○		○		○		○
47	pH値	５．８以上８．６以下		○		○		○		○	○	○		○		○	○	○		○		○		○		○
48	味	異常でないこと		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○
49	臭気	異常でないこと		○		○		○		○	○	○		○		○	○	○		○		○		○		○
50	色度	５度以下		○		○		○		○	○	○		○		○	○	○		○		○		○		○
51	濁度	２度以下		○		○		○		○	○	○		○		○	○	○		○		○		○		○
52	クリプトスポリジウム及びジアルジア	原水のみ検査(個/L)									○						○									
53	大腸菌及び嫌気性芽胞菌(菌数)	原水のみ検査(個/L)	○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○	